

# ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI HATÓSÁG



ÉMVFH

3530 Miskolc, Mindezent tér 4  
3501 Miskolc, Pf.: 585. telefon: 06-46-317-300 telefax: 06-46-317-385  
e-mail: [titkarsag@emvf.vizugy.hu](mailto:titkarsag@emvf.vizugy.hu) honlap: <http://emvf.vizugy.hu>

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8:30-12 óra szerda: 8:30-12, 13-16 óra péntek: 8:30-12 óra

Magyar Államkincstár: 10027006-01712072-00000000

Válaszában szíveskedjen ügyiratszámunkra hivatkozni!




Ügyiratszám: 1217-9/2014.  
Ügyintéző: Bojtosné Zavaczki Enikő/  
Szakszon Virág

Iktatószámuk:  
Ügyintézőjük:

Tárgy: Bánhorvati, Rákóczi út DN 150 ac.  
Névízvezeték rekonstrukció  
- vízjogi létesítési engedély

Mellékletek:



## HATÁROZAT

- I. Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.) engedélyes részére a Bánhorvati, Rákóczi út DN 150 ac. ivóvízvezeték rekonstrukció kivitelezési munkálataihoz

vízjogi létesítési engedélyt

adok

Vízikönyvi szám: Bán-Sajó/6

- II. A tervezett vízellátási hálózatok műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

### Előzmény

A rekonstrukcióra kerülő szakasz a Rákóczi Ferenc utca és a József utca keresztezésében meglévő tolózárnaktól indul, a Rákóczi utca 67. számú ingatlanig. A meglévő vízvezeték a kändüli és a végpontnál található aknában DN 100 szerelvények vannak beépítve. A Rákóczi utca egy szakaszán halad a DN 600 acél és a DN 300 azbesztcement víz gerincevezeték is.

A rekonstrukcióra kerülő szakasz 596 m, melynek anyaga Dk 110 KPE vízvezeték lesz. A rekonstrukció része a vízbekötések felújítása a vízórákig (a főelzárókat is kicserélik).

### Vízigény

Az ellátásra kerülő fogyasztók száma változatlan.

A rekonstrukcióra kerülő vezeték szakaszon 42 lakás vízellátását kell biztosítani. 4 fővel számolva 168 fő. (Átlagos faliagos vízfogyasztás: 100 l/d/fő)

$$Q_{d,all} = 16,8 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{d,max} = 28,56 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{h,max} = 2,85 \text{ m}^3/\text{h}$$

**Épül:**

- 596 m Øk 110 x 6,3 PE 100, SDR 17 PN 10 nyomócső
- 18 m Dk 160 x 3,0 PE védőcső

**Beépítésre kerül:**

- 4 db DN 100-es földfeletti tűzcsap
- 7 db DN 100-es karimás Hawle E tolózár PN 10 rövid beépítésű
- 3 db DN 100 MMB (fokos-fokos tolózár)
- 1 db DN 100/100 karimás T-idom integrált E tolózárral
- 1 db DN 100/80 karimás T-idom integrált E tolózárral
- 3 db DN 100 tolózárhoz csapszekrény beépítési készlettel
- 3 db DN 100 tolózárhoz csapszekrény beépítési készlettel
- 1 db DN 80 tolózárhoz csapszekrény beépítési készlettel
- idomok, csatlakozások, ki-és alátámasztások, stb.

**Vonalvezetés**

Az 1. oszlopont a meglévő tolózárakna, melyben a szerelvények kicserélését tervezik. Mind a három irányban új szakaszoló tolózár kerül beépítésre.

A beépítésre tervezett új földfeletti tűzcsapok (0+010, 0+208, 0+396, 0+596 szelvényekben) elé tolózárakat terveznek, csapszekrényben beépítési készlettel szerelve, kivéve a 0+596 km szelvényben, meri itt a meglévő aknában helyezik el a tűzcsapot.

A meglévő közifolyók visszakötésre kerülnek.

A 0+218 szelvényben, meglévő tolózáraknában két tolózár beépítése tervezett és a tervezett vezeték csatlakozik a meglévő 150-es vízvezetékhez.

A 0+590 szelvényben meglévő DN 80 acél vízvezeték ágazik le. A szakaszolási lehetőség biztosítására E tolózár kerül beépítésre.

**Nyomásviszonyok**

A Rákóczi utcában mért nyomás 4,0-4,5 bar.

**Keresztezések:**

Az útkeresztezéseknel a haszoncsövet Dk 160 -as védőcsőbe helyezik.

A tervezett vízvezeték több helyen gázvezetékkel keresztez.

**III. Előírásaink:**

1. A kivitelezési munkálatokat csak jogerős vízjogi létesítési engedély és az annak megfelelően elkészített kivitelezési tervdokumentáció birtokában lehet megkezdni.
2. A vízvezetékeket nyomásálló kivitelben kell elkészíteni.
3. Kivitelezés után a megfelelőégi vizsgálatokat (nyomáspróbákat, vízzáróssági próbákat) el kell végezni, azokat jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
4. Az építési munkákkal egyidejűleg el kell végezni a lefektetett vízvezetékek nyitárkos közműbemérését, melynek tartalmaznia kell a keresztező felszínalatti közművek adatait is.
5. Az ivóvízvezetékek feletti min. 1,20 m-es takarást mindenhol biztosítani kell.

6. Kőzműkeresztezéséknél 2-2 fm hosszban csak kézi földmunka végezhető.
7. Kivitelezés során a megépült víziközművekhez a tájkoztató jellegű szerialvényjéző táblákat, nyomvonaljelzőket ki kell helyezni.
8. Az ivóvízvezeték nyomáspróbáját 1,5xÜny+1,0 bar értékkel el kell végezni és jegyzőkönyvben dokumentálni kell.
9. Az ivóvízvezeték védősávjából a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rend. előírásának megfelelően az üzemben kívüli helyzetű régi vezetéseket el kell távolítani.
10. Az építési munkákat úgy kell végrehajtani, hogy a jelenleg üzemelő víziközművek fogyasztóinak ellátásában korlátozás, üzemzavar ne keletkezzen, a víz minőségében változás ne történjen.
11. Az ivóvízvezetékek csak fertőtlenítés és öblítés után negatív közegépszétségű vizsgálati eredményről helyezhető üzembe.
12. A vizelő rendszerre történő rákötéseket csak az üzemeltető végezheti.
13. Az érintett szakvek előírásait be kell tartani.
14. A település vízellátását biztosító vízellátási létesítmények jogszabály szerinti üzemeltetésére – a vízjogi engedéllyel eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1998. KHVM rend. szerinti összeállított állapotirányító terv benyújtásával - vízjogi engedélyt kell kérni Hatóságunktól.

#### IV. Az érintett szakhatóságok előírásai:

##### a.) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 0109-2/2014. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:

- Az építés során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető. A kivitelezéshez olyan technológiákat kell alkalmazni, amelyek egyértelműen kizárják a környezet szennyeződésének (talajszennyezés, csi-fűz légszennyezés stb.) lehetőségét.
- Felszíni vízvezetékárkok, vízfolyások megközelítésénél, keresztezésénél ügyelni kell arra, hogy a vízfolyásba szennyezőanyag ne kerüljön. A meder, vagy a rézsó megrongálódása esetén azt az eredeti állapotba vissza kell állítani.
- A kivitelezés során törekedni kell a műszakilag indokolt legkisebb terület igénybevételére.
- A tervezett vízi létesítményeket vízzáró és nyomásálló kivételben kell elkészíteni.
- Kivitelezés után a megfelelőségi vizsgálatokat (nyomás- és vízzáróssági próbákat) el kell végezni, azokat jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- Az ivóvízvezeték mosatása, fertőtlenítése során keletkező vizek ártalmatlanos elhelyezését biztosítani kell.
- A munkáárkok visszatemetése és a munkaterületről való levonulás után, a beavatkozással érintett területeket helyre kell állítani. A munkagödörök feltöltésére csak szennyező mentos anyag használható fel.
- A létesítményeket úgy kell megvalósítani, hogy azok sem a kivitelezés során, sem pedig a későbbi üzemelés során nem veszélyeztethetik a földtani közegét, valamint a felszíni és a felszínalatti vízkészletek minőségét.
- A közmű - üzemeltetők terveysági jegyzőkönyvében, ill. nyilatkozataiban foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.
- A kivitelezés során a tervezett és meglévő közművek egymással történő keresztezésénél a vonatkozó jogszabályok szerinti védőtávolságot, illetve szükség esetén a műszaki és egészségügyi védelmet biztosítani kell.
- A kivitelezés során minden olyan jellegű üzemzavart, amely a földtani közegre, valamint a felszíni és a felszínalatti vízkészletre veszélyforrást jelent, soron kívüli be kell jelenteni Felügyelőségünknek.

- Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a felszín alatti vizet, földtani közveget érintő szennyezettség gyanúja felforr, „a felszín alatti vizek védelméről” szóló módosított 218/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerint kell eljárni
- b.) A Borsod –Abaúj– Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete BO-02R/018/01260-2/2014 számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:
- A rekonstrukció során a közművezetékek védelmét a 123/1997( VI.18.) Korm. rend.4. mellékletében foglaltak szerint biztosítani kell.
  - A szolgáltatott víz minősége, a beépített vezetékek és szerelvények anyagai feleljenek meg a 201/2001.(X.25.) Korm. rendeletben előírtaknak, felhasználni csak az OKI-OTH által törzskönyvezett, engedélyezett anyagokat lehet.
  - Az építési munkákat úgy kell végrehajtani, hogy a jelenleg üzemelő ivóvízhálózat fogyasztóinak ellátásában korlátozás, a víz minőségében kifogás ne legyen.
  - A vízhálózat üzemeltetői engedélyéhez a beépített ivóvízvezetékéről akkracitált laboratóriumban végzett negatív vizsvizsgálati eredménnyel kell rendelkezni a 201/2001.(X.25.) Korm. rendeletben előírt határértékeknek megfelelően, melyet Intézetünk felé dokumentálni kell.
- V. A kivitelezési munkálatok a Bánhorvati 1122/1, 1128 hrsz-ú ingatlanokat érintik.
- VI. Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációkat az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. készítette 73311 XKA 079211 tervszámpon.
- VII. A kivitelezés után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárásról Hatóságunkat értesíteni kell. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet a sikeres átadást követő 30 napon belül be kell nyújtani a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemből és mellékletekről szóló 18/1998. (VI. 18.) K-HVM rendeleiben előírtak összefoglalásával.
- VIII. A vízjogi létesítési engedély kizárólag az építésre vonatkozik és 2016. április 30 -ig hatályos, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, további események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüntetheti meg és vissza is vonhatja.
- IX. E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Hatóság részére címzett, de Hatóságunkhoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  
A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjének 50%-a, azaz 60.000 Ft, melyet az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 10027008-01712072-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

#### INDOKOLÁS

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság a H-310-18/2000. számú határozattal módosított H-310-18/98. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki Bánhorvati település ivóvízhálózat bővítés használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására.

Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.) BBO-1587/1-2013. számú beadványában vízjogi létesítési engedélyt kért a Bánhorvati, Rákóczi út ivóvízvezeték rekonstrukció kivitelezési munkálataihoz.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt az 1217-1/2014. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kivitelezési munkálatok érintik a Bánhorvái 1122/1, 1126 hrsz-ú ingatlanokat. Engedélyes az ingatlanok feletti rendelkezési jogát hiteltel tulajdoni lap másolatokkal és Bánhorvái Község Önkormányzata 768-4/2013. sz. tulajdonbeli hozzájárulásával igazolja.

A kivitelezéshez az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

- Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 8109-2/2014. számú előírásokkal, az alábbi indokolással:

„Az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság (3530 Miskolc, Mindszenti tér 4.) a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. a) pontja alapján, 1217-3/2014. számú megkeresésre a Felügyelőséget szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonaí út 1. - KÜ): 100258972) részére, Bánhorvái, Rákóczi út DN150 ac. ivóvízvezeték rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyezéséhez. Megkereséséhez csatolta az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által elkészített, a Bánhorvái, Rákóczi út DN150 ac. ivóvízvezeték rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési, valamint egyéb dokumentációk (jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, hozzájárulások, a megkeresés kísérőlevele stb.) másolatát. A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. §-a szabályozza a vízügyi hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok körét, illetve a bevonás feltételeit.

Az ÉRV.-Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. a 2013. december 18-án kelt, BBO-1587/1-2013. hivatkozási számú levelében a bonyújtott dokumentumok alapján, a térgyí ivóvízvezeték rekonstrukciójára vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadását kérte. A kérelmező által elkészített, Bánhorvái, Rákóczi út DN150 ac. ivóvízvezeték rekonstrukciójára vonatkozó dokumentációban a következő információk szerepelnek:

„A rekonstrukcióra kerülő szakasz 596 m, melynek anyaga Dk: 110 x 6,3, PE 100; SDR 17, PN 10, vízvezeték. A vízvezetékre PE 160 x 3,0 védőcsövet terveztünk az út és áterasz keresztmetszésekénél, ... A tervezett vízvezeték nyomvonala a régi nyomvonalat követi a meglévő vízvezeték mellé terveztük az új vízvezetékét, az út padkájába.”

A bonyújtott dokumentáció, valamint a fenti előírások mellett végzett tavékonyság környezetvédelmi és vízvédelmi érdeket nem sért.

Fentiek alapján a Bánhorvái, Rákóczi út DN150 ac. ivóvízvezeték rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyezése ellen vízvédelmi szempontból kifogást nem emelünk.”

- A Borsod – Abauj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatali Járási Népegészségügyi Intézeté BO-02R/015/01250-2/2014. számú előírásokkal, az alábbi indokolással:

„Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.(3700 Kazincbarcika, Tardonaí út 1.) által csatolt dokumentumok alapján az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság Miskolc, Mindszenti tér 4. 2014. április 2-án 1217-5/2014. számú kelt megkeresésében a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013.(XII.17.) Korm. rendelete alapján megkérte Hatóságunkhoz Bánhorvái, Rákóczi út ivóvízvezeték rekonstrukció vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó kérelmét közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás céljából.

Nevezett engedélyezési dokumentációt megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a tervezett ivóvízvezeték rekonstrukció a víz minőségét, egészség károsítás nélkül fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben a vonatkozó közegészségügyi jogszabályokban foglaltaknak - a rendelkező részben tett előírásokkal megfelelő.”

A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BO-08D/EH/181-2/2014. számú érdemi vizsgálat nélküli eljárást megszüntető végzésében hatáskörének hiányát állapította meg, tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező ingatlan régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléki területet nem érint.

Bánhorvati Községi Önkormányzati Hivatal 788-5/2013. sz. nyilatkozata szerint a tervezett beruházás a helyi építési szabályzattal, terület- és településrendezési tervvel összhangban van.

Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. Lázárcaon 2013. október 08-án kelt üzemeltetési és szolgáltatási hozzájárulását, az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 132306/1 sz. közműnyilatkozatát, a TIGÁZ-DSO Földgázszolgáltató Kft. 207020000/001300-002/2013. sz. közműnyilatkozatát, a Magyar Telekom Nyrt. 4303331-43422026-2/2013. sz. közműkezelési nyilatkozatát megadta.

Bánhorvati Községi Önkormányzati Hivatal 788-2/2013. számú közműkezelési hozzájárulását megadta.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A tervezett vízellátáshoz szükséges a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi léteztetési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján, a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdésében, valamint 4.§ (5) bekezdésében és 1. sz. mellékletének II/8. pontjában biztosított jogkörömben, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1986. (V. 22.) Kormány rend. 3.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Kkt.) 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Kkt. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2006. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelőben állapítottam meg.

Miskolc, 2014. április 22.



Kapják:

1. ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. - 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. (tv) HK
2. Bánhorvati Községi Önkormányzat - 3842 Bánhorvati, Szabadság út 32. (tv)
3. Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4
4. Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete - 3700 Kazincbarcika, Egressy u 34. (HK)
5. ÉM-VÍZIG - 3501 Miskolc, Pf.: 3.
6. Vízkönyv (2 pld.)
7. Iratokhoz