



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 41581-9/2012. Tárgy: KTVF: 279-3/2009. számú vízjogi létesítési engedély módosítása, Érd és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program, Érd-Kelet 6. részvízgyűjtő, „7” ütem

Előadó: dr. Zsiga Enikő
Scheiber Róbert

Vízikönyvi szám: D.2/3/1651

HATÁROZAT

1./ [REDACTED] Engedélyes) részére kiadott, KTVF: 33702-10/2012., KTVF: 3295-18/2012. és KTVF: 279-5/2009. számon módosított, KTVF: 279-3/2009. számú és D.2/3/1651 vízikönyvi számú határozatot - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – a [REDACTED] Zrt. ([REDACTED] a Tervező) által készített 21.11.099 számú tervdokumentáció alapján

módosítom

az alábbiak szerint:

2./ Az engedély 2./Létesül pontjában szerepeltetett műszaki tartalom a 6. részvízgyűjtő „7” ütem vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

Szennyvíz gerinccsatornák:

Csatorna jele	Utca neve	Hossz (m)	Méret (mm)	Anyag	Lejtés (%)		Tisztító aknák (db)	Tisztító idom (db)	Bekötés	
					Min.	Max.			db	m
E-13-20/1-6-0	Szövő utca	290,46	200	PVC-U SN4	12	54	8	4	13	95,4
	Ötvös utca	109,58	200	PVC-U SN4	20	63	2	2	5	32,4
E-13-20/1-6-2	Szövő utca	45,67	200	PVC-U SN4	5	53	1	1	3	5,9
E-13-20/1-6-3	Szövő utca	31,00	200	PVC-U SN4	40	69	1	1	2	3,8
E-13-20/1-6-4	Öntő utca	186,61	200	PVC-U SN4	5	25	5	3	15	97,7
E-13-20/1-6-5	Szövő utca	31,00	200	PVC-U SN4	5	13	1	1	2	3,9
E-13-20/1-6-6	Szövő utca	59,14	200	PVC-U SN4	5	40	2	1	3	6

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Csatorna jele	Utca neve	Hossz (m)	Méret (mm)	Anyag	Lejtés (%)		Tisztító aknák (db)	Tisztító idom (db)	Bekötés	
					Min.	Max.			db	m
E-13-21-1/2-0-0	Kövező utca	350,76	200	PVC-U SN4	5	95	18	2	30	198,3
	Szövő utca									
E-13-21-1/2-8-0	Szövő utca	92,00	200	PVC-U SN4	16	32	3	1	5	80,3
E-13-21-1/2-9-0	Szövő utca	13,70	200	PVC-U SN8	10	98	1	1	2	6,9
E-13-21-1/2-10-0	Szövő utca	80,77	200	PVC-U SN4	14	47	2	1	4	10,8
E-13-21-1/2-11-0	Szövő utca	80,35	200	PVC-U SN4	5	47	2	0	4	8,9
E-13-21-1/2-12-0	Szövő utca	20,46	200	PVC-U SN4	6	6	1	1	2	3,5
E-1-3/3-5-0	Köszörűs utca	560,2	200	PVC-U SN4	5	75	13	5	48	316,5
	Szövő utca									
E-1-3/3-5-1	Szövő utca	31,12	200	PVC-U SN4	5	61	1	1	2	5,1
E-1-3/3-3-0	Kőműves utca	305,7	200	PVC-U SN4	5	53	7	4	45	296,2
	Szövő utca									
E-1-3/3-3-1	Szövő utca	20,54	200	PVC-U SN4	8	22	1	1	2	7,2
E-1-3/3-4-0	Kőműves utca	67	200	PVC-U SN4	35	35	1	2	6	41,1
E-1-3/4-1-2	Szövő utca, Kéményseprő utca	227,68	200	PVC-U SN4	5	45	3	3	12	80,5
E-1-3/4-3-0	Szövő utca	56	200	PVC-U SN4	32	32	1	1	5	44,3
E-13-20/1-5-0	Nyomdász utca	152,82	200	PVC-U SN4	5	35	4	2	15	100,6
E-13-20/1-4-0	Napszámos utca	170	200	PVC-U SN4	14	31	4	2	15	100,5
E-13-20/1-3-0	Művezető utca	183,56	200	PVC-U SN4	5	80	3	2	16	106
E-1320-2/2-0-0	Köszörűs utca	159	200	PVC-U SN4	5	48	3	3	16	106,2
E-1320-2/1-0-0	Köszörűs utca	104,42	200	PVC-U SN4	4	115	5	1	12	80,5
E-1320-2/NY-1-0-0	Köszörűs utca	143,7	110	PE			3	0	0	0
E-1320-1/2-0-0	Kőműves utca	103,8	200	PVC-U SN4	38	109	2	1	10	68,1
E-1320-1/1-0-0	Kőműves utca	119,45	200	PVC-U SN4	5	83	5	2	13	87,6
E-1320-1/NY-1-0-0	Kőműves utca	166	110	PE			3	0	0	0
E-1320-1/2-1-0	Tímár utca	66	200	PVC-U SN4	20	55	2	1	4	14,5
E-1320-1/1-1-0	Vájár utca	72,35	200	PVC-U SN4, PVC-U SN8	12	95	4	0	5	15,4
E-1-3/3-1-0	Kovács utca	784	200	PVC-U SN4, PVC-U SN8	5	117	14	9	62	383,2
E-1-3/3-2-0	Kovács utca	95	200	PVC-U SN4	6	36	2	1	7	45,5

Csatorna jele	Utca neve	Hossz	Méret (mm)	Anyag	Lejtés (%)		Tisztító aknák	Tisztító idom	Bekötés	
		(m)			Min.	Max.	(db)	(db)	db	m
E-1-3/4-1-0	Símitó utca	833,5	200	PVC-U SN4, PVC-U SN8	5	95	15	9	66	509,1
	Kerékgyártó utca									
E-1-3/4-0-0	Kárpitos utca	887	200	PVC-U SN4, PVC-U SN8	5	118	16	8	69	456,3
E-13-27/2-0-0	Nyomdász utca	134	200	PVC-U SN4	10	36	2	2	14	94,7
E-13-27/1-0-0	Nyomdász utca	77,2	200	PVC-U SN4, PVC-U SN8	4	141	3	1	8	38,1
E-13-27/NY-1-0-0	Nyomdász utca	38,2	110	PE			1	0	0	0
E-13-26/2-0-0	Napszámos utca	135,7	200	PVC-U SN4	22	38	2	2	15	100,9
E-13-26/1-0-0	Napszámos utca	109,7	200	PVC-U SN4, PVC-U SN8	17	150	5	1	10	69,1
E-13-26/NY-1-0-0	Napszámos utca	170,9	110	PE			1	0	0	0
E-13-24/2-0-0	Műszerész utca	170	200	PVC-U SN4, PVC-U SN8	12	119	4	2	20	198,3
E-13-24/1-0-0	Műszerész utca	127,67	200	PVC-U SN4, PVC-U SN8	11	95	6	1	14	93,3
E-13-24/NY-1-0-0	Műszerész utca	198,3	110	PE			1	0	0	0
E-13-23/2-0-0	Mester utca	200	200	PVC-U SN4, PVC-U SN8	8	125	5	2	21	138,2
E-13-23/1-0-0	Mester utca	165	200	PVC-U SN4	8	78	5	3	15	102,1
E-13-23/NY-1-0-0	Mester utca	207	110	PE			1	0	0	0
E-13-22/2-0-0	Mázoló utca	188	200	PVC-U SN4, PVC-U SN8	45	92	3	3	22	148
E-13-22/1-0-0	Mázoló utca	161	200	PVC-U SN4	10	54	4	3	16	113,6
E-13-22/NY-1-0-0	Mázoló utca	215,8	110	PE			1	0	0	0
E-13-21/2-0-0	Lakatos utca	286	200	PVC-U SN4	5	72	5	5	30	198,3
E-13-21/1-0-0	Lakatos utca	97,1	200	PVC-U SN4	15	142	3	2	9	57,9
E-13-21/NY-1-0-0	Lakatos utca	162,8	110	PE			1	0	0	0
E-13-20/1-7-0	Esztergályos utca	174,9	200	PVC-U SN4	4	82	4	2	11	76,9
E-1-13-20/1-7-1	Fűrészelő utca	49,6	200	PVC-U SN4	5	5	4	1	3	12,8
E-1-3/3-0-0	Szénégető utca	591,6	200	PVC-U SN4	5	83	15	7	27	191,1
E-1-3/4-1-1	Szénégető utca	64	200	PVC-U SN4	25	25	1	1	4	27,3
E-1-3/4-2-1	Kályhás utca	192	200	PVC-U SN4, PVC-U SN8	8	102	3	3	15	99,4
	Szénégető utca									

Csatorna jele	Utca neve	Hossz (m)	Méret (mm)	Anyag	Lejtés (‰)		Tisztító aknák (db)	Tisztító időm (db)	Bekötés	
					Min.	Max.			db	m
E-1-3/2-6-0	Csillás utca	66,5	200	PVC-U SN4	68	85	2	1	5	30,5
E-1-3/2-5-0	Csigás utca	58,7	200	PVC-U SN4	48	81	1	1	3	20,1
E-1-3/2-4-0	Burkoló utca	76,1	200	PVC-U SN4	77	77	1	1	3	23,7
E-1-3/2-3-0	Bognár utca	74	200	PVC-U SN4	54	54	1	1	5	33,7
E-1-3/2-2-0	Betonozó utca	97,3	200	PVC-U SN4	5	69	1	2	8	54,1
E-13-21-1/1-0-0	Kövező utca	82,9	200	PVC-U SN4	7	43	4	0	6	31,8
E-13-21-1/NY-1-0-0	Kövező utca	131,8	110	PE			1	0	0	0
E-13-21-1/1-1-0	Kövező utca	31,5	200	PVC-U SN4	31	34	1	1	2	5,1
E-13-21-1/1-1-1	Kövező utca	4	200	PVC-U SN4	5	5	0	1	1	2,4
E-13-21-1/2-1-0	Kövező utca	26,5	200	PVC-U SN4	23	48	1	1	2	5,2
E-13-21-1/2-2-0	Kövező utca	18,7	200	PVC-U SN4	5	51	1	1	2	5,1
E-13-21-1/2-3-0	Kövező utca	16,7	200	PVC-U SN4	5	54	1	1	2	5,2
E-13-21-1/2-4-0	Kövező utca	29,6	200	PVC-U SN4	5	5	1	1	2	5,5
E-13-21-1/2-5-0	Kövező utca	23,3	200	PVC-U SN4	5	5	1	1	2	5
E-13-21-1/2-6-0	Kövező utca	56,6	200	PVC-U SN4	5	54	2	1	4	10,9
E-13-21-1/2-7-0	Kövező utca	44,61	200	PVC-U SN4	5	46	1	1	3	7,9
E-1-3/2-1-0	Bányász utca	76,1	200	PVC-U SN4	64	97	3	1	3	22,7
E-1-3/4-2-0	Simító utca	157	200	PVC-U SN4	5	15	3	2	10	67,1
E-1-3/4-3-0	Szövő utca	56	200	PVC-U SN4	32	32	1	1	5	44,3
E-1-3/2-7-0	Iparos utca	373	200	PVC-U SN4	5	49	9	5	16	63,9
E-1-3/2-7-1	Iparos utca	60,4	200	PVC-U SN4	22	65	2	1	3	12,2
E-1-3/2-7-2	Iparos utca	176	200	PVC-U SN4	28	53	4	3	10	44,6
Összesen:		12354,12					281	146	871	5681,2

3./ Az engedély 4./ Előírások pontja a 6. részvízgyűjtő „7” ütem tekintetében törlésre kerül és helyébe az alábbi szövegrész lép:

4./ Előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (továbbiakban: Felügyelőség) be kell jelenteni.
2. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles 30 napon belül a Felügyelőségnek bejelenteni.
3. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Felügyelőséget.

4. A műszaki átadás-átvételi eljárást követően az üzemeltetés megkezdése előtt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet [a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] 6. §-a szerinti mellékletek és a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] alapján megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat csatolásával az üzemeltetőnek vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie. Kivitelező köteles a műszaki átadás-átvételi dokumentációhoz csatolni az adott területen megszüntetett, illetve átépített vízellátási művek (csatornák, aknák, műtárgyak, ivóvízvezetékek, stb.) - vízjogi üzemeltetési engedély módosítását megalapozó mélységben kidolgozott - műszaki paramétereit tartalmazó és beazonosításához szükséges kimutatást.
5. A vezetékekkel párhuzamos és keresztező vezetékeknel a védőtávolságot és csővédelmet a vonatkozó szabvány szerint, illetve a vezeték üzemeltetőjével egyeztetett módon biztosítani kell. A közműszolgáltatók közműnyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.
6. Az Érdi Szennyvíztisztító Telepre vezetett szennyvizek, illetve idegen vizekkel hígított szennyvizek településenkénti mennyiségének folyamatos ismerete és meghatározása szükséges, ezért a csatornahálózaton összegyűjtött szennyvizek mennyiség méréséhez szükséges feltételeket mindazon pontokon és/vagy pontok előtt biztosítani kell, ahol az egyes települési szennyvizek mennyiségeinek korrekt méréséhez az szükséges. A mérési pontokat és azok kialakítását az üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelemhez beadott dokumentációnak tartalmaznia kell.
7. A meglévő csatorna nyomvonalán való rekonstrukció, illetve bővítés során a szennyvizek zavartalan elvezetéséhez szükséges provizóriumokat megfelelő kapacitással kell biztosítani.
8. A közterületi átemelők gépészetét úgy kell kialakítani, hogy az átemelőnél a szennyvíz felszínre kerülése (szennyvízkiöntés) ne forduljon elő. Továbbá biztosítani kell, hogy az átemelő szívóterében, valamint a nyomócsőben a szennyvíz tartózkodási ideje ne lépje túl a 6 órás időtartamot.
9. Az átemelők beszabályozását úgy kell megoldani és a fogadóoldal műszaki feltételeit úgy kell biztosítani, hogy a meglévő szennyvízcsatornába való nyomócső-bekötés
 - a becsatlakozási pont környékén ne okozzon bűzhatást a szennyvíz átnyomások idején, és
 - a befogadó gravitációs csatornában ne okozzon teltszelvényű elvezetést és annak révén az egyes ingatlanoknál bűzzár leszívást.
10. A kiépített új csatornahálózat egyes elemei meglévő szennyvízcsatorna hálózatra való rákötésének feltétele:
 - Az Érdi Szennyvíztisztító Telep kapacitás bővülésének realizálódása függvényében, az idegenvíz mennyiségének - belterületi vízrendezéssel biztosított - csökkenése alapján, a Felügyelőség hozzájárulása.
11. Zárt gyűjtőn és/vagy emésztőn keresztül szennyvíz nem vezethető közcsatornára, ezért megszüntetésének és/vagy végleges kiiktatásának igazolása, illetve dokumentálása szükséges a közcsatornába való bekötés engedélyének kiadásáig.
12. Az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába az ingatlanok és közterületi burkolt felületek csapadékvizét bekötni, bevezetni tilos.
13. Az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornák kivitelezése során fokozottan ellenőrizni kell a tisztító aknák telepítési körülményeit, különös tekintettel az akna fedlapok csapadékvíz elöntéséből származó infiltráció elkerülésének igényére.
14. A felszíni vizek közelében való munkavégzés során biztosítani kell a csatorna vizének – szükség szerint provizóriummal való – akadálytalan továbbvezetését. A csatorna, illetve a Benta-patak közelében nem végezhető olyan gépekkel, olyan tevékenységgel, amely a csatorna, illetve a Benta-patak vizének és/vagy medrének, illetve környezetének szennyeződését okozhatja. A csatornázási munkák befejeztével a Benta-patak környezetét az üzemeltetője által igényelt, illetve az eredetit megközelítő állapotba kell helyezni.

15. A kivitelezési területen meglévő csapadékvíz elvezető- és/vagy szikkasztó árok a kitermelt föld deponálására - csak kivételes esetben és a teljes értékű helyreállítás kötelezettsége mellett - akkor vehető igénybe, ha a végzendő munkák során biztosított a csapadékvíz – szükség szerint provizóriummal való – akadálytalan továbbvezetése.
16. A kivitelezés során fokozottan kell ügyelni, hogy felszín alatti víz, talajszennyezés ne következhessen be. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltésére ellenőrzött körülményeket kell biztosítani a környezeti szennyezés megakadályozásának igényével és az esetlegesen keletkező szennyező anyagok környezetvédelmi szempontból megfelelő ártalmatlanításának kötelezettségével. Amennyiben ilyen jellegű szennyezés történik arról, és a megtett intézkedésekről azonnal köteles a kivitelező a Felügyelőséget tájékoztatni.
17. A kitermelt föld (talaj, feltöltések) esetleges szennyezettségét vizsgálni kell és a vizsgálati eredményektől függően kerülhet engedélyezett módon elhelyezésre vagy visszatöltésre. Az elhelyezést minden esetben dokumentálni kell. Amennyiben a kivitelezés során szennyezett talaj kerül elő arról, és a megtett intézkedésekről azonnal köteles a kivitelező a Felügyelőséget tájékoztatni.
18. Abban az esetben, ha a csővezeték építése során talajvízszint süllyesztés szükséges, a víztelenítési tervet be kell nyújtani a Felügyelőség részére. A tervhez mellékelni kell a kitermelt talajvíz elhelyezésére vonatkozóan a befogadó (csatorna, vízfolyás, stb.) üzemeltetőjének/ kezelőjének a fogadó nyilatkozatát. **Határidő:** az érintett szakasz kivitelezésének megkezdése előtt legalább 15 nappal.
19. A víztelenítés megkezdése előtt, a víztelenítés leszívási görbe által érintett, meglévő vagy építés alatt álló épületek/építmények állapotfelmérését el kell végezni. Az állapotfelmérés eredményéről a Felügyelőséget tájékoztatni kell. A kivitelezési munka befejezésekor ellenőrző vizsgálatot kell végezni. **Határidő:** az állapotfelmérés elvégzését követő 15 napon belül.
20. A csatorna építése során a tevékenységet a *hulladékgazdálkodásról* szóló 2000. évi XLIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni.
21. Az építkezés során keletkező hulladékokat minőségüknek (esetleg veszélyességüknek) megfelelően be kell sorolni a *hulladékok jegyzékéről* szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben lévő EWC kódok valamelyikébe, és a további kezelésükről az adott kódszámmal érvényes engedéllyel rendelkező hasznosító/ártalmatlanító szervezetnek történő átadással kell gondoskodni.
22. A hulladékokat elszállításukig minőségüknek (veszélyességüknek) megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
23. A megépült csatornaszakasz műszaki átadás-átvételéhez való hozzájárulásunk feltétele a kivitelezés során keletkezett hulladékok dokumentálása (EWC kódszámonként mennyiséggel megadva), illetve az elszállítást igazoló papírok (szállítójegy, átvételi jegy) másolatának benyújtása.
24. A létesítés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell, hogy bűz a csatornaszemekből semmilyen körülmények között nem kerülhet a környezeti levegőbe, illetve az újonnan létesülő csatorna szakaszok működése a már meglévő csatorna szakaszokon ne okozzon bűz kiáramlást.
25. Az átemelő létesítése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával, biofilter beépítésével biztosítani kell, hogy bűz semmilyen körülmények között ne kerüljön a környezeti levegőbe.

A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50 000 Ft, melyet Engedélyes helyett a [REDACTED] Zrt. [REDACTED] megfizetett.

„Dél-Budai regionális szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt keretében Érd és Térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program, Érd-kelet 6. részvízgyűjtő „7” ütem vonatkozó vízjogi létesítési engedély módosításához közegészségügyi szempontból az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

- A tervezéssel érintett terület csapadékvíz-elvezetését meg kell oldani.
- A szennyvíz elvezető rendszerbe vezetett szennyvíznek ki kell elégítenie a közcsatornába bocsáthatóság minőségi követelményeit.
- A közcsatorna építése során az egyéb közművektől előírt védőtávolságot be kell tartani.
- A csatornahálózat azon részeinél, ahol a szennyvízmennyiség, illetve a beépített műtárgyak jellegéből adódóan bűzhatás keletkezhet megfelelő megoldásokkal biztosítani kell a műszaki szagvédelmet (bűzzáró aknafedlap).
- A rendszer beüzemelésének alapfeltétele a bővítésre kerülő érdi kistérségi szennyvíztisztító telep próbaüzemének megkezdése.

A KDV-Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 2012. 07. 19-én megküldött dokumentációt áttanulmányozva, figyelembe véve a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában előírtakat a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági állásfoglalásomat a fent említett jogszabályokon túlmenően, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. §-ban foglaltakra tekintettel adtam meg.

Hatáskörömet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdés b) pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatokról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (R) 19. § (1) bekezdése, illetékességemet a R 3. számú melléklete határozza meg.”

Fentiek alapján az engedély módosításáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdésének megfelelően döntöttem.

A KTVF: 279-3/2009. számú vízjogi létesítési engedély 4./ Előírások pontjában foglaltak a 6. részvízgyűjtő „7” ütem vonatkozásában kerülnek csak törlésre és helyükbe a rendelkező részben foglaltak lépnek.

Felhívom Engedélyes figyelmét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Felhívom Engedélyest, hogy szíveskedjék nyilatkozni a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, hogy igényt tart-e a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után a vízikönyvi, illetve az engedélyezési záradékkal ellátott példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség a fennmaradó tervdokumentációk tárolásáról a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon túl nem gondoskodik, így azok megsemmisítésre kerülnek.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. mellékletének I. fejezet 24. sorszám 6.1. pontja és 51. sorszám alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes helyett a [REDACTED] Zrt. megfizette [REDACTED] [REDACTED] KTVF: 41581-8/2012. számon iktatva).

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.


Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, illetékességi területét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2012. december 19.

Dolla Eszter
igazgató
megbízásából:



Szabados Zsoltné s. k.
irodavezető

Kapják:
Ügyintézői utasítás szerint

