



Partner a jelenben a jövőért!

Ikt.sz.:Víz 7596 – 1 / 2019

Üi.: Varga Zsolt

30-523-1848

Tel.: 52-513-580

Fax.: 52-513-531

E-mail:

varga.zsolt@debreceni-vizmu.hu

Jánosi Erzsébet
részére

Tárgy: Válasz adatigénylés előterjesztésére

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

Az Ön által vállalatunkhoz eljuttatott 2019. július 9-én kelt adatigénylés előterjesztésére ezúton válaszolunk.

Az Ön által feltett kérdések:

„Használják-e klór-dioxidot ivóvízfertőtlenítésre? Ha igen, milyen éves mennyiségben és koncentrációban vásárolnak hozzá nátrium-kloritot?”

A Debreceni Vízmű Zrt válasza:

Igen, az ivóvíz-fertőtlenítéséhez használunk klór-dioxidot.

2018-ban **7,5%**-os koncentrációjú nátrium-kloritot vásároltunk, **462kg**-os mennyiségben.

Debrecen 2019. július 15.

Varga Zsolt
logisztikai csoportvezető

Ányos József
vezérigazgató

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni!

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata – Működési engedély száma: 1832/2013