



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügyszám: 35500/11476/2019.ált.
Ügyintéző: Szőke Péter

Tárgy: A Mátrai Erőmű Zrt. (Visonta) által üzemeltetett Őzse-völgyi ipari víztározóból 2019.11.14 és 2019.12.05 között kibocsátott szennyvíz által okozott rendkívüli vízszennyezés bírsága

Melléklet: 1 pld táblázat

HATÁROZAT

I. Kötelezem a Mátrai Erőmű Zrt.-t (székhelye: 3271 Visonta, Erőmű u. 11.), hogy az üzemeltetésében lévő Őzse-völgyi ipari víztározóból 2019.11.14 és 2019.12.05 között kibocsátott szennyvíz mennyiségére és minőségére tekintettel

2 923 258,- Ft,

azaz kettőmillió kilencszázhuszúnháromezer-kettőszázötvennyolc forint

rendkívüli vízszennyezési bírságot fizessen.

II. A bírságot a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 15. napjáig kell átutalni az alábbiak szerint:

- a. a bírság 70 %-át, **2 046 281,- Ft**-ot, azaz **kettőmillió-negyvenhatezer kettőszáznyolcvanegy** forintot a MÁK 10032000-01040047-0000000 számú központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság számlájára,
- b. a bírság 30 %-át, **876 977,- Ft**-ot, azaz **nyolcszázhetvenhatezer-kilencszázhetvenhét** forintot a szennyvíz kibocsátás helye szerinti, területileg illetékes önkormányzat, vagyis Halmajugra Község Önkormányzat 11739030-15381701 számú költségvetési számlájára.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a bírság megnevezését és a határozat számát.

III. Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A határidőre be nem fizetett bírságok adók módjára kerülnek behajtásra.

IV. A határozat ellen – annak közlésétől számított - **15 napon belül** Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ✉: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezés illetéke: 15 000,- Ft, melyet illetékbélyeg formájában a fellebbezés eredeti példányán kell leróni. Fellebbezés hiányában a határozat a kézhezvételtől számított 16. napon - külön értesítés nélkül - jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság névtelen bejelentést kapott 2019.11.12-én, amely szerint a Mátrai Erőmű területén lévő vízelvezető árokban a víz szappanosan habzik és a környéken elviselhetetlen bűz árad, valamint a Bene patakon is szennyezés tapasztalható.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KML szolgálata aznap a panasz kivizsgálása érdekében helyszíni szemlét tartott, ahol megállapította, hogy az Őzse völgyi ipari víztározónál bűzt éreztek, ahol szükséges méréseket elvégeztek, valamint a tározóból nem akkreditált vízmintát vettek. A Bene-patakon szennyezés nem volt tapasztalható, sem láthatólag és sem érezhetően.

A BAZ MKI Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 2019. november 13-án vízvédelmi szempontból vízmintavétellel egybe kötött helyszíni szemlét tartott a B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal mérőközpontjának bevonásával az akkreditált vízmintavételt érdekében.

A látottak a 35500/10431-52/2019.ált. számon iktatott jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre.

A Mátrai Erőmű Zrt.- 3271 Visonta, Erőmű utca 11.- mint engedélyes a 35500/2225-2/2015.ált., valamint a 1313-1/2010. számon módosított 23.077-3/1987. számú egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelteti vízilétesítményeit, köztük az Őzse-völgyi ipari víztározót. Az engedély 2020.február 28-ig hatályos.

A 2019.11.13-i helyszíni szemle során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Környezetvédelmi Mérőközpontja (továbbiakban: hatósági laboratórium) az eljárás során vízmintavételezést végzett a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően az alábbi helyeken és módon:

" Őzse-völgyi tározó mintavétel idejére kinyitott leürítő tolózáriján elfolyó vízből (pH:6,68, vezkép.:948 µS/cm, old.ox.: 5,06 mg/l)

" az Őzse-völgyi tározóból, a gát mellett közvetlenül - merítéssel (pH:6,50, vezkép.:951 µS/cm, old.ox.: 1,77 mg/l).

A ME ZRt. 2019.11.13-án kelt elektronikus levelében kérte a vízvédelmi hatóságtól az Őzse-völgyi víztározóban lévő szennyezett víz ellenőrzött és megfelelő mennyiségű hígítóvízzel egyidejűleg történő leürítésének engedélyezését, tekintettel arra, hogy a tározó vízszintje 230cm. A 255 cm-es maximális vízszint elérése után pedig a szivornyás leürítő műtárgyon megindul a tározott víz szabályozatlan leürülése (néhány óra alatt mintegy 30000 m3 mennyiségben).

A ME ZRt. a tározó leürítését - a vízvédelmi hatóságnak a bejelentésben foglaltakat tudomául vevő és a leürítés végrehajtásával kapcsolatos elvárásait tartalmazó levelének kézhezvételét követően – 2019.11.14-én megkezdte és 2019.12.05-re befejezte.

A leürítés során a tározóból leürített víznek és a Nyiget-pataknak a vízminőségét saját laboratóriumával rendszeresen vizsgálta a Mátrai Erőmű ZRt., valamint 2019.11.21-én a Bálint Analitika Kft.-vel akkreditált mintavételt és vizsgálatot végeztetett.

A ME ZRt. az Őzse-völgyi víztározóból a szabályozott szennyvíz leeresztést – a Markazi-víztározóból egyidejűleg biztosított hígítóvíz kibocsátással – , majd hidrogén-peroxid adagolást is alkalmazva, a vízvédelmi hatóság előzetes és folyamatos további tájékoztatásával végezte a tározó leürítését.

A 2019.11.14 és 2019.12.05 között az Őzse-völgyi víztározóból történt szennyvíz kibocsátások miatt, a 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: „R”) 36.§ szerinti rendkívüli vízszennyezési bírságot az (4) bek. a) pontja szerint állapítottam meg, figyelembe véve hogy a ME ZRT. a további leürítéseket előre bejelentette és a károk enyhítése érdekében tőle elvárható módon közreműködött.

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 106. § (1) bek. alapján, aki jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt, a környezet védelmét szolgáló előírást megszeg, vagy azokban megállapított határértéket túllép, – az általa okozott környezetszennyezés, illetőleg környezetkárosítás mértékéhez, súlyához és ismétlődéséhez igazodó – környezetvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az „R” 36. § szerint:

„(1) Aki rendkívüli szennyezést okoz, rendkívüli vízszennyezési vagy csatornabírságot köteles fizetni.

(2) A rendkívüli vízszennyezési vagy csatornabírságot a szennyezés időszakára minden szennyező anyagra külön-külön, a szennyező anyagok teljes mennyiségére kell meghatározni.

(3) A szennyező anyagok mennyiségét – a kibocsátási határértékek figyelembevételével – az anyagfelhasználás, illetve a kibocsátott szennyvíz minőségi és mennyiségi adataira figyelemmel, műszaki becsléssel kell meghatározni.”

(4) A kiszabott bírság a 2. számú melléklet alapján megállapított bírságösszeg:

a) ha a kibocsátó a rendkívüli szennyezés tényét a vízvédelmi hatóságnak, illetve a szolgáltatóknak haladéktalanul bejelentette és a károk enyhítése érdekében tőle elvárható módon közreműködött;

b) kétszerese, ha a szennyezés tényét kívülálló észleli, majd a kibocsátó a károk enyhítésében közreműködik;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (1) a) és e) pontja alapján eljárást indítottunk melyről az ügyfelet 35500/10623/2019. ált. ügyszámon értesítettük.

A bírságszámítás lépései az „R” 2. sz. melléklet alapján:

A bírságot a szennyezési időszakra minden szennyező anyagra külön-külön, a kibocsátott szennyező anyagok teljes mennyiségére kell megállapítani.

$$B_R = \sum B_{sza}$$

és

$$B_{sza} = [Q_r \times C_i \times k] \times R$$

illetve nem szennyvízzel történő rendkívüli szennyezés esetén

$$B_{sza} = M_r \times k \times R$$

ahol

B_s = egy adott szennyező anyagra számított bírság a rendkívüli szennyezés időszakára
za [Ft]

Q_r = a rendkívüli szennyezés időszakában kibocsátott szennyvíz mennyiség
[m³/rendkívüli szennyezési időszak]

M_r = a nem szennyvízzel okozott rendkívüli szennyezés szennyező anyagának teljes
(becsült) mennyisége

R = rendkívüli szennyezési szorzótényező, melynek értékei a 36. § (4) bekezdés

a) pontja esetén: $R = 1$

b) pontja esetén: $R = 2$

c) pontja esetén: $R = 3$

d) pontja esetén: $R = 5$

A ME Zrt. 2019.12.12-én kelt levelében jelezte az Ózse-völgyi tározó leürítésének befejezését, valamint megküldte a 2019.11.21-i akkreditált vizsgálat eredményeit és a víztározóból leürített szennyezett víz mennyiségi adatait. A levélben foglaltak figyelembevételével a rendkívüli vízszennyezési bírság számításánál az eredményeket a megadott vízmennyiségekkel az alábbiak szerint érvényesítem:

kibocsátási időszak	kibocsátott szennyvíz mennyisége (m ³)
november 14-től november 20-ig	10925
november 21-től december 5-ig	68129

A határozat mellékletét képező táblázat tartalmazza a szennyezés nemét, a mért koncentrációt, az adott időszak alatt kibocsátott szennyezőanyag – mennyiséget, a bírságtételt, a számított bírságot és a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti un. számított rendkívüli vízszennyezési bírságot.

A 2019.11.14 és 2019.12.05 közötti időszakban történt szennyvízkibocsátás esetében, mivel azt az üzemeltető Mátrai Erőmű Zrt. előre bejelentett módon végezte és a szennyezés mértékének csökkentése érdekében a tőle elvárható módon járt el, a rendelet 2. sz. melléklet 2.8. pontja szerint rendkívüli szennyezési szorzótényező (R) értékét 1 – nek vettem.

A rendelet 2. számú melléklete szerint megállapított bírság:

2923 258,- Ft

A bírság összegének megosztásáról és befizetéséről a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 34. § (3) bekezdés a) pontja alapján rendelkeztem.

A határozatot a környezet védelméről szóló 2005. évi LIII Tv. 106. § (1) bekezdés, a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 36. § -ban foglaltak alapján, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1), és a 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontjában biztosított jogkörömben, az Ákr. 80.§. (1) és 81.§.(1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1), (2) és (3) bekezdése, valamint 118. §-a és a Kvt. 66/B. §-a biztosítja.

A fellebbezési eljárás illetékének mértéke *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. fejezet 2. d) pontja alapján határoztam meg.

Kelt Miskolcon az elektronikus bélyegző szerint.

**Lipták Attila tüzoltó dandártábornok
tüzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében**

**dr. Csapó Zoltán
szolgálatvezető-helyettes**

Kapják:

1. Mátrai Erőmű Zrt. 3271 Visonta, Erőmű utca 11. + **melléklet + elektronikus úton**
2. Halmajugra Község Önkormányzata 3273 Halmajugra, Kossuth út 163. + **melléklet + elektronikus úton**
3. Heves Megyei Főügyészség Eger, Barkóczy út 1. 3300 (jogerő után)
4. Iratokhoz

A 35500/11476/2019. ált. ügyszámú határozat melléklete

	Szennyvíz mennyiség az adott időszak alatt	A szennyezés neve	Mért koncentráció	Határérték	Bírságot koncentráció	Szennyező anyag mennyiség az adott időszak alatt	Bírságtétel	Számított bírság
	m3		mg/l	mg/l	mg/l	kg	Ft/kg	Ft
2019.11.13	10925	KOIk	700	600	100	1092,50	70	76.475
2019.11.13	10925	boi5	600	0	600	6555,00	210	1.376.550
2019.11.13	10925	szulfid	2,45	0	2,45	26,77	7000	187.364
2019.11.21	68129	KOIk	256	0	256	17441,02	70	1.220.872
2019.11.21	68129	szulfid	0,13	0	0,13	8,86	7000	61.997

Összesen:

2.923.258 Ft

A határértékek megállapításánál figyelembevettem a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének előírásait a több címen kivethető bírság elkerülésére vonatkozó sajátos szabályairól.

A táblázatokban a számított részadatok – „Szennyvíz mennyiség az adott időszak alatt”; „Szennyező anyag mennyiség az adott időszak alatt” – két tizedes jegy pontossággal kerültek közlésre, de maga a bírságösszeg a Microsoft Office Excel program alkalmazásával, a részadatok kerekítése nélkül került kiszámításra. Tényleges kerekítést csak a „Számított bírság” rovat tartalmaz a kerekítési szabályok figyelembevételével.

**Vízszennyezési bírság összesen: 2 923 258,- Ft,
azaz kettőmillió kilencszázhuszúnháromezer-kettőszázötvennyolc forint**