



PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VÁC KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Tárgy: Figyelmeztetés és kötelezés a [redacted] szám alatti [redacted] által üzemeltetett elektronikai gyártó üzem területén elhelyezkedő 33-3. számú új elektrolit tároló épület területén a 2022.05.24-én 20:49-kor bekövetkezett rendkívüli eseményt követő tűzvédelmi hatósági cél ellenőrzés során megállapított szabályszegések megszüntetése érdekében.

Ügyfél: [redacted]

Ügyintéző: [redacted]

HATÁROZAT

A [redacted] szám ingatlanon üzemeltetett elektronikai gyártó üzem (a továbbiakban: létesítmény) területén elhelyezkedő 33-3. számú új elektrolit tároló épület (továbbiakban: 33-3. épület) területén a 2022.05.24-én 20:49-kor bekövetkezett rendkívüli eseményt követő tűzvédelmi hatósági cél ellenőrzés (továbbiakban: ellenőrzés) eredményeként jogszabályszegéseket állapítottam meg, ezért a [redacted] mint ügyfelet

figyelmeztetem,

és a megállapított szabályszegések alábbiakban meghatározottak szerinti határidőkön belüli megszüntetésére, és azoknak a tűzvédelmi hatóság felé történő igazolására

kötelezem:

1. A 33-3. számú épület területén telepített beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának (továbbiakban: oltóközpont) akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell. (Határidő: azonnal, majd folyamatos)
2. Az oltóközpont bejáratát tűzvédelmi biztonsági jelöléssel kell ellátni, megjelölni. (Határidő: azonnal, majd folyamatos)

Az igazolás módja: Hivatali kapun megküldve, igazoló dokumentációk, fényképfelvételek csatolásával.

Figyelmeztetem, amennyiben a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telik el, hatóságom hivatalból eljárást indít, mely során a kötelezettel szemben tűzvédelmi bírság szabható ki.

A határozat ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak címzett (1903 Budapest, Pf.: 314.), a hatóságomhoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezési iraton illetékbélyeggel, vagy a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú Eljárási illetékbevételei számlára átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint az ügyszám feltüntetésével kell megfizetni. Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönten, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

I.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági jogkörében eljárva, 2022. év május hó 25. napján a 2022.05.24-én 20:49-kor bekövetkezett rendkívüli eseményt követően tűzvédelmi hatósági cél ellenőrzést folytatott le a [REDACTED] (továbbiakban: kötelezett) üzemeltetésében lévő létesítmény területén elhelyezkedő 33-3. számú épület vonatkozásában.

Az ellenőrzés tényéről és időpontjáról hatóságom, a kötelezettet előzetesen nem értesítette.

Az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv készítésénél [REDACTED] vett részt.

Az ellenőrzés során a 36310/970/2022.ált. számú jegyzőkönyvben (továbbiakban: jegyzőkönyv) rögzítve tűzvédelmi szabályszegések kerültek megállapításra, melyek alapján hatóságom hivatalból eljárást indított a kötelezettel szemben.

II.

Az ellenőrzés során a jegyzőkönyvben rögzítve, az alábbi szabályszegések, hiányosságok kerültek megállapításra:

1. **A jegyzőkönyv 1. pontja:** „A beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának megközelíthetősége nincs biztosítva, ugyanis az oltóközpont helyiségben telepített oltóközpont el van torlaszolva, közvetlen előtte tárolási tevékenységet végeznek, mégpedig olyan módon, hogy a központ akadálytalanul nem hozzáférhető, nem kezelhető, nem közelíthető meg. (a központ előtt közvetlenül alábbi nem a rendeltetéshez tartozó dolgokat tárolják: fa asztallappal rendelkező asztalok, hordágy, információs táblák)”

A feltárt szabályszegéssel megsértették: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 177. § (4) bekezdésében, továbbá a 179. § (7) bekezdésében foglaltakat, melyek szerint: „177. § (4) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

179. § (7) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, **tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.**”

2. **A jegyzőkönyv 2. pontja:** „A beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának bejárata tűzvédelmi biztonsági jelöléssel nincs ellátva, megjelölve.”

A feltárt szabályszegéssel megsértették: Az OTSZ 148. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat melyek szerint: „A 147. §-ban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

- a) tűzoltó készüléket,
- b) fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvényszekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontot,
- c) tűzjelző kézi jelzésadót,
- d) kézi indítású tűzoltótechnikai termék kezelőszerkezetét,
- e) **beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának bejáratát,**
- f) állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját tartalmazó helyiség bejáratát,
- g) hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét és
- h) beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét.”

A fenti szabályszegésekkel veszélyeztetik a létesítmény területén tartózkodó munkavállalók biztonságát.

III.

Tárgyi ügyben megállapítottam, hogy a kötelezett közigazgatási szabályszegéseket követett el, azonban a közigazgatási szabályszegések az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyúak, így figyelmeztetés szankciót alkalmaztam.

A hatósági ellenőrzés szabályait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 98–102. §-a határozza meg.

A jegyzőkönyv 1 példányát jelen határozat mellékleteként az Ügyfél számára megküldöm.

Az Ákr. 101. § (1) bekezdés a) pontja alapján, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást. Az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Ügyfél kiértesítésétől az eljárás megindításával kapcsolatban eltekintettem.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (továbbiakban: szankció törvény) 2. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási szabályszegésért való felelősség megállapítása esetén a közigazgatási hatóság közigazgatási szankciót alkalmaz.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: tűzvédelmi törvény) 11.§ (1) d) pontja szerint kötelezettségeiket megsértőkkel szemben figyelmeztetést alkalmaz, vagy tűzvédelmi bírságot szab ki.

A szankció törvény 6 § (3) bekezdése szerint figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha közigazgatási szabályszegés elkövetése miatt más szankció nem alkalmazható, vagy ha a közigazgatási szabályszegés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.

A szankció törvény 6 § (4) bekezdése szerint a közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz.

A felhívásban meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményről a szankció törvény 9.§ (2) bekezdése, tűzvédelmi törvény 11.§-a, valamint a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet) 1. melléklet alapján adtam tájékoztatást.

Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul.

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

Határozatom az Ákr. 80. § (1) bekezdésén, valamint a tűzvédelmi törvény 11. § (1) bekezdés d) pontján alapul. Hatáskörömet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az Ákr. 116. § (2) bekezdés *b)* pontja értelmében a rendvédelmi szerv helyi szervének határozata ellen fellebbezésnek van helye, melyet az Ákr. 118. § (3) bekezdése szerint a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. A fellebbezés elbírálására a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogosult. A fellebbezési eljárásra az Ákr. 116-119. §-a az irányadó. A fellebbezési illeték összegét és befizetésének módját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és 73. § (1) bekezdése határozza meg.

Kelt: Vác, elektronikus bélyegző szerint

[Redacted signature area]

Készült: 1 példányban
Melléklet: 5 oldal
Egy példány: 4 oldal
Kapja: 1.Irattár
Címzett: 2. Címzett: Cégek Elektronikusán
Irattári jel: 36310/970/2022.ált.

Cím: H-2600 Vác, Szilassy u. 6-10. Telefon: +36(27) 314-005 Fax: +36(27) 314-005