



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Hatósági kötelezés

Ügyintéző:

Telefon:

E-mail:

HATÁROZAT

A **SungEel Hitech Hungary Kft.** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48., a továbbiakban: Üzemeltető) 3078 Bátonyterenye, Hatvani út 2. szám alatti telephelye (a továbbiakban: Telephely), mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem időszakos hatósági ellenőrzése során megállapított iparbiztonsági jogszabálysértéssel kapcsolatban az Üzemeltetőt az alábbi szabálytalanságok megjelölt határidőn belüli megszüntetésére

k ö t e l e z e m :

1. Üzemeltető a Biztonsági Jelentés 9. pontjában meghatározott biztonsági irányítási rendszerrel kapcsolatos normákat, szabályozókat (technológiai leírásokat, utasításokat, egyéb szabályzókat) mutassa be a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Határidő: 2023. február 28.

2. Üzemeltető dokumentáltan hajtsa végre a 2022. november, illetve decemberben újonnan felvett munkavállalók részére a Telephelyre kiadott Belső Védelmi Terv (továbbiakban: BVT) oktatását, továbbá mutassa be a Telephelyen működő biztonsági szolgálat BVT oktatásáról készült dokumentumokat.

Határidő: 2022. december 31.

3. Üzemeltető végezze el a Telephelyen kialakított kármentők tisztítását, továbbá azok funkciójának teljesítése érdekében azokat tartsa üresen.

Határidő: 2022. december 31.

4. Üzemeltető helyezze el a vezetési ponton a Telephely veszélyhelyzeti helyszínrajzát, továbbá a veszélyhelyzetben értesítendők listáját.

Határidő: 2022. december 31.

5. Üzemeltető az NMC por új tároló helyével kapcsolatban alakítsa ki a biztonságos tárolás feltételeit, továbbá az új tárolási helyének megjelölésével módosítsa a Biztonsági Jelentését (továbbiakban: BJ) és BVT-jét.

Határidő: 2023. február 28.

Hatóságom abban az esetben, ha az Üzemeltető a hatósági határozatban illetve a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, *a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény* (a továbbiakban: Kat.) 35. §-ban meghatározott szankciókat alkalmazhatja.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási cselekmény ellen közigazgatási per indítható a Budapest Környéki

Törvényszéknek címzett, és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához, mint elsőfokú hatósághoz a közléstől számított 30 napon belül elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel. A kereset benyújtása kizárólag elektronikus úton történhet cégkapun keresztül a Hatóság hivatali kapujára. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönten, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2022. december 8-án az Üzemeltető Telephelyén, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén a Kat. 36. §-ban meghatározott hatósági hatáskörében eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 98-102. §. szakaszaiban foglaltaknak megfelelően, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 14. §. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel időszakos hatósági ellenőrzést tartott, amely során az alábbi hiányosságok kerültek megállapításra:

1. A SungEel Hitech Hungary Kft. egyelőre nem vezetett be harmadik fél által auditált biztonsági irányítási rendszert, azonban a BJ 2.2 Irányítási rendszer című fejezetében meghatározott biztonsági irányítási rendszerhez szükséges szabályozási elemeket, szabályzókat az Üzemeltető a helyszíni ellenőrzés során bemutatni nem tudta.
2. Az ellenőrzés során szűrőpróbaszerűen ellenőriztük a 2022. november illetve december hónapban újonnan felvett munkavállalók BVT oktatásának megtörténtét, azonban az Üzemeltető által bemutatott BVT oktatásról készült dokumentáció és mellékletét képező jelenléti ív nem tartalmazta a 2022. november, illetve az ellenőrzés időpontjáig 2022. december hónapban újonnan felvett, szűrőpróbaszerűen vizsgált munkavállalók BVT oktatását. Az Üzemeltető bátonyterenyi telephelyén összesen 12 fő biztonsági őr lát el szolgálatot, a BVT oktatásukról készült dokumentumokat a helyszíni ellenőrzés során bemutatni nem tudták.
3. A BJ 6.2.4 és 7.5.4 pontja rendelkezik a kiépített kármentőkről: a zárt csarnoképületen belül -burkolatba süllyesztett- kármentő két helyen került kialakításra. A kármentők az ellenőrzéskor nem voltak teljesen üresek, abban folyadék volt látható.
4. Az ellenőrzés során a veszélyhelyzeti helyszínrajz, és a veszélyhelyzetben értesítendő listája nem volt megtalálható a vezetési pontként megjelölt helyiségben.
5. A BJ 6.2.3 és a BVT 5.1.2 pontjának előírásaival szemben az NMC por tárolása nem a csarnoképületben történik, hanem a csarnoképület északi részén, egy erre kialakított tároló épületben történik.

A Hatóság döntését a következő előírások indokolják:

- Az Üzemeltető Hatóságnál 36200/1157-12/2021.ált. ügyszámon nyilvántartásba vett biztonsági dokumentációban és mellékleteiben foglaltak szerint köteles működni, különös tekintettel az abban foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási és egyéb előírásokra.

1. Az R. 14. § (1) bekezdése szerint a hatóság a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket legalább évente egyszer a biztonsági irányítási rendszerre, vagy az irányítási rendszerre, azon belül is az üzemeltető által hozott intézkedésekre, és egyéb nyomon követési dokumentumokra is kiterjedően ellenőrzi. A BJ 9. „Biztonsági Irányítási Rendszer” című fejezete tartalmazza a biztonsági irányítási rendszerre vonatkozó előírásokat.

2. Az R. 19. § (4) szerint a belső védelmi tervben foglaltakat az üzemeltető valamennyi, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén dolgozó személlyel - beleértve a hosszabb távú együttműködés keretében foglalkoztatott alvállalkozókat is - megismerteti, és annak alkalmazására a munkavállalókat évente, dokumentáltan felkészíti. A BJ 2.7 pontja szerint a bátonyterenyi telephely teljes dolgozói állománya, beleértve a telephelyen foglalkoztatott vagyonőri szolgálatot is éves rendszerességgel BVT oktatásban részesül, az oktatás történhet szóban, illetve elektronikus úton egyaránt, melyet új belépőkkel a munkavégzés megkezdése előtt, valamint évente ismétlődően, lehetőleg a többi oktatással egy időben kell megtartani. Az oktatásokról a dolgozók által aláírt oktatási jegyzőkönyv készül.

3./ A BJ 6.2.4 pontjának előírása szerint a kármentőket üresen kell tartani, hogy a funkcióját mindig be tudja tölteni.

4. BJ 5.8 pontja rendelkezik a vezetési pontokról, és a kimenekítéshez kapcsolódó létesítményekről, amely az irodaépület tárgyalóját jelöli ki vezetési pontként. A vezetési pont elérhető kommunikációs és döntést előkészítő eszközök

- a BVT egy példánya
- hálózati telefon, mobiltelefon
- veszélyhelyzeti helyszínrajz
- veszélyhelyzetben értesítendők listája
- telephelyen jelen lévő dolgozók, látogatók nyilvántartása (porta által)
- tűzjelző központ adatai (porta által).

5. A BJ 6.2.3 „A veszélyes anyagok tárolása” pontja szerint a telephelyen a veszélyes anyagok tárolása az épületen belüli, megfelelő műszaki védelemmel ellátott zárt csarnoképületben történik. A BJ 6.2.3, továbbá a BVT 5.1.2 pontja szerint az NMC-t tartalmazó hulladék, és az NMC-t tartalmazó késztermék (HLOP powder) tárolási helyeként a Csarnoképület van megjelölve. A BJ 6.3 pontja szerint a telephely területén a legveszélyesebb anyag (NMC) épületen belül, zárt terekben big-bag zsákban kerül tárolásra. A vegyi anyagokkal érintett területen vegyszerálló padozat található (csarnoképület). Az NMC (HLOP) por biztonsági adatlapjának 7.1., „Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések”-ről szóló szakasza szerint megfelelő szellőztetésről és/vagy elszívásról gondoskodni kell, továbbá a 7.2 „A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt”-ről szóló szakasza szeriint a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános előírásokat be kell tartani. Csapadéktól védve fedett vagy jól szellőző, zárt helyen, légmentesen lezárva tárolandó az eredeti csomagoló anyagban. A BJ 7.5.7 pontja szerint „A telephely területén a környezetre veszélyes anyagok épületen belül, zárt terekben kerülnek tárolásra, kifolyás/kiborulás esetén az anyagokat a megfelelő műszaki védelemmel ellátott (vegyszerálló) műgyanta padló felfogja, ezáltal talajba vagy felszín alatti vízbe nem kerülhetnek, az üzemelés tehát a környezetszennyezés kizárásával végezhető.”

A Kat. 35. § (1) bekezdése értelmében az iparbiztonsági hatóság az üzemeltetőt megfelelő határidő megjelölésével kötelezheti a IV. fejezetben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott üzemeltetői kötelezettségek teljesítésére, vagy ha a biztonságos üzemeltetés feltétele bármely okból hiányzik, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzéséhez és elhárításához szükséges intézkedések megtételére.

Arra az esetre, ha az Üzemeltető a hatósági határozatban, illetve a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a további szankciók (pl. az engedély visszavonásával a veszélyes tevékenység folytatásának megtiltása, katasztrófavédelmi bírság kiszabása, stb.) alkalmazását a Kat. 35. §-a biztosítja a Hatóság számára.

A fentiekre tekintettel a határozat rendelkező részében foglaltak szerint határoztam.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdés alapján ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi, amely jelen eljárásban nem adott. A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. §-a biztosítja, a Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdésének a) pontja, 12. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdésének b) pontja állapítja meg.

A keresetlevél tartalmára és benyújtására vonatkozó szabályokat a Kp. 37-39. §-ai határozzák meg.

A keresetlevél elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén, és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdésén alapul.

Az elektronikus útra kötelezett, vagy az elektronikus utat választó félnek a <https://birosag.hu> honlapon közzétett megfelelő ÁNYK űrlapot kell kitölteni. A kitöltött ÁNYK űrlapot és csatolt mellékleteit a www.magyarorszag.hu oldalon ügyfélkapus bejelentkezés után, az ügyfélkapun keresztül a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell beküldeni. Ha a fél nem kötelezett az elektronikus útra, kérelmét beadhatja papír alapon is.

A Kp. 39. § (6) bekezdése értelmében, mivel törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Figyelembe véve az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakat, mivel eljárási költség nem merült fel, így annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezttem.

Határozatom jogalapja a Kat. 35. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdése.

Hatóságom hatáskörét a Kat. 36. § bekezdése, valamint az R. 14. § (1) pontja határozza meg. Hatóságom illetékességét a Kat. 22. § (1) b) pontja, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §. (1) és (3) bekezdése határozza meg.

Salgótarján, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

Seres Tibor tő. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Készült: 2 pld.
Egy pld: 4 lap
Kapja: 1. Irattár
2. SungEel Hitech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48.) (Cégkapu)

Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. ☒: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Telefon: +36(32) 521-030 Fax: +36(32) 521-031
E-mail: nograd.titkarsag@katved.gov.hu
[Hivatali Kapu azonosító: 309268715](https://www.katved.gov.hu/hivatali-azonosito)

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36200/1304-5/2022.ált.