

**Landwirt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

**Tata, Piac tér hrsz.: 1880/16**

**üzemeltetésében**

**„103003/004” azonosítójú**

**20 m x 60 m alapterületű**

**rendezvény-sátor**

## **TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT**

**2016. április 20.**

## TARTALOM

1. A tűzvédelmi szabályzat hatálya	3
1.1. Területi vonatkozásban	3
1.2. Személyi vonatkozásban	3
1.3. Időbeli vonatkozásban	3
2. A tűzvédelmi ügyrend	4
2.1. A sátor üzembentartójának vezetője	4
2.2. A sátorban munkát végző dolgozók	4
3. A használat tűzvédelmi szabályai	5
3.1. A használatra vonatkozó általános szabályok	5
3.2. A tűzveszélyes tevékenység	6
3.3. A dohányzás	8
3.4. Az anyagok tárolása és raktározása	8
3.5. A közlekedési, kiürítési utak	9
3.6. A világító és villamos berendezések	10
3.7. A tűzoltó eszközök, felszerelések és készülékek	11
3.8. A munka befejeztével / zárással kapcsolatos feladatok	12
4. A tűzvédelmi eljárások rendje	12
4.1. A tűzvédelmi ellenőrzések rendje	12
4.2. A tűzvédelmi felülvizsgálatok rendje	12
5. Tűzvédelmi oktatás	13
5.1. Újfelvételes oktatása	13
5.2. Ismétlődő oktatás	14
5.3. Idegen vállalatok dolgozóinak oktatása	14
6. Sátor tűzvédelmi utasítása	15
Mellékletek	
I. sz. Tűzriadó terv	
II. sz. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése	
III. sz. Tűzvédelmi felülvizsgálatok	
IV. sz. Tűzoltó készülékek nyilvántartása	
V. sz. Kiürítés számítás	

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és a tűzoltóságokról, a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, a 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, valamint a tűzvédelmet érintő egyéb jogszabályokban, szabályzatokban előírtak alapján kiadom a Landwirt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Tata, Piac tér hrsz.: 1880/16) által üzemeltetett „103003/004” azonosítójú 20m x 60 m alapterületű rendezvénysátor Tűzvédelmi Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat).

Ezen Szabályzatot az 1996. évi XXXI. törvény 19 § (1) bekezdésében foglalt jogköröm alapján adom ki.

A Tűzvédelmi Szabályzat a kiadás napján lép hatályba és visszavonásig marad érvényben.

A Tűzvédelmi Szabályzat érvénybe lépésével egyidejűleg az összes tűzvédelmet érintő dokumentum hatályát veszti.

## **1. A tűzvédelmi szabályzat hatálya**

### **1.1. Területi vonatkozásában**

„103003/004” azonosítójú 20m x 60 m alapterületű rendezvénysátor területe

### **1.2. Személyi vonatkozásában**

A sátor területén munkát végző valamennyi dolgozóra, vendégre és látogatóra.

### **1.3. Időbeli vonatkozásában**

2016. 04. 20-tól visszavonásig érvényes.

A Szabályzatban foglaltak be nem tartása kártérítési eljárást von maga után.

## **2. A tűzvédelmi ügyrend**

### **2.1. A sátor üzembentartójának vezetője**

Gondoskodik a sátor tűzvédelmi feladatainak ellátásáról.

Jogosult intézkedni a tapasztalt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságok felszámolására.

A vezető hatásköre a megelőző és mentő tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és anyagi feltételek megteremtése.

Indokolt esetben, illetve szükség esetén – jelen Szabályzat előírásainak figyelembe vételével – saját hatáskörében szabályozhatja a sátor sajátosságaiából adódó tűzvédelmi feladatokat.

Jogosult ellenőrizni a tűzvédelmi szabályzatot és a tűzvédelmi rendelkezéseket a törvényességi előírások megfelelősége szempontjából.

A sátor felállítását követően saját hatáskörében megtartott szemle keretében személyesen győződik meg és intézkedik a tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról.

A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben kártérítési eljárást kezdeményez.

Minden tüzesetet köteles jelenteni a jogszabályban meghatározott módon az illetékes szerveknek.

Köteles gondoskodni a jogszabályokban, szabványokban és szabályzatokban előírt tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáról, ellenőrzéséről és folyamatos megtartásáról.

### **2.2. A sátorban munkát végző dolgozók**

Kötelesek a tűzvédelmi előírásokat betartani.

Kötelesek a tudomásukra jutott bármilyen rendellenességet haladéktalanul jelenteni a sátor tulajdonosának vezetője felé.

Minden tüzesetet a jogszabályban meghatározott módon kötelesek jelenteni az illetékes szerveknek.

A tűzoltóság kiérkezéséig kötelesek megkezdeni a keletkezett tűz oltását az egészségük és a testi épségük veszélyeztetése nélkül.

### 3. A használat tűzvédelmi szabályai

#### 3.1. A használatra vonatkozó általános szabályok

Az építményt, létesítményt csak a használatba vételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A tevékenység során keletkező éghető anyagokat, hasznosítatlan hulladékot folyamatosan el kell távolítani. Az olajjal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záródó fedővel ellátott és nem éghető anyagú edénybe kell gyűjteni, majd a kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani.

A szennyezett tűzveszélyes folyadékot, valamint a zsírral és olajjal szennyezett hulladékot más hulladékkal közös edénybe gyűjteni vagy más hulladékkal közös gyűjtőhelyre, kitenni, kiönteni tilos.

A tűzveszélyes folyadékok csepegését, elfolyását, gázszivárgást észlelő dolgozó köteles megakadályozni, vagy, ha ez képességét és végzettségét meghaladja a sátor üzembentartója vezetőjének jelenteni. Az éghető folyadék csepegése és gáz szivárgása esetén a rendellenességeket meg kell szüntetni. A szétfolyt folyadékot fel kell itatni (homok, rongy, stb.) a helyiséget ki kell szellőztetni. Az így szennyezett anyagot a helyiségből a kijelölt helyre kell vinni, és a megfelelő edénybe kell tárolni a megsemmisítésig.

Emberi tartózkodásra szolgáló tér ponyvaszerkezetű építményben csak a földszinten létesíthető.

A ponyvaszerkezetű építmények maximális megengedett alapterülete 6000 m<sup>2</sup>, ha a ponyvahéjazat anyaga legalább B-s2, d0.

Az építményben alkalmazott hő- és hangszigetelés tűzvédelmi osztálya legalább azonos a ponyvahéjazat anyagával, a padlóburkolat anyaga legalább Cfl-s2 legyen.

A ponyvaszerkezetű építmények egyéb építményektől való tűztávolsága a B-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén legalább 10 méter,

### 3.2. A tűzveszélyes tevékenység

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a vállalkozás vezetőjének, vagy az általa megbízott személynek előzetes írásbeli engedélye alapján szabad.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül:

- autogén és villamos ívhegesztés, lángvágás;
- PB-gáz használata forrasztáshoz;
- benzin-, petróleumlámpa használata;
- esetenkénti festési munka, tűz-, és robbanásveszélyes festékekkel;
- bitumenmelegítés;
- tarló, avar, szemét égetése;
- egyéb olyan alkalomszerű tevékenység, amely tüzet okozhat.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra kioktatott és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat, amíg a tűz-, és robbanásveszélyt el nem hárították.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt és befejezése után a munkát végző személy a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni. Köteles minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.

Az engedélyt kiadó, a részletes leírásban tájékoztatni köteles a munkát végző személyt minden látható és nem látható tűzveszélyre. A munkavégzés során alkalmanként ellenőriznie kell az engedélyben meghatározottak betartását.

Az alkalomszerű tűzveszélyes munkához engedélyt csak a munka várható időtartamára szabad kiadni.

A tűzveszélyes tevékenység helyszínéről, illetve annak környezetéből minden éghető anyagot el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a helyi viszonyoktól függően a környezet tűzvédelmét vizes ponyvával vagy egyéb módon kell biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység végzése alkalmával egyéb kötelező intézkedések:

- a munkahely tisztán tartása, a tűz továbbterjedésének megakadályozására;
- a tűzveszélynek kitett éghető anyagok védelmének meghatározása;
- a hegesztésből vagy vágásból adódó megolvadt fémrészecskék szétfröccsenésének megakadályozása vagy felfogása;
- nagyobb értékű eszközök, berendezések védelme;
- a tűzveszélyes tevékenység beszüntetése, bármely rendellenesség esetén.

A tűzveszélyes tevékenységre szóló engedélyt a munkavégzés helyszínén kell tartani, azt a munkát végző köteles magánál tartani. Az engedélyt egy évig meg kell őrizni.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység helyét elhagyni, őrizetlenül hagyni, mások felügyeletére bízni szigorúan tilos. Tilos továbbá nyílt lánggal működő berendezést, eszközt és tüzet őrizetlenül hagyni.

Alkalmoszerű ipari tűzveszélyes tevékenységet egy fő nem végezhet.

Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Jogszabályban meghatározott szakvizsgáláshoz kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálással rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye

szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

### 3.3. A dohányzás

Sátorban a dohányzás TILOS!

Dohányozni a sátron kívül, az erre 5 m túl kijelölt helyen szabad!

Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre bevinni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

A dohányzásra kijelölt helyet jól láthatóan „Dohányzóhely” felirattal kell ellátni.

A dohányzásra kijelölt helyen gondoskodni kell nem éghető anyagú hamutálakról, kihűlt tartalmukat rendszeresen üríteni kell.

### 3.4. Az anyag tárolása, raktározása

Raktározás csak az eseti szabályoknál leírtak szerint történhet. A sátorban csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok tarthatók.

A raktározás, tárolás területét az éghető hulladékoktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

A sátorban nem tárolható „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességű anyag.

A világítótest tárolt anyaghoz legközelebb eső része és a tárolt anyag között legalább 80 cm-es távolságot kell tartani.

Éghető folyadékok edényeit utántölteni, illetve nagyobb edényből kisebbbe átfejteni úgy szabad, hogy az edényzet térfogatának 97 % - ig tartalmazhat folyadékot.

A be-, illetve kijárat nyílásokat és minden utat teljes szélességében szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni, tárolás céljára igénybe venni még ideiglenesen sem szabad. Ugyanez vonatkozik a tűzoltó készülékek, valamint a kapcsolók előtti 1 m széles területre is.

Ponyvaszerkezetű építmény nem alkalmazható:

- a) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolására, forgalmazására, árusítására,
- b) a menekülésben korlátozott személyek huzamos elhelyezésére és
- c) azokban az esetekben, ahol azt jogszabály tiltja.



### 3.5. A közlekedési, kiürítési utak

A sátorban az eseti szabályoknál leírtak szerint kell a közlekedő utakat kialakítani. Még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni:

- sátor nyílásait,
- a tűzvédelmi berendezéseket (tűzoltó készülék),
- az elektromos berendezések kapcsolóit,

A kiürítési útvonal nyílásainál szélfogó függönyt csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a kijáratot ne szűkítse. A függöny alsó szélének a padlótól legalább 10 cm-re kell lennie.

A sátor teljes területén megfelelő közlekedési utat kell biztosítani.

A sátorban tűzvédelmi szempontból elhelyezendő biztonsági jelzésekre vonatkozó követelmények:

A ponyvaszerkezetű építményekben biztonsági világítást, valamint kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni.

- A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színnel, valamint irányjelző biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tűzoltó berendezések tárolására szolgáló helyeket vagy azok bejáratait a megfelelő színnel történő megjelöléssel kell azonosítani.

A tűzoltó berendezések azonosítására szolgáló szín a vörös. A biztonsági jel vörös felületének megfelelő nagyságúnak kell lennie a könnyű azonosítás érdekében.

- Ahol a természetes fény nem elég erős ott a tűzoltó eszközök után világító, vagy világító biztonsági jeleket kell alkalmazni.

- A sátor üzemeltetőjének vezetője, vagy az általa megbízott személy, vállalkozás köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a világító jelzések működését, működőképességét jogszabályban, vagy vonatkozó szabványban, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségyszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni. Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról működnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok működésképtelenségét.

Kiürítésre figyelembe vehető a menekülés irányába nyíló ajtó, valamint az üzemelés alatt állandóan biztosított nyílásfelület.

A kijáratoknál küszöb, szintkülönbség vagy bármilyen biztonságos haladást akadályozó kialakítás nem lehet

### 3.6. A világító és villamos-berendezések

A sátorban csak elektromos világítás alkalmazható. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Azon biztonságot csökkentő változást eszközölni tilos.

Világító berendezésen, eszközön éghető díszítő anyagot elhelyezni nem szabad, azt állandóan szabadon, hozzáférhető helyen tisztán kell tartani.

Áramszünet esetére tartalékvilágításról gondoskodni kell. A tartalékvilágítás lehet elemlámpa, akkumulátor.

A sátorban a villamos berendezést állandóan szabadon kell tartani és rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, mely a berendezés hőátadási viszonyait befolyásolja, vagy melytől – az üzemeltetés alatt – öngyulladás keletkezhet.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység, a napi munka után a helyi kapcsolóval ki kell kapcsolni, továbbá az időszakos vagy végleges használaton kívül helyezés esetén a hálózatról le kell választani.

A villamos berendezést csak rendeltetésének, üzemeltetési előírásainak és méretezésének megfelelően szabad használni.

Kávéfőzőt, tűzhelyt, sütőt csak veszélytelen helyen, nem éghető aljzaton, rögzített állapotban szabad elhelyezni. A készülékek 1 m-es körzetében éghető vagy gyúlékony anyaggal dolgozni nem szabad. A használat befejezése után a készüléket le kell hűteni és annak vezetékét az elektromos hálózatról le kell választani.

Elektromos készülék javítását, karbantartását, ellenőrzését csak szakképzett személy végezheti. Amennyiben az elektromos berendezés, készülék, vezeték, stb. meghibásodik, megrongálódik, vagy egyéb rendellenesség következik be, azt a kijavításig használni tilos.

Minden egység villamos berendezésének központi és szakaszos leválaszthatóságáról gondoskodni kell.

A lámpatestet, illetve fénycsövet védőburkolat nélkül üzemeltetni tilos.

Világításra a ponyvaszerkezetű építményben csak villamos energia alkalmazható. A ponyvaszerkezetű építményeken belül elhelyezett villamos berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy azok központilag és szakaszosan is leválaszthatók legyenek.

### 3.7. A tűzoltó eszközök, felszerelések és készülékek, tűzjelző berendezés

A sátorban az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket és eszközt kell elhelyezni.

A sátor alapterülete 1200 m<sup>2</sup> mely 14 oltóanyag egységnek felel meg.

A sátorban alap esetben funkciótól függetlenül 14 oltóanyag egységnek megfelelő oltókészüléket kell készenlétben tartani:

1 db 12 oltóanyag egységnek megfelelő 43A,183B oltásteljesítményű oltókészüléket

1 db 2 oltóanyag egységnek megfelelő 8A,34B oltásteljesítményű oltókészüléket

A fenti felsorolt készülékek kiválthatók 2 db 43A,183B oltásteljesítményű oltókészüléket

Amennyiben a sátor berendezése esetén a következő körülmények teljesülnek akkor:

- a színpad védelmére minden megkezdett 50 m<sup>2</sup> után 1 db 34 A teljesítményű,
- az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m<sup>2</sup> után 1 db 34 A teljesítményű,
- a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 34A,183 B teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A tűzoltó készülékeket tartó oszlopra szerelve jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően kell elhelyezni.

A tűzoltó készülékeket a vonatkozó szabvány előírásának megfelelően ellenőrizni kell.

A készüléket jogszabály előírásai szerint kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.

A tűzoltó készülékeket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni.

A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 1,8-3m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.

A tűzoltó készülékeket állandóan tisztán, szabadon és üzemképes állapotban kell tartani. Rendeltetésüktől eltérően használni, a kijelölt helyükről levenni, megrongálni, azokról az ellenőrző cédulát eltávolítani nem szabad.

A tűzoltó készülék számáról és elhelyezéséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartó lapot a tűzvédelmi iratok között kell megőrizni.

### **3.8. A munka befejeztével / zárással kapcsolatos feladatok**

A napi munka befejezésekor (záráskor) a sátor teljes területét a vezető megbízottja köteles ellenőrizni a megelőző tűzvédelem szempontjai szerint.

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie:

- a takarítási munkák ellenőrzésére;
- a közlekedési utak szabadon tartására;
- a kávéfőzők, sütők, tűzhelyek lehűlt állapotban való tárolására és annak egyedi kikapcsolására;
- nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, amelyből tüzeset keletkezhet;
- a hulladék elszállítására;
- az áramtalanítás végrehajtására;
- a tűzoltó készülékek és vízszerezési helyek megközelíthetőségére.

## **4 A tűzvédelmi eljárások rendje**

### **4.1. A tűzvédelmi ellenőrzések rendje**

#### **A sátor üzemeltetőjének vezetője tűzvédelmi ellenőrzése**

A vezető saját hatáskörében a sátor felállítása és berendezése után köteles tűzvédelmi ellenőrzést tartani. Az ellenőrzés során köteles a sátor tűzvédelmi helyzetét vizsgálni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ebben meg kell határozni az elvégzendő feladatokat. A feladatok végrehajtását ellenőrizni kell.

### **4.2. A tűzvédelmi felülvizsgálatok rendje**

#### **A tűzoltó készülékek felülvizsgálata**

Ellenőrzési idők:

- Három havonta (+1hét) MSZ EN 3 típusú készülékeket kell ellenőrizni és a Tűzvédelmi üzemeltetési naplóba feljegyezni, évente felülvizsgáltatni, javítása (típustól függően);
- közép karbantartás 5 évente, teljes karbantartás 10 évente (az oltó készülékeket a 20. évükben le kell selejtezni).

A vezető, vagy az általa megbízott személy felülvizsgálatokon feltárt hibákat kijavíttatja és a kijavítást nyilatkozat, vagy jegyzőkönyv formájában dokumentáltatja.

## 5. Tűzvédelmi oktatás

A sátor üzemeltetőjének vezetője köteles biztosítani, hogy valamennyi dolgozó munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladataikat a munkába állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretein belül elsajátítsa.

Minden újfelveteles, valamint régi dolgozót tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni és az elsajátítás tényéről az oktatást végzőnek visszakerdezés formájában meg kell győződnie.

### 5.1. Újfelveteles oktatása

Minden dolgozót munkába állás előtt általános és speciális elméleti, továbbá gyakorlati oktatásban kell részesíteni.

Az általános elméleti oktatás során a dolgozót a következőkre kell kioktatni:

- a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére,
- az általános megelőző tűzvédelmi használati szabályokra,
- a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra,
- tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, tűz esetén mentési, oltási, kiürítési feladatokra,
- a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések készenléti helyére, használatára, működésére, kezelésére,
- a dohányzási tilalom szabályainak megtartására,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményeire, a felelősségre vonásra.

A gyakorlati oktatás során a dolgozókat a következőkre kell kioktatni:

- tűzoltó készülékek kezelésére,
- a munkahely helyi sajátosságaira, és tűzveszélyességére,
- tűzjelzés módjának lehetőségeire, a helyi riasztás jelére,
- a kijáratok, vészkijáratok helyére, a menekülési utak és a kiürítési lehetőség biztosítására, ember, anyag mentésére.

Az elméleti és gyakorlati oktatás során az anyag elsajátításáról visszakerdezéssel meg kell győződnie és ezt az oktatási naplóban igazolni kell, melyet a dolgozónak is alá kell írnia.

Az oktatás szempontjából újfelvetelesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azt a dolgozót is,

- aki hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép,
- aki tűzvédelmi ismeretek hiányában munkától eltiltást kapott,
- akinek a munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt.

## **5.2. Ismétlődő oktatás**

A dolgozókat évenként ismétlődő, munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelynek célja a már elsajátított ismeretek felelevenítése és a változások új felszerelések megismertetése.

Az oktatás alapját a Tűzvédelmi Szabályzat képezi. Az elméleti és gyakorlati oktatás során az anyag elsajátításáról visszakérdezéssel meg kell győződni, és ezt az oktatási naplóban a dolgozók aláírásával igazolni kell.

## **5.3. Idegen vállalatok dolgozóinak oktatása**

Az idegen munkáltatók kihelyezett munkavezetőjét, a sátor üzemeltetőjének vezetője, (vagy az általa megbízott személy), tűzvédelmi tanácsadója a sátor területére történő felvonulás napján köteles a sátor területére vonatkozó tűzvédelmi előírásokról tájékoztatni, és felhívni a figyelmet a helyi előírások betartására. A munkavezetők kötelesek az itt elhangzottakat a saját dolgozóinak átadni tűzvédelmi oktatás keretén belül, és azt dokumentálni.

Az idegen munkáltatók kötelesek a kihelyezett munkavezető(k) személyi változását írásban közölni a megrendelővel az előző bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében.

## 6. A Sátor tűzvédelmi utasítása

A sátor területén a dohányzás tilos!

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, gyorsvágó használata) a sátor területén csak előzetes írásbeli engedéllyel, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakember végezhet. Az engedélyt a sátor üzembentartójának vezetője, illetve az általa megbízott személy adhatja ki.

A sátorban raktározott árukat, tárgyakat, eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy mindig biztosított legyen közlekedési út. A világító testektől éghető anyag legalább 80 cm távolságra legyen.

A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően az oszlopra szerelve kell elhelyezni, és azt a jogszabályban leírtak szerint jelölni kell. A készüléket eltorlaszolni tilos.

A gázüzemű főző- és sütőberendezéseket csak engedélyezett tűzgyújtó eszközzel lehet begyújtani.

Üzemelés közben semmilyen elektromos- és gázkészüléket felügyelet nélkül hagyni tilos.

A nyílt láng környezetéből mindennemű éghető anyagot el kell távolítani.

Ponyvaszerkezetű építmény nem alkalmazható

- a) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolására, forgalmazására, árusítására,
- b) a menekülésben korlátozott személyek huzamos elhelyezésére és
- c) azokban az esetekben, ahol azt jogszabály tiltja.

Ponyvaszerkezetű építmények fűtésére csak olyan berendezés alkalmazható, amely tüzet nem okozhat.

A ponyvaszerkezetű építményeken belül elhelyezett villamos berendezéseket (egységeket) úgy kell kialakítani, hogy azok központilag és szakaszosan is leválaszthatók legyenek.

A ponyvaszerkezetű építményekbe gépi berendezés csak akkor telepíthető, ha az a közvetlen környezetre tűzveszélyt nem jelent.

A ponyvaszerkezetű építmény üzemeltetője, a rendezvény szervezője köteles betartani, betartatni az építményben tartózkodók maximális létszámára vonatkozó előírást.

Az építményben tartózkodók létszámáról az építmény bejáratánál információval kell rendelkeznie a beléptetést felügyelő személyeknek. A felügyelő személy helyettesíthető az erre a célra szolgáló beléptető rendszerrel, ha az veszélyhelyzetben a kimenekülést is automatikusan biztosítja.

A ponyvaszerkezetű építmény kijárata előtt a szabadtéren, a kijárat szélességének megfelelő méretben, de legalább 3 méteres szakaszon és minimum a kijárattól mért 10 méter távolságon belül nem helyezhető el kiürítést akadályozó szerkezet, berendezés, anyag.

A széksorokkal berendezett ponyvaszerkezetű építményben az egy oldalról megközelíthető ülések száma nem haladhatja meg a 20 darabot, a két oldalról megközelíthető ülések száma pedig a 40 darabot. A 10 széknél hosszabb sorokban a székeket teljes sorhosszban egymáshoz kell rögzíteni. A 20 széknél hosszabb sorokban a székeket egymáshoz és a padozathoz, talajhoz kell rögzíteni. Az ülésorokat egymástól legalább 1 méterre kell elhelyezni. A kiürítésre számításba vett utak szélessége nem lehet kisebb 1,6 méternél.

A jelen szabályzat a mai napon lép életbe.

2016. április 20.

Üzembentartó vezetője

Tűzvédelmi ea.



## I. számú melléklet

**Tűzriadó terv**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a 30/1996. (XII.06.) sz. BM rendelet, és a sátor Tűzvédelmi Szabályzat alapján a „103003/004” azonosítójú sátor területén keletkező tüzek gyors jelzése, eloltása, az élet és vagyonmentés, illetve mindezen feltételeinek biztosítása érdekében tűz (robbanásveszély) esetén a következőkben meghatározottak szerint kötelesek a „103003/004” azonosítójú sátorban tartózkodók eljárni, és közreműködni.

**A „103003/004” azonosítójú sátorra vonatkozó adatok**

- A sátorban tartózkodó személyek max. száma: 4800 fő
- Főbb veszélyforrások: gáz ill. villamos sütő berendezések, színpadtechnika

## A tűzjelzés módja

1. Az a dolgozó, vendég, aki a sátor területén tüzet észlel, azonnal jelezze:
  - A területileg illetékes tűzoltóságra mobiltelefonon a tűzjelző **105-ös (112-es)** telefonszámon.
  - A riasztás során hangos „**TŰZ VAN**” kiáltással vagy az esetlegesen kialakított hangosító rendszeren keresztül jelezze a sátron belül.
2. A tűzjelzésnél a következőkről kell tájékoztatni a tűzoltóságot:
  - a hívó nevét (aki a tüzet jelenti),
  - a létesítmény címét (ahol a tűz van),
  - mi ég, mekkora a tűz terjedelme,
  - mit veszélyeztet,
  - emberélet van-e veszélyben,
  - telefonkészülék hívószámát, amelyen a tüzet jelezte.

## A dolgozók szükséges tennivalói tűz esetén

1. A munkavállalók feladata a tűz jelzésével egy időben azonnal megkezdeni a sátorban tartózkodó rendezvényen résztvevő személyek kimenekítését. A sátor elhagyása előtt győződjön meg arról, hogy senki nem maradt a sátorban.
2. A vendégeket pánikkeltés nélkül kell a meghatározott útvonalon a kijelölt helyszínre kíséni: a sátor előtti területre a sáortól min. 14m-es távolságra.

3. A sátor egyik dolgozója várja és fogadja a tűzoltókat, adja át részükre a tűzriadó tervet, és tájékoztatja őket a tűz helyéről, megközelíthetőségéről, az energiahordozók főkapcsolóinak, elzáróinak helyéről, helyzetéről, a sátorban lévő veszélyes, illetve értékesebb anyagokról.
4. A tűzoltóság kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását. Az oltást végző dolgozó csak abban az esetben avatkozzon be, ha nem veszélyeztetni saját, vagy más egészségét és testi épségét.
5. A sátor dolgozói kezdjék meg a veszélyeztetett helyekről az értékesebb, fontosabb anyagok, eszközök, felszerelések mentését. A sátor üzembentartójának vezetője vagy az általa megbízott személy irányításával a személyek mentése után, a testi épségük veszélyeztetése nélkül lehet a pénz, iratok illetve tárgyak mentését megkezdeni.
6. Súlyos, illetve tömeges sérülés esetén, valamint bűncselekmény esetén értesíteni kell a mentőket a **104-es**, a rendőrséget pedig a **107-es** telefonszámot.

#### Tűzjelzéssel kapcsolatos:

Tűz, kár- vagy rendkívüli eseménykor értesítendő:

Név: Mátyás László  
Cím: Tata, Piac tér hrsz.: 1880/16.  
Tel.: 30/275-0948

Tata, 2016. 04. 20.

.....  
Tűzvédelmi ea.

## II. számú melléklet

**Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételei**

A munkavégzés helye: .....

A munkavégzés ideje: 200...év.....hó.....nap.....órától

200...év.....hó.....nap.....óraig

A munkát végzők neve:.....

Beosztása:.....

Tűzv.szakvizsga biz. száma.....

Vagy oktatási naplószám.....

A tevékenység leírása:.....

A munka tűzveszélyes környezetben történik? NEM, ha IGEN akkor a felügyeletet biztosító személyek neve és beosztása, feladata:.....

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet az OTSZ 11§-a, valamint az 200...év.....hó.....napján megtartott helyszíni felmérés alapján a következő oldalon lévő általános és eseti előírások végrehajtása, illetve betartása mellett szabad végezni:

.....  
A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszereléseket, tűzoltó készülékeket kell készenlétbe helyezni.....

.....,200...év.....hó.....nap

Munkát elrendelő aláírása

A feltételekben felsorolt előírásokat az alábbi- helyi sajátosságok megfelelő- tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: (ha a munkát külső szerv, vagy személy végzi)

.....200...év.....hó.....nap

A létesítmény vezetője, megbízottja

A feltételekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem és azok betartását büntetőjogilag felelősséget vállalok:

.....  
munkát végző aláírása

.....  
munkát végző aláírása

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység területének átadása a munkát végző részére:

Terület megnevezése:.....

Átadás időpontja 200...év.....hó.....nap.....óra.....perc

.....  
átadó

.....  
átvevő

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység területének visszaadása a munkát elrendelő részére:

Terület megnevezése:.....

Visszaadás időpontja 200...év.....hó.....nap.....óra.....perc

.....  
átadó

.....  
átvevő

## Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételei

### Általános tűzvédelmi előírásai

1. A munkát megkezdeni mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
2. A hegesztőnek és egyéb más rendszeresen nyílt lánggal járó munkát végzőknek a tevékenység végzéséhez tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie. Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
3. A tűzveszélyes munkavégzés 5 méteres környezetből az éghető anyagokat el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor:
  - Hősugárzás ellen az éghető anyagot nem éghető, jó szigetelő anyaggal kell elhárítani, letakarni.
  - Izzó anyagok szétszóródásakor az éghető anyagok pl. vizes ponyvával való letakarása, a veszélyeztetett vízzel való fellocsolása, stb. lehet egy-egy megoldás.
4. Az alkalmoszerű tűzveszély tevékenység végzésénél a környezetben dolgozó személyeket is figyelmeztetni kell a tevékenység végzése alatti fokozottabb óvatosságra.
5. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszín és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. (pl.: izzó parázs, felmelegedett anyag lehűtése, stb.)
6. Ellenőrzés esetén a tevékenység feltételeit meghatározó iratokat fel kell mutatni.
7. Ha a tevékenység körzetében földmáttörés van, úgy a nyílásokat le kell fedni és az alsó- esetlegesen felső- szintet át kell vizsgálni, hogy nincs-e tüzet okozható körülmény. A munka befejezésekor a szinteket is át kell vizsgálni.
8. A hegesztéshez használt palackokat úgy kell elhelyezni, hogy az áramkör részévé ne válhassak. Fűtőtestektől, a hegesztés és lángvágás, stb. helyétől olyan távolságra elhelyezni, hogy azok ne melegedhessenek fel.

### III. számú melléklet

#### Tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok

Tűzoltó készülékek ellenőrzése:

- Tűzoltó készüléket 3 havonta (+1hét) szemrevételezéssel (készenlétben tartó), évente szakcég által ellenőriztetni kell.
- 5 évente középkarbantartás
- 10 évente teljes karbantartás
- 20. évben le kell selejtezni

## IV számú melléklet

## Tűzoltó készülék készenlétben tartói nyilvántartás

Készenlétben tartó neve:		Cégnév:
Készenlétben tartás helye:		
Készenlétben trtó általi ellenőrzést végezte:		
Karbantartó neve:		

S.sz.	Tűzoltó készülék				Készenlétben tartó általi ellenőrzés				Alapkarbantartás	Középkarbantartás	Teljeskörű karbantartás
	Készenléti hely	Gyári szám	Típusjel	Olt.telj.	I	II	III	IV	dátum	dátum	dátum
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
1. oldal	Ellenőrzést végző neve:								A dokumentum a Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló része.		
	Ellenőrzést végző aláírása:										



**V.számú melléklet****Kiürítés számítás**

**Kiürítés számítás helye:** „103003/004” azonosítójú rendezvény sátor

A Landwirt Kft. által üzemeltetett „103003/004” azonosítójú rendezvény sátor paraméterei:

Oldalak hossza: 20 m x 60 m

Alapterület: 1200 m<sup>2</sup>

Ez a kiürítés számítás teljesen üres berendezetlen sátorra vonatkozik, mivel a sátor berendezése minden egyes felállítás után változik. **A berendezés végeztével új a berendezésnek megfelelő kiürítés számítást el kell végezni.**

A kiürítés számítást az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet és a Kiürítésről szóló TVMI 2.1:2015.03.05 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv előírásai alapján végeztem.

**Befogadóképesség számítás:**

Az 54/2015 BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban OTSZ) 7. melléklet 2. táblázta alapján Diszkók, Popkoncertek, szabadtéri tömegrendezvények ülőhelyek nélkül kiürítés számításba-figyelembe vehető személyek száma 4 fő/m<sup>2</sup>.

$$1200 \text{ m}^2 * 4 \text{ fő/m}^2 = 4800 \text{ fő}$$

Az OTSZ 127§ 2. a) pontja alapján B-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjzat esetén maximális megengedett kiürítési ideje 4 perc.

A sátor oldala 32 db 5 m széles egységből áll. Egy egység szabad szélessége 4,5m. A sátor merevségéhez 6 db andráskeresztet kell beépíteni ami a kialakítható kijáratok számát 26 db-ra csökkenti. A 26 db kijáratnak kialakítható egység szabad szélessége összesen: 26db x 4,5m=117 m.

#### Kiürítés a sátorból:

$$t1a = \frac{10}{6} = 1,66 \text{ min} \qquad 1,66 \text{ perc} < 4 \text{ perc} \qquad \textbf{Megfelelt}$$

$$t1b = \frac{4800}{41,7 \cdot 117} = 0,98 \text{ min} \qquad 0,98 \text{ perc} < 4 \text{ perc} \qquad \textbf{Megfelelt}$$

A 4800 fő bent tartózkodó létszám esetén a számításokból kapott 1,66 perc és a 0,98 perc kevesebb, mint az OTSZ 127§. 2. a) pontja alapján előírt maximális 4 perces kiürítési idő.

**A sátor maximális befogadóképessége berendezés nélkül 4800 fő.**