

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI HATÓSÁG



ÉMVB

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
3501 Miskolc, Pf.: 586. telefon: 06-46-517-300 telefax: 06-46-517-388
e-mail: titkarsag@emvh.vizugy.hu honlap: <http://emvh.vizugy.hu>

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8:30-12 óra szerda: 8:30-12, 13-16 óra péntek: 8:30-12 óra
Magyar Államkincstár: 10027006-01712072-00000000

Válaszában szíveskedjen ügyiratszámunkra hivatkozni!



Ügyiratszám: 1217-9/2014.

Ügyintéző: Bojtosné Zavaczki Enikő/
Szakszon Virág

Iktatószámuk:

Ügyintézőjük:

Tárgy: Bánhorváti, Rákóczi út DN 150 ac.
ivóvízvezeték rekonstrukció
- vízjogi létesítési engedély

Mellékletek:

HATÁROZAT

- I. Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.) engedélyes részére a Bánhorváti, Rákóczi út DN 150 ac. ivóvízvezeték rekonstrukció kivitelezési munkálataihoz

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Bán-Sajó/9

- II. A tervezett vízelétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

Előzmény

A rekonstrukcióra kerülő szakasz a Rákóczi Ferenc utca és a Jószerencse utca keresztezésében meglévő tolózárnaktól indul, a Rákóczi utca 67. számú ingatlanig. A meglévő vízvezetéken a kiindulási és a végpontnál található aknában DN 100 szerelvények vannak beépítve. A Rákóczi utca egy szakaszán halad a DN 600 acél és a DN 300 azbesztcement víz gerincvezeték is.

A rekonstrukcióra kerülő szakasz 596 m, melynek anyaga Dk 110 KPE vízvezeték lesz. A rekonstrukció része a vízbekötések felújítása a vízórákig (a főelzárókat is kicserélik).

Vízigény

Az ellátásra kerülő fogyasztók száma változatlan.

A rekonstrukcióra kerülő vezetékszakszonon 42 lakás vízellátását kell biztosítani. 4 fővel számolva 168 fő. (Átlagos fajlagos vízfogyasztás: 100 l/d/fő)

$$Q_{d, \text{átl}} = 16,8 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{d, \text{max}} = 28,56 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{h, \text{max}} = 2,85 \text{ m}^3/\text{h}$$

Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal

2014. APR 25.

Érkezett: óv hó nap

Érk.: 996/2014.

Ikt.: 698/2014.

Előadó: Dr. Seloni Ottó

Épül:

- 596 m Dk 110 x 6,3 PE 100, SDR 17 PN 10 nyomócső
- 16 m Dk 160 x 3,0 PE védőcső

Beépítésre kerül:

- 4 db DN 100-as földfeletti tűzcsap
- 7 db DN 100-as karimás Hawle E tolózárral PN 10 rövid beépítésű
- 3 db DN 100 MMB (tokos-tokos tolózárral)
- 1 db DN 100/100 karimás T-idom integrált E tolózárral
- 1 db DN 100/80 karimás T-idom integrált E tolózárral
- 3 db DN 100 tolózárhoz csapszekrény beépítési készlettel
- 3 db DN 100 tolózárhoz csapszekrény beépítési készlettel
- 1 db DN 80 tolózárhoz csapszekrény beépítési készlettel
- idomok, csatlakozások, ki-és alátámasztások, stb.

Vonalvezetés

Az 1. csomópont a meglévő tolózárakna, melyben a szerelvények kicserélését tervezik. Mind a három irányban új szakaszoló tolózár kerül beépítésre.

A beépítésre tervezett új földfeletti tűzcsapok (0+010, 0+208, 0+396, 0+596 szelvényekben) elé tolózárakat terveznek, csapszekrényben beépítési készlettel szerelve, kivéve a 0+596 km szelvényben, mert itt a meglévő aknában helyezik el a tűzcsapot.

A meglévő közkifolyók visszakötésre kerülnek.

A 0+219 szelvényben, meglévő tolózáraknában két tolózár beépítése tervezett és a tervezett vezeték csatlakozik a meglévő 150-es vízvezetékhez.

A 0+590 szelvényben meglévő DN 80 acél vízvezeték ágazik le. A szakaszolási lehetőség biztosítására E tolózár kerül beépítésre.

Nyomásviszonyok

A Rákóczi utcában mért nyomás 4,0-4,5 bar.

Keresztezések:

Az útkeresztezéseknél a haszoncsövet Dk 160 –as védőcsőbe helyezik.

A tervezett vízvezeték több helyen gázvezetékkel keresztez.

III. Előírásaink:

1. A kivitelezési munkálatokat csak jogerős vízjogi létesítési engedély és az annak megfelelően elkészített kivitelezési tervdokumentáció birtokában lehet megkezdeni.
2. A vízvezetékkeket nyomásálló kivitelben kell elkészíteni.
3. Kivitelezés után a megfelelőségi vizsgálatokat (nyomáspróbákat, vízzáróssági próbákat) el kell végezni, azokat jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
4. Az építési munkákkal egyidejűleg el kell végezni a lefektetett vízvezeték nyíltárkos közműbemérését, melynek tartalmaznia kell a keresztező felszínalatti közművek adatait is.
5. Az ivóvízvezetékek feletti min. 1,20 m-es takarást mindenhol biztosítani kell.

6. Közműkeresztezéseknél 2-2 fm hosszban csak kézi földmunka végezhető.
7. Kivitelezés során a megépült víziközművekhez a tájékoztató jellegű szerelvényjelző táblákat, nyomvonaljelzőket ki kell helyezni.
8. Az ivóvízvezeték nyomáspróbáját 1,5xÜny+1,0 bar értékkel el kell végezni és jegyzőkönyvben dokumentálni kell.
9. Az ivóvízvezeték védősávjából a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rend. előírásának megfelelően az üzemén kívül helyezett régi vezetéseket el kell távolítani.
10. Az építési munkákat úgy kell végrehajtani, hogy a jelenleg üzemelő víziközművek fogyasztóinak ellátásában korlátozás, üzemzavar ne keletkezzen, a víz minőségében változás ne történjen.
11. Az ivóvízvezetékek csak fertőtlenítés és öblítés után negatív közegészségügyi vizsgálati eredménnyel helyezhető üzembe.
12. A vízellátó rendszerre történő rákötéseket csak az üzemeltető végezheti.
13. Az érintett szervek előírásait be kell tartani.
14. A település vízellátását biztosító vízellétesítmények jogszerű üzemeltetésére – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996 KHVM rend. szerint összeállított állapotrögzítő terv benyújtásával - vízjogi engedélyt kell kérni Hatóságunktól.

IV. Az érintett szakhatóságok előírásai:

a.) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 8109-2/2014. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:

- Az építés során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető. A kivitelezéshez olyan technológiákat kell alkalmazni, amelyek egyértelműen kizárják a környezet szennyeződésének (talajvízszennyezés, diffúz légszennyezés stb.) lehetőségét.
- Felszíni vízelvezetőárkok, vízfolyások megközelítésénél, keresztezésénél ügyelni kell arra, hogy a vízfolyásba szennyezőanyag ne kerüljön. A meder, vagy a rézsú megrongálódása esetén azt az eredeti állapotba vissza kell állítani.
- A kivitelezés során törekedni kell a műszakilag indokolt legkisebb terület igénybevételére.
- A tervezett vízi létesítményeket vízzáró és nyomásálló kivitelben kell elkészíteni.
- Kivitelezés után a megfelelőségi vizsgálatokat (nyomás- és vízzáróssági próbákat) el kell végezni, azokat jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- Az ivóvízvezeték mosatása, fertőtlenítése során keletkező vizek ártalommentes elhelyezését biztosítani kell.
- A munkaárkok visszatemetése és a munkaterületről való levonulás után, a beavatkozással érintett területeket helyre kell állítani. A munkagödörök feltöltésére csak szennyezés mentes anyag használható fel.
- A létesítményeket úgy kell megvalósítani, hogy azok sem a kivitelezés során, sem pedig a későbbi üzemelés során nem veszélyeztethetik a földtani közeget, valamint a felszíni és a felszínalatti vízkészletek minőségét.
- A közmű - üzemeltetők tervegyeztetési jegyzőkönyvében, ill. nyilatkozataiban foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.
- A kivitelezés során a tervezett és meglévő közművek egymással történő keresztezéseinél a vonatkozó jogszabályok szerinti védőtávolságot, illetve szükség esetén a műszaki és egészségügyi védelmet biztosítani kell.
- A kivitelezés során minden olyan jellegű üzemzavart, amely a földtani közegre, valamint a felszíni és a felszínalatti vízkészletre veszélyforrást jelent, soron kívül be kell jelenteni Felügyelőségünknek.

- Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a felszín alatti vizet, földtani közeget érintő szennyezettség gyanúja felmerül, „a felszín alatti vizek védelméről” szóló módosított 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.
- b.) **A Borsod –Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete BO-02R/016/01250-2/2014 számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:**
- A rekonstrukció során a közművezetékek védelmét a 123/1997(VI.18.) Korm.rend.4. mellékletében foglaltak szerint biztosítani kell.
 - A szolgáltatott víz minősége, a beépített vezetékek és szerelvények anyagai feleljenek meg a 201/2001.(X.25.) Korm. rendeletben előírtaknak, felhasználni csak az OKI-OTH által törzskönyvezett, engedélyezett anyagokat lehet.
 - Az építési munkákat úgy kell végrehajtani, hogy a jelenleg üzemelő ivóvízhálózat fogyasztóinak ellátásában korlátozás, a víz minőségében kifogás ne legyen.
 - A vízhálózat üzemeltetői engedélyéhez a beépített ivóvízvezetékéről akkreditált laboratóriumban végzett negatív vízvizsgálati eredménnyel kell rendelkezni a 201/2001.(X.25.) Korm. rendeletben előírt határértékeknek megfelelően, melyet Intézetünk felé dokumentálni kell.
- V. A kivitelezési munkálatok a Bánhorváti 1122/1, 1126 hrsz-ú ingatlanokat érintik.
- VI. Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációkat az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. készítette 73311 XKB 079211 tervszámon.
- VII. A kivitelezés után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárásról Hatóságunkat értesíteni kell. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet a sikeres átadást követő 30 napon belül be kell nyújtani a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és melléleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírtak csatolásával.
- VIII. A vízjogi létesítési engedély kizárólag az építésre vonatkozik és **2016. április 30 -ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- IX. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Vízügyi Hatóság részére címzett, de Hatóságunkhoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz **50.000 Ft**, melyet az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság **10027006-01712072-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság a H-310-19/2000. számú határozattal módosított H-310-16/96. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki Bánhorváti település ivóvízhálózat bővítés használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására.

Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.) BBO-1587/1-2013. számú beadványában vízjogi létesítési engedélyt kért a Bánhorváti, Rákóczi út ivóvízvezeték rekonstrukció kivitelezési munkálataihoz.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt az 1217-1/2014. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kivitelezési munkálatok érintik a Bánhorvátai 1122/1, 1126 hrsz-ú ingatlanokat. Engedélyes az ingatlanok feletti rendelkezési jogát hiteles tulajdoni lap másolatokkal és Bánhorvátai Község Önkormányzata 788-4/2013. sz. tulajdonosi hozzájárulásával igazolta.

A kivitelezéshez az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

- Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 8109-2/2014. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„Az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. a) pontja alapján, 1217-3/2014. számon megkereste a Felügyelőséget szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. - KÜJ: 100256972) részére, Bánhorvátai, Rákóczi út DN150 ac. ivóvízvezeték rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyezéséhez. Megkereséséhez csatolta az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által elkészített, a Bánhorvátai, Rákóczi út DN150 ac. ivóvízvezeték rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli terv-, valamint egyéb dokumentációk (jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, hozzájárulások, a megkeresés kísérőlevele stb.) másolatát. A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. §-a szabályozza a vízügyi hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok körét, illetve a bevonás feltételeit.

Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. a 2013. december 18-án kelt, BBO-1587/1-2013. hivatkozási számú levelében a benyújtott dokumentumok alapján, a tárgyi ivóvízvezeték rekonstrukciójára vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadását kérte. A kérelmező által elkészített, Bánhorvátai, Rákóczi út DN150 ac. ivóvízvezeték rekonstrukciójára vonatkozó dokumentációban a következő információk szerepelnek:

„A rekonstrukcióra kerülő szakasz 596 m, melynek anyaga Dk 110 x 6,3, PE 100; SDR 17, PN 10, vízvezeték. A vízvezetékre PE 160 x 3,0 védőcsövet terveztünk az út és átereszt keresztezéseknél. ... A tervezett vízvezeték nyomvonala a régi nyomvonalat követi a meglévő vízvezeték mellé terveztük az új vízvezeték, az út padkájába.”

A benyújtott dokumentáció, valamint a fenti előírások mellett végzett tevékenység környezetvédelmi és vízvédelmi érdeket nem sért.

Fentiek alapján a Bánhorvátai, Rákóczi út DN150 ac. ivóvízvezeték rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyezése ellen vízvédelmi szempontból kifogást nem emelünk.”

- A Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete BO-02R/016/01250-2/2014. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.(3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) által csatolt dokumentumok alapján az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság Miskolc, Mindszent tér 4. 2014. április 2-án 1217-5/2014. számon kelt megkeresésében- a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013.(XII.17.) Korm. rendelete alapján megküldte Hatóságunkhoz Bánhorvátai, Rákóczi út ivóvízvezeték rekonstrukció vízjogi létesítési engedélyére vonatkozó kérelmét közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás céljából.

Nevezett engedélyezési dokumentációt megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a tervezett ivóvízhálózat rekonstrukció- a vizek minőségét, egészség károsítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben a vonatkozó közegészségügyi jogszabályokban foglaltaknak - a rendelkező részben tett előírásokkal megfelel. ”

- A Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BO-08D/ÉH/1191-2/2014. számú érdemi vizsgálat nélküli eljárást megszüntető végzésében hatáskörének hiányát állapította meg, tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező ingatlan régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléki területet nem érint.

Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal 788-5/2013. sz. nyilatkozata szerint a tervezett beruházás a helyi építési szabályzattal, terület- és településrendezési tervvel összhangban van.

Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. Lázbercen 2013. október 08-án kelt üzemeltetői és szolgáltatói hozzájárulását. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 132308/1 sz. közműnyilatkozatát, a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 207020000/001300-002/2013. sz. közműnyilatkozatát, a Magyar Telekom Nyrt. 4203331-43422025-2/2013. sz. közműkezelői nyilatkozatát megadta.

Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal 788-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulását megadta.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A tervezett vízellátási terv beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi létesítési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján, a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdésében, valamint 4.§ (6) bekezdésében és 1. sz. mellékletének II/8. pontjában biztosított jogkörömben, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 3.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2014. április 22.



Hajdúházi
dr. Csapó Zoltán
 hatóságvezető

Kapják:

1. ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. - 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. (tv) HK
- ② Bánhorváti Községi Önkormányzat – 3642 Bánhorváti, Szabadság út 32. (tv)
3. Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (HK)
4. Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete – 3700 Kazincbarcika, Egressy u 34. (HK)
5. ÉM-VÍZIG – 3501 Miskolc, Pf.: 3.
6. Vízikönyv (2 pld.)
7. Iratokhoz