

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

mint I. fokú hatóság



3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379.
Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399
E-mail: eszakmagyarorszag@zokihatosag.hu
Web: www.emktvf.hu
Magyar Államkincstár: 10027006-01711828-00000000



Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30-12 óra Szombat: 8.30-12, 13-16 óra Péntek: 8.30-12 óra
Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!

Ügyiratszám: 2-21/2012.

Ügyintéző: Horváth Gábor / Dr. Csapó Zoltán

Hivatkozási szám:

Ügyintézőjük:

Tárgy: A Bán-patak mederrendezése Bánhorváti község területén vízjogi létesítési engedélye

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. Bánhorváti Községi Önkormányzat (3642 Bánhorváti, Szabadság u. 32.) (KÜJ: 100 140 660) engedélyes részére a Bán-patak mederrendezése Bánhorváti község területén kivitelezési munkálataihoz

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

Vizikönyvi szám: Bán-Sajó/129.

- II. A tervezett vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

A tervezett vízi munka a Bánhorváti Község területén áthaladó Bán-patak 5+320-8+162 km közötti szakaszának a mederrendezése.

Szelvény	Tervezett beavatkozások leírása	Kialakításra kerülő mederszelvények jellemzői					
		b (m)	g	h_{min}, h_b (m)	i (%)	Q_t (m^3/s)	v_m (m/s)
Bán-patak Bánhorváti tervezési szakasz 0+000-2+832 szelvényei között							
0+000-0+468	Mederrendezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	3,5	100,2 67	1,76
0+463-0+468	Kőszórt burkolat készítése a földmeder védelmére.	3,5	1:2	3,00	3,5	100,2 67	1,76
0+468-0+488	Mederrendezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, terméskő burkolat készítés, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	3	168,5 11	3,66
0+488-0+493	Kőszórt burkolat készítése a földmeder védelmére.	3,5	1:2	3,00	3,5	100,2 67	1,76
0+488-1+811	Mederrendezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	3,5	100,2 67	1,76
1+811-2+084	Mederrendezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással	3,5	1:2	3,00	4,5	113,6 93	1,93

	történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, parti sáv rendezés.						
2+079-2+084	Köszört burkolat készítése a földmeder védelmére.	3,5	1:2	3,00	4,5	113,6 93	1,93
2+084-2+108	Mederrendezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, terméskő burkolat készítés, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	4	264,8 00	3,79
2+108-2+113	Köszört burkolat készítése a földmeder védelmére.	3,5	1:2	3,00	5	119,8 42	2,00
2+108-2+401	Mederrendezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	5	119,8 42	2,00
2+401-2+832	Mederrendezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, parti sáv rendezés.	3,5	1:2	3,00	6	131,2 81	2,15

Az ÉMVIZIG nyilvántartása szerint a Bán-patak alsó szakaszának számított mértékadó $NQ_{1\%}$ -os vízhozama $68,0 \text{ m}^3/\text{s}$.

A Bán-patakon levonuló, az ÉMVIZIG által megadott $68,0 \text{ m}^3/\text{s}$ számított vízhozam esetén előálló vízszint ugyan helyenként eléri a patakba oldalról bekötő bel- és külterületi árkok fenékszintjét, azonban a terepi viszonyok a patak mentén, már 10 m távolságon belül jelentősen 1,5-2,5 m-rel emelkednek. Ennek megfelelően a Bán-patak áradása ki mértékű visszaduzzasztást okozhat a betorkolló árkokban, de abból vízkilépés, különösen a belterületek veszélyeztetése nem következhet be.

III. Előírásaink:

1. A kiviteli munkálatokat csak jogerős vízjogi létesítési engedély és annak megfelelően készített kivitelezési tervdokumentáció birtokában, az idegen ingatlanokon a mederrendezéssel érintett ingatlanok tulajdonjogának megszerzését követően lehet megkezdeni. A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során igazolni kell a tulajdonjog megszerzését.
2. Az építés során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető. A kivitelezéshez olyan technológiákat kell alkalmazni, amelyek egyértelműen kizárják a környezet szennyeződésének (talajvízszennyezés, diffúz légszennyezés stb.) lehetőségét.
3. Építés ideje alatt is biztosítani kell az árhullámok akadály nélküli elvezetését.
4. A kivitelezési munkák során keletkező hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
5. A keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló vonatkozó rendelet előírásai szerint kell végezni.
6. A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet parti sávra vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani.
7. A teljes tervezési szakaszon biztosítani kell, hogy a partél magassága elérje a mértékadó vízhozamhoz tartozó vízszint magasságát.
8. Amennyiben a patakmedret keresztező, megközelítő létesítmények kiváltására, átépítésére kerül sor abban az esetben a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltakat be kell tartani.

9. A beavatkozások a Bán-patak ökológiai vízkészletét negatív irányba nem befolyásolhatják.
10. A mederrendezést (kotrást) követően – a tervezett kereszt-szelvény kialakítása során – a kisvízi medret és az aljzatot a jelenlegi állapothoz hasonlóan, természetes, köves jelleggel kell kialakítani.
11. A kotrást ajánlatos úgy végezni, hogy a hossz-szelvény 50%-ában ne módosuljanak számottevően a víztest-típus természetes/természetközeli állapotára jellemző kisvízi hidromorfológiai sajátosságok.
12. A mederrendezési, kotrási munkákat, a tervezett depóniák kialakítását csak az egyik partról, vagy szakaszosan felváltva a jobb és bal partról szabad végezni.
13. A munkálatok során a műszakilag indokolt legkisebb terület igénybevétele lehetséges.
14. Fák és cserjék irtását vegetációs, ill. fészkelési időn kívül, augusztus 15. és március 15. között, lehet végezni.
15. A meder rendezése során legfeljebb azok a fák vághatók ki, melyek a gépek mozgását nagymértékben akadályozzák. A fakivágás nem érhet el olyan mértéket, hogy a jelenleg is árnyalt mederszakaszok árnyalása megszűnjön. A tervezési területen lévő idősebb, őshonos fák és cserjecsoportok közül legalább 6-8 méterenként egyet-egyet meg kell hagyni. A 40 cm-nél nagyobb mellmagassági átmérőjű, honos, idős faegyedek semmilyen esetben sem kerülhetnek kivágásra. A maradék fák, cserjecsoportok kijelölését a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel a helyszínen előzetesen egyeztetni kell. Az egyeztetésről írásos feljegyzést kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Felügyelőségnek.
16. A kisvízi meder feletti mederpadkák újra kialakítása a régebbi beavatkozások jelenleg is látható morfológiájával összhangban javasolt.
17. A kotrási munkálatokat a védett kétéltűek és halak megóvása érdekében július 15. és október 15. közötti időszakban szükséges kivitelezni.
18. A létesítés során megbontott vagy taposással, egyéb tevékenységgel sértett felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani. A bolygatott felszíneken a nem honos invazív és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni.
19. Az érintett szervek előírásait be kell tartani.

IV. Az érintett szakhatóságok előírásai:

- a.) **A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája IV-P/736-2/2012. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:**
 - Amennyiben a kivitelezés során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot (3529 Miskolc, Görgey u. 28. tel: 46/560-170) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
 - Építető a tárgyi munkálatok megkezdéséről 8 nappal korábban köteles írásban értesíteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodáját (3530 Miskolc, Rákóczi u. 11.).
- b.) **A Miskolci Bányakapitányság 685-2/2012. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:**
 - 1.) A tervezett munkálatok nyilvántartott geotermikus energia előfordulást, megállapított vagy megállapítás alatt álló bányatelket nem érintenek.

A tervezett munkálatok érintik a 12773 számon nyilvántartott szénelőfordulás területét, de arra semmilyen hatással nincsenek.

2.) A munkálatokat a műszaki tervdokumentációban foglaltak szerint, abban meghatározott területi és mélységi paraméterek megtartásával lehet végezni.

Az építési tevékenységhez szükséges ásványi nyersanyagokat csak az ásványvagyon-gazdálkodási követelmények érvényesítésével, jogszerűen üzemeltetett kitermelő helyről lehet beszerezni. „Anyagnyerőhelyek” létesítésére a hatályos jogszabályok szerint nincs mód!

A munkálatok során kitermelt ásványi nyersanyagok a dokumentációban leírtak szerint használhatók fel, nem értékesíthetők, és üzletszerűen nem hasznosíthatók.

A munkálatok során kitermelt ásványi nyersanyag után az államot részesedés illeti meg, ezért a tevékenységet végzőnek bányajáradékot kell fizetnie.

3.) A beruházás műszaki átadását követően az anyagkitermelésre és a felhasználásra vonatkozóan tételes anyagmérleget kell készíteni, amelyet az engedélyes köteles a Bányakapitányság részére megküldeni.

4.) A tervezett létesítmény kialakítása során szakszerű, a dokumentációban leírt módon történő kivitelezés esetén rendkívüli felszínmozgással nem kell számolni.

6.) A tervezett munkálatok gázelosztó vezetékét, illetve annak biztonsági övezetét érintik.

A kivitelezés megkezdése előtt egyeztetés szükséges a TIGÁZ DSO Kft.-vel, a közműkezelői nyilatkozatban foglaltakat be kell tartani..

A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében tilos minden olyan tevékenység végzése (pl. földmunka, tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása, építési tevékenység, építmény elhelyezése, a vezetékhez tartozó műtárgyak megrongálása, eltakarása, eltávolítása, stb.), amely annak biztonságos üzemeltetését, műszaki állapotát veszélyezteti. Amennyiben ez elkerülhetetlen, úgy a munkálatok csak szakfelügyelet mellett, a következők betartásával végezhetők:

- A munkavégzés során a gázelosztó vezetéken, vagy tartozékain, esetlegesen bekövetkező sérülések, gázszivárgás észlelése esetén a **munkát azonnal abba kell hagyni**, gondoskodni kell a gázzal elárasztott terület elhagyásáról, mindennemű forgalom eltereléséről és a gázvezeték üzemeltetőjének értesítéséről. A vezetéken bármilyen munkát csak a gázvezeték üzemeltetője végezhet.

- Az esetlegesen feltárt gázvezeték és tartozékai közelében a dohányzás, nyílt láng, továbbá minden olyan iniciáló forrás használata, amely a gázvezeték sérülése, vagy más okból keletkező gázszivárgás esetén tűz, vagy robbanás keletkezéséhez vezethet, tilos!

c.) A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága IV-F/3042-3/2012. sz. talajvédelmi szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:

- A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről.
- A munkák megkezdése előtt az igénybe venni kívánt területről a humuszos termőréteget 40 cm vastagságban le kell termelni (1531 m³), majd az erre kijelölt helyen kell tárolni, úgy, hogy a depónia elhelyezése a szomszédos termőföldek minőségében kárt ne okozzon. A mentett humuszos termőréteg mennyiség talajidegen anyaggal és a mélyebb talajrétegek jórészt gyengébb minőségű talajanyagaival nem keveredhet.
- A deponálásra került humuszos termőréteget rekultivációs feladatokra kell megóvni majd felhasználni, a beruházás által érintett termőföldterületről elszállítani tilos.
- A mederrendezési tevékenységek során kitermelt altalaj termőföldre nem kerülhet.
- A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni, valamint a beruházó köteles a talaj védelmével kapcsolatos tevékenységeinek dokumentumait 5 évig megőrizni.

- A beruházás során gondoskodni kell az elfolyó csapadék és csurgalékvizek elvezetéséről, úgy, hogy az érintett és a környező termőföldek minőségében kár, illetve azokon belvív, pangóvíz ne keletkezessen.
 - A beruházás során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak. Az érintett és a környező termőföldeken a munkálatok befejezése után talajidegen és egyéb a talaj minőségét veszélyeztető anyag nem maradhat.
- V. A kivitelezési munkálatok a Bánhorváti 0119; 362/10, 641/1, 641/2 835, 1122, 1123, 0178/5, 0182, 097, 0179, 0186, 834, 1215 hrsz-ú ingatlanokat érinti.
- VI. Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációkat a FEDRID Kft. (3780 Edelény, Mátyás király út 3/a/2.) készítette 07/2011. munkaszámon.
- VII. A kivitelezés után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárásról Felügyelőségünket értesíteni kell. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet a sikeres átadást követő 30 napon belül be kell nyújtani a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírtak csatolásával.
- VIII. A vízjogi létesítési engedély kizárólag az építésre vonatkozik és **2014. november 30-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- IX. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 126000 Ft, melyet Felügyelőségünk 10027006-01711868-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A FEDRID Kft. (3780 Edelény, Mátyás király út 3/a/2.) Bánhorváti Községi Önkormányzat (3642 Bánhorváti, Szabadság u. 32.) megbízásából 2011. március 28-án érkezett beadványában a Bán-patak mederrendezése Bánhorváti község területén vízjogi létesítési engedélyezését kérte.

A vízjogi létesítési engedélyezésére vonatkozó, Felügyelőségünkön 7892/2011. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárást a Felügyelőségünkön 8270/2011. számon folyamatban lévő előzetes vizsgálati eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztettem.

Bánhorváti Község Önkormányzata által tervezett Bán-patak 5+320-8+162 km szelvény közötti szakaszának mederrendezésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást Felügyelőségünk 8270-14/2011. számon lezárta és egyidejűleg megállapította, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció mind műszaki, mind jogi szempontból (pl.: érintett helyrajzi számok tekintetében) részben eltér az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltaktól, de a tervezett tevékenység így sem érint védett természeti területet és nem része NATURA 2000 hálózatnak. A tervezett beavatkozásokban olyan kismértékű a változás az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatottakhoz képest, hogy nem indokolt egy újabb előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása.

A benyújtott tervdokumentáció hiányosságai miatt 7892-3/2011., 7892-13/2011. és 7892-14/2011. számú végzéseimmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének kérelmére történő (többszöri) hiánypótlási határidő hosszabbítást követően maradéktalanul eleget tett.

A kivitelezési munkálatok érintik a Bánhorvati 0119; 362/10; 641/1; 641/2 835; 1122; 1123; 0178/5; 0182; 097; 0179; 0186; 834; 1215 hrsz-ú ingatlanokat. Engedélyes az ingatlanok feletti rendelkezési jogát hiteles tulajdoni lap másolatokkal, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2011-1071-008/2012. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásával és adásvételi szerződésekkel igazolta. Továbbá csatolta a kisajátítási eljárás megindítására vonatkozó okiratot.

Tekintettel arra, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 25. § (2) bek. értelmében a közérdekű mederszabályozáshoz szükséges területet az ingatlan tulajdonosától meg kell vásárolni, illetve - ha adásvételi szerződés nem jön létre - azt ki kell sajátítani így a jelen határozat III/1. pontjában foglaltakat ennek alapján írtam elő.

A Körzeti Földhivatal Edelény 10111/9/2012. számú határozatával a kivitelezéssel érintett termőföldek érintett földrészleteik végleges más célú hasznosítását engedélyezte.

A kivitelezéshez az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája IV-P/736-2/2012. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

A tervezett munkák során nem várt módon előkerült régészeti emlékek esetén történő intézkedéseket a "a kulturális örökség védelméről" szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kövt.) 24. §-a határozza meg.

- a Miskolci Bányakapitányság 685-2/2012. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

Az 1- 2. pont esetében ásványi nyersanyagoknak minősül - a humuszos termőföldön kívül - minden ásványi anyag, anyagkeverék és átmeneti- vagy kevert közettípus, tekintet nélkül annak építőipari elnevezésére és minősítésére.

- a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága IV-F/3042-3/2012. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„A Fedrid Kft. (3780 Edelény, Mátyás király út 3/a/2.), mint Ügyfél 2011. március 28-án kérelmét nyújtott be az első fokon eljáró Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez a Bánhorvati, Bán-patak mederrendezésének vízjogi létesítési engedélyezésével kapcsolatosan. Az engedélyező hatóság 2-19/2012. számon 2012. november 6-án megkereste a talajvédelmi hatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. Megkereséséhez csatolta a 2011. augusztus havi keltezéssel „Bánhorvati, Bán-patak mederrendezése műszaki leírás” című engedélyezési tervdokumentációt és mellékleteit (készítette: Fedrid Kft.), valamint az Edelényi Körzeti Földhivatal 10.111/9/2012. szám alatti 2012. július 5-ai keltezéssel kiadott határozat másolatát.

A talajvédelmi hatósághoz 2012. november 09-én beérkezett a „VIRÁG” SZKT Kft. (3529 Miskolc, Apátság út 26.) részéről Virág László talajvédelmi szakértő által 29-067/2012. szám alatti 2012. november 08-ai keltezéssel elkészített humuszgazdálkodási terv. A talajvédelmi hatóság IV-F/2027-2/2012. szám alatt szakhatósági állásfoglalást adott a Bánhorvati külterület 0119; 0178/5; 0182 hrsz-ok alatti termőföldrészletek végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárásához, mely eljárás során beérkezett Virág László által 2012. 05. 10-ei keltezéssel elkészített 029-028/2012. szám alatti talajvédelmi terve.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a tervezett mederrendezés érinti a Bánhorvati külterület 0119; 0178/5; 0182 hrsz-ok alatti szántó művelési ágban nyilvántartott összességében 0,3828 ha nagyságú termőföldrészleteket, mely termőföldterület 40 cm vastagságban rendelkezik mentésre érdemes humuszos termőréteggel.

Az érintett területen a humuszos termőréteget a benyújtott humuszgazdálkodási terv szerint 1531 m³ mennyiségben megmentik, majd azt a mederrendezési tevékenységek során az érintett területeken belül helyben felhasználják, így a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 55.§-a szerinti talajvédelmi járulék fizetési kötelezettség nem áll fenn.

A talajvédelmi hatóság az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2-19/2012. számú megkeresésére szakhatósági állásfoglalását előírások megtételével megadta, mivel az ismertetett technológia maradéktalan betartása során az érintett és a környező termőföldek minőségét nem veszélyeztetik. Talajvédelmi szempontból a vízjogi létesítési engedély kiadható."

A tervező nyilatkozata szerint a tervezett beruházás a helyi építési szabályzattal, terület- és településrendezési tervvel összhangban van.

A TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztás Területi Üzemeltetési Egysége Miskolc 340/2/1/25-4521/11. iktatószámú közmünyilatkozatát, az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Miskolci régióközpont 2011. február 21 és 28-án kelt közmünyilatkozatát, az ÉRV Zrt. 2011. március 8-án kelt tervegyeztetési nyilatkozatát, a Magyar Telekom Nyrt. 9254111-33501689-1/2011. számú közmükezelői nyilatkozatát, megadta.

Az ügy Ugyintézési határidejét 2-18/2012. számú végzésünkkel 30 nappal meghosszabbítottuk.

A benyújtott számítások szerint az érintett szakaszon lévő hidak nem felelnek meg a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltaknak, ezért átépítésüket javasoljuk.

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. § (1) bek. szerint a vízfolyások, csatornák medrének, valamint műtárgyainak kiépítési mértékét külterületen a veszélyeztetett értékek, valamint az előntéssel veszélyeztetett terület a területhasználat, illetve az érintettek igényének figyelembevételével legfeljebb 10%-os előfordulási valószínűségű vízhozam levezetésére kell méretezni.

A benyújtott tervezői nyilatkozat szerint a 10%-os előfordulási valószínűségű vízhozamtól nagyobb mértékűre történő kiépítést az alábbiak indokolják:

Ha a tervezett medret csak 10%-os valószínűségű vízhozamra építik ki, akkor a 10%-nál nagyobb vizek a mederben jelentősen nagyobb sebességgel folynak, ezzel veszélyeztetve a földmeder állékonyságát és mederelfajulást okoznak. A nem megfelelően kiépített mederből a 10%-ot meghaladó vizek kiléphetnek és a külterületet előntve veszélyeztetnék a települést (környezet egyik települést sem védi). Ezen kívül a tervezett meder az érkező vízhozamot kedvezően késlelteti, kvázi tározza, amely szintén igen jelentősen elősegíti a települések belterületének árvízi védelmét.

A benyújtott hiánypótlás szerint a tervezett földmederben előálló sebesség meghaladja a földmederre előírt határsebességet (1,8 m/s), azonban a Bán-patak medrének rekonstrukciójára elnyert pályázat összege nem teszi lehetővé a meder burkolását, valamint fenéklépcsőzését.

Az előzőek figyelembevételével javasoljuk megfelelő műszaki beavatkozással a vízsebességet a kritikus érték alá csökkenteni, mely munkák csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában végezhetőek.

A Bán-patak ezen szakaszának kutatással igazolt védett zoológiai értékei a fokozottan védett vidra (*Lutra lutra*), számos védett madárfaj, mint a kis fakopáncs (*Dendrocopos minor*), balkáni fakopáncs (*Dendrocopos syriacus*), barátócinégy (*Parus palustris*), berki tücsökmadár (*Locustella fluviatilis*), sárgarigó (*Oriolus oriolus*), vörösbegy (*Erithacus rubecula*), hegyi billegető (*Motacilla cinerea*), két védett hullőfaj a kockás sikló (*Natrix tessellata*), vízisikló (*Natrix natrix*).

Halfaunájának legértékesebb képviselői a fokozottan védett Petényi-márna (*Barbus meridionalis peloponnesius*), illetve a védett homoki küllő (*Gobio kessleri*), súlytásos kűsz (*Alburnoides bipunctatus*), fenkjáró küllő (*Gobio gobio*), halványfoltú küllő (*Gobio albipinnatus*), vágócsík (*Cobitis taenia*), kövicsík (*Noemacheilus barbatulus*), szivárványos ökle (*Rhodeus sericeus*). A rovarvilág itt előforduló védett faja a kisasszony-szitakötő (*Calopteryx virgo*).

Ezen fajok mind táplálkozó, szaporodó és telelőhelyként használják ezt a patakszakaszt, tehát nem csak időszakos előfordulásúak. Vonuláskor időszakosan előforduló további védett

madárfajok is használják táplálkozó és pihenőterületként, mint a kis lile (*Charadrius dubius*), erdei cankó (*Tringa ochropus*), billegető cankó (*Actitis hypoleucos*). A tervezési terület jelen állapotában táplálkozó területet jelent egyes, közelben költő fokozottan védett és védett madárfajnak (fekete gólya (*Ciconia nigra*), fehér gólya (*Ciconia ciconia*), szürke gém (*Ardea cinerea*)), valamint ökológiai folyosóként funkcionál számos egyéb madár, hüllő, kétlábú és halfaj számára.

A felsorolt fajok szorosan kötődnek a patak természetes köves medréhez, ill. a patakot kísérő fás vegetációhoz. A Műszaki leírás 4.1 pontja a jellemző szelvényméretek kifajtésénél megállapítja, hogy az érintett mederszakaszok elfajultak, helyenként erősen feliszapolódtak. Ez az állítás nem teljesen felel meg a valóságnak, hiszen a patak végig köves medrű, így biztosítva számos, ilyen típusú aljzatot igénylő védett halfaj életfeltételeit. A kisvízi meder kotrása természetvédelmi szempontból nem támogatható, hiszen számos védett és fokozottan védett halfaj élettere szűnne meg általa.

A fás vegetáció nem csak táplálkozó és költőhelyet biztosít, hanem árnyalásával biztosítja az egyes vízigerinces fajok fennmaradásához szükséges életfeltételeket. A halfajok esetében különösen fontos a jó természeti állapot megőrzése, hiszen csak ilyen módon biztosított a Sajó és a Bán-patak felsőbb szakaszain élő állományok közötti összeköttetés megléte. Ezen túl az árnyalás megszüntetése szélsőségesen száraz időszakban a jelentős kockázatot jelentene az ökológiai vízmennyiség meglétére is.

Az előírt természetvédelmi célú intézkedések, a javasolt időbeli és térbeli korlátozások a védett növény- és állatvilág terhelését megfelelő módon mérséklék, lehetőséget biztosítva a megfelelő egyedszám túlélésére és visszatelepedésére. Ezen korlátozásoktól/előírásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehet, abban az esetben, amennyiben a tevékenység, beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az egyeztetésről írásos feljegyzést kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Felügyelőségnek.

Szakszertű, felelős körültekintéssel végzett beavatkozások és a feltétlenül szükséges terület-igénybevétel mellett, az érintett területen előforduló fajokra és élőhelytípusokra összességében nem gyakorol olyan jelentős hatást, amely a természetvédelmi célok hosszú távú megvalósulását veszélyeztetné.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A tervezett vízállás- és vízszint-megőrzési beavatkozások beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi létesítési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 3.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2012. november 13.



Kopácsi Éva
igazgató megbízásából:

dr. Rácz Judit
osztályvezető

Kapják külön jegyzék szerint: