

5926-1/2021

2021 JÚL 19



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SIKLÓSI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: BA-08/NEO/7426-2/2021
Ügyintéző: [REDACTED]
Telefon: 72/896-330

Tárgy: Bogádmindszent-
Hegyszentmárton-Ózdfalu
vízellátó rendszer kifogásolt
vízminősége
Hiv.szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

A **BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (székhely: 7700 Mohács, Budapesti országút 1., adószám: 24257017-2-02, cégjegyzék száma: 02-10-060389, képviseli: Csollák István igazgatósági tag, továbbiakban a cég rövidített neve: BARANYA-VÍZ Zrt.) az üzemeltetési területén vett önkontroll vízminta laboratóriumi eredményére tekintettel az alábbiakra

k ö t e l e z e m:

1. A kifogásoltság megszüntetése, és a vízminőség biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
2. A végleges megoldásig az ivóvíz szükség szerinti szállításával biztosítsa a megfelelő vízminőséget.
3. A szállított ivóvíz mennyiségét és a szállítás időpontját ellenőrizhető módon kell dokumentálni az üzemviteli naplóba.
4. A vízminőség folyamatos ellenőrzése céljából részletes bakteriológiai vizsgálatokat kell végeztetni a következők szerint: vízvételezés helye havonta, vízszállító jármű esetében a szállítás kezdetekor, majd havonta, ellátott településen havonta.

Teljesítési határidő:

A határozat 1. pontja tekintetében a határidő: 2022. március 31.

A határozat 2., 3. és 4. pontja tekintetében a határidő: jelen döntés véglegessé válásától számítva folyamatosan.

A végrehajtásért felelős: Csollák István igazgatósági tag

A kötelezettségek teljesítését hatóságom részére igazolni szükséges az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 26. §-a és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés aa) pontja alapján az elektronikus ügyintézés szabályai szerint, a fenti határidőn belül megküldött nyilatkozattal, dokumentummal, fényképpel stb.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a kifogásolt minőségű ivóvíz szolgáltatásával jogszabálysértést követ el.

Amennyiben a jelen döntésben előírt kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, úgy az Ákr. 99. §-a alapján a hatóság – a hatáskörének keretei között - ellenőrző jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.

A kötelezettség nem teljesítése esetén egészségügyi bírságot szab ki, melynek összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.

Népegészségügyi Osztály

7800 Siklós, Szent I. tér 4. ☎ 7800 Siklós, Pf.: 20.

☎ +36-72 896-331 📠 +36-72 795-750 📧 siklos.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a Pécsi Törvényszéktől (7621 Pécs, Rákóczi út 34.). A keresetlevelet a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatalhoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, illetve az azt önként választók a keresetlevelet a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> honlapon (IKR rendszer) keresztül nyújthatják be. Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.8.) IM rendeletének 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti (további tájékoztatás: <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok>). A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

Döntésem kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezttem.

INDOKOLÁS

A BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. július 14-én a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához megküldött dokumentációjában az alábbiakról adott tájékoztatást:

A Bogádmindszent-Hegyszentmárton-Ózdfalu regionális vízellátó rendszeren a múlt év folyamán vis maior pályázat keretében új kút lett megépítve és a meghibásodott víztisztító technológia is felújításra került.

Az új kút vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásának egyik alapvető feltétele, hogy az új vízbázis rendelkezzen az előírt alapállapot vizsgálati paraméterek akkreditált laboratóriumban történő bevizsgálásaival.

A WESSLING Kft-től megrendelt Peszticid Vizsgálatok eredményeinek vizsgálata során kiderült, hogy 3 paraméter (Atrazin, Simazin, Dezetil-atrazin) nem kimutatási határ alatti értéket mutatott.

A mérési eredmények ismeretében a hálózati részletes vizsgálatokat a WESSLING Kft-től megrendelték és 2021. május 28-án lemintázták, ezzel párhuzamosan az új kút peszticid vizsgálatát is megismételtették.

A 2021. június 10-én kelt vizsgálati jegyzőkönyveket a Baranya-Víz Zrt. megküldte Osztályunk részére, valamint a HUMVI programba is feltöltésre került a hálózati minta eredménye.

A vizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak alapján:

7836 Bogádmindszent, Kossuth L. u. 34. Polgármesteri Hivatal mintavételi helyen 2021. május 28-án vett minta nem elfogadható minősítést kapott a Dezetil-atrazin vizsgálati paraméter vonatkozásában.

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 669065/1.

A Dezetil-atrazin mért értéke 0,12 µg/dm³.

A következő vizsgált paraméterek kimutatható mennyiségben voltak jelen:

Atrazin 0,02 µg/dm³.

Dezizopropil-atrazin 0,04 µg/dm³

Simazin 0,03 µg/dm³

A 2021. május 28-án elvégzett kút mintavételezés vizsgálati jegyzőkönyv száma: 669066/1.

A Dezetil-atrazin mért értéke 0,13 µg/dm³.

Népegészségügyi Osztály

7800 Siklós, Szent I. tér 4. ☎ 7800 Siklós, Pf.: 20.

☎ +36-72 896-331 📠 +36-72 795-750 📧 siklos.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

A következő vizsgált paraméterek kimutatható mennyiségben voltak jelen:

Atrazin 0,02 µg/dm³
Simazin 0,04 µg/dm³

A BARANYA-VÍZ Zrt. által megküldött nyilatkozatban foglaltak szerint a probléma megoldása céljából a következő intézkedéseket hozták:

- Átmeneti megoldásként 2021. július 12-től átlagosan napi 25 m³ víz szállítása a Babarcszőlős-Siklósbodony víziközmű rendszerről, melynek peszticid komponensei kimutatási határérték alatt vannak.
- 2021. július 13-án vízminta küldése a WESSLING Kft.-hez a kevert víz határérték alatti koncentrációjának alátámasztására.
- Hidrogeológus bevonásával felülvizsgálják az új kút szűrőzéseit, annak kiderítésére, hogy melyik rétegből származnak az atrazin komponensek.
- Víziközmű üzemeltető társcéggel kapcsolat felvétele, az ottani aktív szénszűrős kísérleti megoldás esetleges adaptálhatósága érdekében.
- A fokozott peszticid monitoring további folytatása.
- A vízbiztonság érdekében a vízszállítás fokozott mikrobiológiai kockázata miatt gyakoribb bakteriológiai vizsgálatok végzése.

Fentiekkel a következő jogszabályban foglalt előírásokat sértette meg:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-ában foglaltak szerint:

(1) bekezdés: Az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket és parametrikus értékeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) bekezdés: A víz akkor felel meg az ivóvíz minőségnek, ha

a) nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet, és

b) megfelel az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek, továbbá

c) az a)–b) pontokban, valamint a 4–6. és 8. §-okban meghatározott követelmények teljesülnek, és minden szükséges intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a jelen rendeletben meghatározott előírásoknak.

(3) bekezdés: Ha a szolgáltatott víz az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott határértékeknek megfelel, azonban az 1. számú melléklet C), D) vagy E) részében előírt valamely parametrikus értéknek nem felel meg, akkor kifogásolt minőségű ivóvíznek kell tekinteni.

A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az ivóvíz minőségére vonatkozó, üzemeltető által jelentett vagy hatóság által észlelt, a 3. §-ban meghatározott határértékek és parametrikus értékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az illetékes népegészségügyi szerv a túllépés okát kivizsgálja, és a szükséges ivóvízminőség-javító intézkedéseket elrendeli. A hatósági eljárás keretében elrendelt intézkedés kiterjedhet az alábbiakra:

d) az ivóvíz kezelésére és elosztására szolgáló eljárások megfelelő módosítása,

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglaltak szerint:

Az egészségügyi államigazgatási szerv környezet- és településégszségügyi feladata

c) az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, valamint medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelmények, valamint az ivóvíz és fürdésre használt vizek higiénés határértékeinek kimunkálása,

d) az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, valamint medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelményeknek, valamint az ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek, palackozott vizek minőségének, a közegészségügyi követelmények betartásának, illetve érvényesülésének rendszeres ellenőrzése.

Ugyanezen törvény 11. §-ában foglaltak szerint: (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket és ellenőrzi azok végrehajtását.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv figyelmeztetés szankció alkalmazása keretében vagy egészségügyi bírság kiszabásával egyidejűleg elrendeli

a) a hiányosságok megszüntetését, illetőleg a szükséges intézkedések végrehajtását;

Népegészségügyi Osztály

7800 Siklós, Szent I. tér 4. ☎ 7800 Siklós, Pf.: 20.

☎ +36-72 896-331 ☎ +36-72 795-750 ✉ siklos.npegeszsegugy@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

