

# E-FŐNAPLÓ

Sorszám: 2021/2429/20-1  
Próbahely kialakítás generálkivitelezése

## Azonosító adatok

### E-napló

Építmény megnevezése: Duna Művészegyüttes Próbahely kialakítás

#### Építési helyszínek

Cím (1): 1135 Budapest 13. ker., Kisgömb utca 26.  
- típus: Elsődleges helyszín

Naplórész-azonosító: 2021/2429/20-1 (1)

#### A naplórész

- megkezdésének időpontja: 2021.04.21.  
- lezárásának időpontja: -  
- állapota: Nyitott

## Nyilvántartási rész (Szerződés)

### Az építés-szerelési munka

<b>Megnevezése:</b>	Próbahely kialakítás generálkivitelezése
<b>Jellege:</b>	átalakítás
<b>Helyszínek:</b>	
<b>Helyszín (1)</b>	Elsődleges helyszín
- hrsz.:	27272
- cím:	1135 Budapest 13. ker., Kisgömb utca 26.

### A szerződés főbb adatai

<b>Kivitelező vállalkozó:</b>	Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594)
<b>Kivitelező cég:</b>	BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (adószám: 12650932-2-51, cégjegyzékszám:01-10-044590)
<b>Kelte:</b>	2021.04.15.
<b>Munkaterület átadás:</b>	
- szerződés szerint:	2021.04.19.
- tényleges:	2021.04.26.
<b>Befejezési határidő:</b>	
- szerződés szerint:	2021.08.15.
- tényleges:	-
<b>Rögzítés időpont:</b>	2021.04.21. 10:20:33
<b>Szerződésmódosítások:</b>	*** Nincsenek szerződésmódosítás adatok! ***
<b>Részhatáridők:</b>	*** Nincsenek részhatáridő adatok! ***

## Nyilvántartási rész (Építtető/Megrendelő)

### Építtető jogi személy adatai

2021-04-21 -

**Név** Duna Művészegyüttes Nonprofit kft.  
**Adószám** 20390750-2-51  
**Cégjegyzékszám**  
**Székhely** 1051, Budapest 05. ker.  
Zrínyi u. 5.  
HU

### Meghatalmazott

2021.04.15. -

**Név** Sándor Gyula (NÜJ: 909698803)  
**Jogcím** Meghatalmazottként

### Egyéb építtető

#### Egyéb építtetői szerepek:

**Neve:** Sándor Gyula (NÜJ:909698803)  
**- címe:** 5520 Szeghalom  
**- utca, házsám:** Bethlen u. 18.  
**- ország:** Magyarország  
**- telefonszáma:** 0666470700  
**- e-mail címe:** opti-plan@internet-x.hu  
**- szerep:** Építtető meghatalmazottja  
**Megbízás kezdete / vége:** - / -

### Műszaki ellenőr

#### Az építmény rendeltetése szerinti műszaki ellenőr:

**Szakág:** Építészet  
**Név:** Sándor Gyula (NÜJ:909698803)  
**- cím:** 5520 Szeghalom  
**- utca, házsám:** Bethlen u. 18.  
**- ország:** Magyarország  
**- telefonszám:** 0666470700  
**- névjegyzéki bejegyzés szám:** MEK - ME-É 04-0198  
**Megbízás kezdete / vége:** 2021.05.25. / -

## Nyilvántartási rész (Vállalkozó)

### A vállalkozó-kivitelező

#### Vállalkozó-kivitelező adatai:

**Cég neve:** BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (adószám: 12650932-2-51)

**- címe (székhelye):** 1087 Budapest 08. ker.

**- utca, házszám:** Asztalos Sándor út 2.

**- ország:** Magyarország

**- MKIK regisztrációs szám:**

**Vállalkozói engedély vagy cégjegyzékszám:** 01-10-044590

#### Naplóbejegyzésért felelős képviselője:

**Neve:** Miklós Attila Tamás

**- telefonszáma:** +36203417488

**- e-mail címe:** atmiklos@gmail.com

**Megbízás kezdete / vége:** 2021.04.21. / -

#### Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

**Neve:** Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594)

**- telefonszáma:** +36203417488

**- e-mail címe:** atmiklos@gmail.com

**Megbízás kezdete / vége:** 2021.04.21. / -

### Felelős műszaki vezető

#### Az építmény rendeltetése szerinti műszaki vezető:

**Szakág:** Építészet

**Neve:** Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594)

**- címe:** 2000 Szentendre

**- utca, házszám:** Egres út 64.

**- ország:** Magyarország

**- telefonszáma:** +36203417488

**- névjegyzéki bejegyzés száma:** MMK - MV-É - 13-54200

**Megbízás kezdete / vége:** 2021.04.21. / -

## Nyilvántartási rész (Tervező)

### Tervezői művezető

Tervezői művezetők:

\*\*\* Nincsenek tervező művezető adatok! \*\*\*

### Tervezők

Az építmény rendeltetése szerinti tervezők:

**Szakág:** Építmény villamossági  
**Neve:** Nagy Gergő  
**- címe:** 1157 Budapest, Kórákás park 10.  
**- telefonszáma:** 06202466455  
**Cég neve:**  
**Névjegyzéki bejegyzés száma:** V/Vn 01-15485

**Szakág:** Építmény gépészeti  
**Neve:** Schafer József  
**- címe:** 5650 Mezőberény, Fő út 7.  
**- telefonszáma:** 06309550839  
**Cég neve:**  
**Névjegyzéki bejegyzés száma:** G-T 04-247-97

**Szakág:** Építészeti  
**Neve:** Sándor Gyula  
**- címe:** 5520 Szeghalom, Bethlen u. 18.  
**- telefonszáma:** 06309839430  
**Cég neve:**  
**Névjegyzéki bejegyzés száma:** É/1 04-0198

### Építész tervező

Egyszerű bejelentés esetében szükséges építész tervező:

\*\*\* Nincsen építész tervező adat! \*\*\*

## Mellékletek

### Hatósági naplók

\*\*\* Nincsenek hatósági napló adatok! \*\*\*

### Teljesítésigazolási naplók

**Napló sorszáma, megnevezése:** 1, Vállalkozási szerződés  
**- típusa (kódja):** kivitelezési szerződés (10)  
**- leírás:**  
**- megjegyzés:**  
**- dátum:** 2021.04.21.  
**- csatolmányok száma:** 1

**Csatolmányok:**

Azonosító	Filenév / Megjegyzés	Méret
15941810	DME_BM Heroes_vallalkozasi_szerzodes.pdf	13.0 MB

**- rögzítette:** Sándor Gyula (NÜJ:909698803)  
**- rögzítés időpontja:** 2021.04.21. 10:23:18

**Napló sorszáma, megnevezése:** 2, munkaterület átadási jegyzőkönyv  
**- típusa (kódja):** e-jegyzőkönyv (4)  
**- leírás:** munkaterület átadási jegyzőkönyv 2021. 04. 19.  
**- megjegyzés:** Az e-napló készenlétbe helyezés nem állt rendelkezésr, a munkaterület átadás papíralapon történt.  
**- dátum:** 2021.04.23.  
**- csatolmányok száma:** 1

**Csatolmányok:**

Azonosító	Filenév / Megjegyzés	Méret
15956901	Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv 2021 04 19.pdf	1,199.0 KB

**- rögzítette:** Sándor Gyula (NÜJ:909698803)  
**- rögzítés időpontja:** 2021.04.23. 09:28:36

### Gyűjtőnaplók

**Napló sorszáma, megnevezése:** 1, Munkaterület átadása  
**- típusa (kódja):** Munkaterület átadás-átvételi dokumentumok (12)  
**- leírás:** Csatolmány munkaterület átadásához  
**- megjegyzés:** Megjegyzes  
**- dátum:** 2021.04.26.  
**- csatolmányok száma:** 0  
**- rögzítette:** Sándor Gyula (NÜJ:909698803)  
**- rögzítés időpontja:** 2021.04.26. 10:17:16

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

### Bejegyzés dátum: 2021.04.23.

#### Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.04.23. 13:33

#### Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

#### 2021.04.23. pénteki bejegyzések:

##### Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 13:32. **Típus:** online, építési munkaterület átadás-átvétele.

- **Rögzítette:** Sándor Gyula (NÜJ:909698803). **Rögzítés időpont:** 2021.04.23. 13:33

- **Szerepkör:** Építtető meghatalmazottja. **Szöveg:**

---

A mai napon a munkaterületet Kivitelező részére átadom.

---

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

### Bejegyzés dátum: 2021.04.26.

#### Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.04.26. 12:24

#### Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

#### 2021.04.26. hétfői bejegyzések:

##### Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 10:17. **Típus:** online, építési munkaterület átadás-átvétele.

- **Rögzítette:** Sándor Gyula (NÜJ:909698803). **Rögzítés időpont:** 2021.04.26. 10:17

- **Szerepkör:** Építtető meghatalmazottja. **Szöveg:**

---

A munkaterület a kivitelező részére 2021.04.19.-én átadásra került papíralapú jegyzőkönyvvel.

---

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

**Bejegyzés dátum: 2021.05.11.****Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 14 nappal!**

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.05.25. 11:36

Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

2021.05.11. keddi bejegyzések:

**Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 14 nappal!**

- Időpont: 11:31. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.

- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.05.25. 11:36

- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

2021.05.11.-én helyszínen kooperációt tartottunk, amelyről külön jegyzőkönyv készült. Jelenleg a bontási munkák folytak. A bejárásról készült fotókat mellékelem a bejegyzéshez.

**A bejegyzéshez csatolt fotók:**

Sorszám	Fotó név	Méret
16148958	IMG_0146.JPG	3,948.1 KB
16148959	IMG_0147D.JPG	4,363.3 KB
16148960	IMG_0148D.JPG	4,995.3 KB
16148961	IMG_0149D.JPG	4,120.1 KB
16148962	IMG_0150D.JPG	3,022.9 KB
16148963	IMG_0151X.JPG	3,590.6 KB
16148964	IMG_0152D.JPG	4,274.3 KB
16148965	IMG_0153D.JPG	4,712.2 KB

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

**Bejegyzés dátum: 2021.05.26.**

**Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!**

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.05.27. 15:41

**Saját létszám adatok:**

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

**2021.05.26. szerdai bejegyzések:**

### Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!

- **Időpont:** 15:37. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.

- **Rögzítette:** Sándor Gyula (NÜJ:909698803). **Rögzítés időpont:** 2021.05.27. 15:41

- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A tegnapi napon helyszíni kooperációt tartottunk. Az egyeztetésről külön jegyzőkönyv készült, ami a napló mellékletét képezi. Jelenleg a bontási munkák folynak.

**A bejegyzéshez csatolt fotók:**

Sorszám	Fotó név	Méret
16168778	IMG_0263.jpg	1,035.7 KB
16168779	IMG_0264.jpg	822.9 KB
16168780	IMG_0265.jpg	1,128.1 KB

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

**Bejegyzés dátum: 2021.06.16.**

### Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.06.16. 18:20

### Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

### 2021.06.16. szerdai bejegyzések:

#### Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 18:17. **Típus:** online, műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények.

- **Rögzítette:** Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). **Rögzítés időpont:** 2021.06.16. 18:20

- **Szerepkör:** FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). **Szöveg:**

A mai napon a megrendelő által kiválasztásra kerültek a beépítésre történő anyagok a minták alapján:

Hidegburkolatok:

- Pince férfi, női zuhanyzóba, zuhanytálcák helyett épített zuhanyok szintbeli részfolyókával, a padló burkolat:

Zalakerámia R11B TR733502, 30x30 cm, 4 mm-es sötétszürke fugával,

- oldalfali burkolat: MARMIT ZBD 31045, 20x30 cm, 4 mm-es világosszürke fugával,

- nem öltözős vizesblokkokba

a padlólap: R9 TAA33502, 30x30 cm, 4 mm-es sötétszürke, fugával,

az oldalfalakra: MARMIT ZBD 31045, 20x30 cm, 4 mm-es világosszürke fugával

- lépcsőn állapottól függően megmarad a meglévő burkolat, vagy csúszásmentesített R9 TAA33500, 30x30 cm, 4 mm-es sötétszürke fugával.

Folytatás következő bejegyzésben.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

#### Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 18:20. **Típus:** online, műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények.

- **Rögzítette:** Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). **Rögzítés időpont:** 2021.06.16. 18:21

- **Szerepkör:** FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). **Szöveg:**

1. folytatása az előző bejegyzésnek.

PVC burkolatok felhajtva, holker profil nélkül, 10 cm-es műanyag szegővel:

- Pince öltözőkben

TARKETT 25145044, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,

- Közösségi terekben, közlekedőkben, teakonyhában:

TARKETT 25098077, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,

- Fsz-i tárgyaló:

TARKETT 25098076, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,

- 1. emeleti műszaki helyiség:

TARKETT 25145044, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,

- 1. emeleti művészeti vezetői iroda, titkárság, közlekedők: TARKETT 25098077, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,

- 2. emeleti gazdasági helyiségekbe, irattárba:

TARKETT 25098077, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,

- zenekari szobába:

TARKETT 25145044, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,

Folytatás a következő bejegyzésben.

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

### 2021.06.16. szerdai bejegyzések:

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

#### Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 18:21. **Típus:** online, műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények.
- **Rögzítette:** Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). **Rögzítés időpont:** 2021.06.16. 18:22
- **Szerepkör:** FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). **Szöveg:**

Folytatás 3. bejegyzés

Falburkolatok:

- Pince próbaterembe páramentesített gipszkarton burkolat
- 1. emeleti próbaterembe: vázra ragasztott 2 800 x 2 070 x 18 mm-es fehér színű laminált forgácslap ezüst T profillal, 107 FS15.

Próbatermek (mindkettő) padló burkolata: fekete TARKETT dance floor terv szerinti rétegrenddel.  
Ezzel a bejegyzés lezárva!

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

## Bejegyzés dátum: 2021.06.28.

### Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** -. **Rögzítés időpont:** 2021.06.28. 14:02

### Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

### 2021.06.28. hétfői bejegyzések:

#### Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 14:01. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Sándor Gyula (NÜJ:909698803). **Rögzítés időpont:** 2021.06.28. 14:02
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A gépész tervezők nyilatkozata alapján ezúton is jelezzük a Tisztelt Megrendelő és a Kivitelező felé, hogy a tűzcsapok ellátására alkalmas keresztmetszetű új vízbekötés készül, ezért a nincs szükség nyomásfokozó szivattyúra.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

**Bejegyzés dátum: 2021.07.07.**

### Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.07.07. 20:49

### Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

### 2021.07.07. szerdai bejegyzések:

#### Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 20:37. **Típus:** online, munkavégzést gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással.

- **Rögzítette:** Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). **Rögzítés időpont:** 2021.07.07. 20:49

- **Szerepkör:** FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). **Szöveg:**

A P06 kis próbaterem és P04 közösségi tér alatt feltárássra került a csatorna rendszer. A csatorna azbesztcement csőből készül, több helyen repedezett, a toldások nem vízáróak. A csatorna rendszer egyik ága teljesen nyitott volt, egy téglával volt lefedve. Megbontáskor kiderül, hogy a csőkeresztmetszet 1/3-a lerakódástól szűkült. A teljes rendszert cserélni kell KGPVC csőrendszerre. A csere után a padló rétegrendet újra kell építeni.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
16427294	IMG-47d8da333ce991910e894c572c2d2ac8-V.jpg	242.9 KB
16427295	IMG-058f2de346dc48a38818226e7a3afa9c-V.jpg	244.8 KB
16427296	IMG-c9402f211330169fd8e1113056b082-V.jpg	247.2 KB
16427297	IMG-e21d7cf7d12f6734812c043f1a705df6-V.jpg	241.6 KB

#### Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 6 nappal!

- **Időpont:** 09:23. **Típus:** online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.

- **Rögzítette:** Sándor Gyula (NÜJ:909698803). **Rögzítés időpont:** 2021.07.13. 09:26

- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Építészet). **Szöveg:**

A mai napon helyszíni kooperációt tartottunk. Jelenleg gépészeti és gipszkartonozási munkák folynak. A felbontott pincepadló új rétegrend kialakításáról és a feltárt szennyvízvezeték cseréjéről kérjük a pótmunka árajánlatot megküldeni szíveskedjenek.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
16454822	IMG_0688.jpg	1,151.5 KB
16454823	IMG_0689.jpg	1,238.1 KB
16454824	IMG_0690.jpg	893.0 KB
16454825	IMG_0691.jpg	1,052.6 KB
16454826	IMG_0692.jpg	875.6 KB
16454827	IMG_0693.jpg	895.5 KB
16454828	IMG_0694.jpg	1,007.3 KB
16454829	IMG_0695.jpg	929.8 KB
16454830	IMG_0696.jpg	769.0 KB
16454831	IMG_0697.jpg	921.5 KB
16454832	IMG_0698.jpg	1,059.3 KB

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

2021.07.07. szerdai bejegyzések:

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
---------	----------	-------

Bejegyzés dátum: 2021.07.21.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.07.22. 17:16

Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

2021.07.21. szerdai bejegyzések:

**Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!**

- Időpont: 17:13. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.

- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.07.22. 17:16

- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

A mai napon kooperációt tartottunk, amelyről külön jegyzőkönyv készült.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
16519299	IMG_0816.jpg	780.5 KB
16519300	IMG_0817.jpg	675.9 KB

Bejegyzés dátum: 2021.07.28.

Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.07.28. 18:23

Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

2021.07.28. szerdai bejegyzések:

**Eseti bejegyzés**

- Időpont: 18:22. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.

- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.07.28. 18:23

- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

A mai napon helyszíni kooperációt tartottunk. Az egyeztetésről külön jegyzőkönyv készült.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
16556205	IMG_0879.jpg	925.3 KB
16556206	IMG_0880.jpg	1,113.9 KB

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

**Bejegyzés dátum: 2021.08.04.**

**Napi jelentés fejléc adatok:**

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.04. 20:44

**Saját létszám adatok:**

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

**2021.08.04. szerdai bejegyzések:**

**Eseti bejegyzés**

- **Időpont:** 20:35. **Típus:** online, felelős műszaki vezető eseti bejegyzés.

- **Rögzítette:** Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). **Rögzítés időpont:** 2021.08.04. 20:44

- **Szerepkör:** FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). **Szöveg:**

Tisztelt Megrendelő és Műszaki ellenőr!

Tekintettel arra, hogy a nevezett kivitelezési munkákat a jogszabályban előírtak és a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint 2021.08.15.-ével elvégeztük, ezért a Társaságaink között érvényesen létrejött Vállalkozási Szerződés VI. Átadás-átvétel 6.1 pontjára hivatkozva a mai napon azokat 2021.08.15-i nappal készre jelentjük!

(Javasoljuk a 6.4 pontjában leírtak alapján a Műszaki Ellenőr úr a helyszíni hibaellenőrzés megkezdését a korábbi kooperációs napra 2021.08.11. szerdára tűzze ki.)

Köszönettel: Miklós Attila Tamás

**A bejegyzéshez csatolt fotók:**

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

**Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!**

- **Időpont:** 06:35. **Típus:** online, felelős műszaki vezető eseti bejegyzés.

- **Rögzítette:** Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). **Rögzítés időpont:** 2021.08.05. 06:36

- **Szerepkör:** FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). **Szöveg:**

A korábbi eseti bejegyzésben a javasolt kezdési dátum tévesen 2021.08.11.-re lett bejegyezve, a helyes időpont 2021.08.18.

**A bejegyzéshez csatolt fotók:**

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

### Bejegyzés dátum: 2021.08.07.

#### Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.07. 12:44

#### Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

#### 2021.08.07. szombati bejegyzések:

##### Eseti bejegyzés

- Időpont: 12:41. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.

- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.08.07. 12:44

- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

A Kivitelező a felújítási munkákat 2021.08.15. nappal készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás megindítását 2021.08.18. szerda 10:00 órára tűzöm ki. Kérem nyilatkozattételre jogosult képviselőiket, hogy a fenti időpontban a helyszínen megjelenni szíveskedjenek.

##### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

### Bejegyzés dátum: 2021.08.15.

#### Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 3 nappal!

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.18. 13:12

#### Saját létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

#### 2021.08.15. vasárnapi bejegyzések:

##### Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 3 nappal!

- Időpont: 13:11. Típus: online, felelős műszaki vezető eseti bejegyzés.

- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.08.18. 13:12

- Szerepkör: FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). Szöveg:

A mai napon az épületet a műszaki ellenőrrel és a megrendelővel bejártuk, az észrevételek külön jegyzőkönyvbe kerültek.

##### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

##### Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 3 nappal!

- Időpont: 13:13. Típus: online, egyéb bejegyzések.

- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.08.18. 13:14

- Szerepkör: FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). Szöveg:

A korábbi bejegyzés tárgyaltan, rossz dátumra került bejegyzésre. A jó dátum a mai. 2021-08-18.

##### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

**Bejegyzés dátum: 2021.08.18.**

**Napi jelentés fejléc adatok:**

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.18. 13:13

**Saját létszám adatok:**

\*\*\* Nincsenek saját létszám adatok! \*\*\*

**2021.08.18. szerdai bejegyzések:**

**Eseti bejegyzés**

- **Időpont:** 13:13. **Típus:** online, egyéb bejegyzések.

- **Rögzítette:** Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). **Rögzítés időpont:** 2021.08.18. 13:13

- **Szerepkör:** FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). **Szöveg:**

---

A mai napon az épületet a műszaki ellenőrrel és a megrendelővel bejártuk, az észrevételek külön jegyzőkönyvbe kerültek.

---

**A bejegyzéshez csatolt fotók:**

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*