



PEST VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Tűzvizsgálati jelentés 2760 Nagykáta, Zárda utca
5. szám alatti területen, 2022. november 22-én indult
tűzesetről
Ügyintéző: ...

Telefon: ...

HATÁROZAT

TŰZVIZSGÁLATI JELENTÉS KIADÁSÁRÓL

Tűzjelzés ideje: 2022. november 22. 15 óra 47 perc

Tűzeset helye és keletkezésének ideje:

Keletkezési hely: 2760 Nagykáta, Zárda utca 5., Váci Mihály Katolikus Általános Iskola, tetőtér, tanterem, álmennyezet

Vélelmezett keletkezési idő: 2022. november 22. 14 óra 15 perc

Ügyfél neve:

Tűzoltói beavatkozás történt: Igen

Tűz keletkezéséhez vezető folyamat leírása:

A Nagykáta, Zárda utca 5. szám alatti Váci Mihály Katolikus Általános Iskola épületében, a tetőtérben kialakított tantermének álmennyezetén tűz keletkezett ismeretlen folyamat következtében.

Tűz terjedésére vonatkozó megállapítások:

A keletkezett tűz szétterjedt az álmennyezőn, majd áttért a tetőszerkezetre és a héjalásra. Miután az álmennyezet beszakadt, a tűz a tanteremben is szétterjedt, majd továbbterjedt a tornateremre, ahonnan kezdett áttérni a tornateremből nyíló helyiségre és a tornaterem előterére.

A keletkezett tűz teljes tetőn történő szét-, valamint az iskola épületének egészére történő továbbterjedését a tűzoltói beavatkozás gátolta meg.

A tűzvizsgálati eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló 490/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján folytattam le.

A tűzvizsgálati eljárás megindításáról az ügyfelet a hatóság az Ákr. 104. § (3) bekezdése alapján értesítette.

A jelen határozat a Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján az ügyfél számára jogot, kötelezettséget nem állapít meg.

A döntés ellen a közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható az illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez címzett, hatóságomhoz benyújtott keresettel. A közigazgatási per illetéke 30.000 forint.

A tűzvizsgálati eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 4. § f) pontja alapján tűzvizsgálati eljárás indult hivatalból – tűz megelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása érdekében – 2022. november 22-én a Rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, tűzvizsgálatra okot adó körülmény fennállása miatt.

Az eljárás során helyszíni szemlét folytattam le, tanúkat hallgattam meg, fényképfelvételeket készítettem. Továbbá rendőrséget, elektromos áram szolgáltatót kerestem meg további iratok, bizonyítékok megszerzése érdekében, melyek az eljárás során figyelembe lettek véve.

A hatóság a rendelkezésre álló bizonyítékok, adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg: 2022. november 22. (vélelmezetten) 14 óra 15 perckor az Nagykáta, Zárda utca 5. szám alatti Váci Mihály Katolikus Általános Iskola épületében, a tetőtérben kialakított tanteremnek álmennyezetén tűz keletkezett ismeretlen folyamat következtében.

A keletkezett tűz szétterjedt az álmennyezetén, majd átterjedt a tetőszerkezetre és a héjalásra. Miután az álmennyezet beszakadt, a tűz a tanteremben is szétterjedt, majd továbbterjedt a tornateremre, ahonnan kezdett átterjedni a tornateremből nyíló helyiségre és a tornaterem előterére.

A keletkezett tűz teljes tetőn történő szét-, valamint az iskola épületének egészére történő továbbterjedését a tűzoltói beavatkozás gátolta meg.

A jelen határozatban foglalt megállapítások ellen az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján önálló jogorvoslatként közigazgatási pernek van helye. A keresetlevelet a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A per lefolytatására a Kp. 12. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése alapján a Budapest Környéki Törvényszék (1146 Budapest, Thököly út 97-101.) jogosult.

A közigazgatási per illetékének összegét az *illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény* 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

Hatáskörömet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés l) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) és (3) bekezdése alapján az 1. mellékletének a) pont 14. alpontja határozza meg.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Branyiczky Márk tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató
nevében és megbízásából:

Bali Péter c. tű. őrnagy
mb. hatósági osztályvezető

Készült: 1 példányban
Egy példány: 3 oldal
Kapja: 1.
2.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36300/4505-25/2022.ált.