

Igazolás

KCJ

Makói Polgármesteri Hivatal 17.		
Makó, 20...	2021 AUG 26.	hő... nap
XIII/78-71/2021		mell.
Előadó	Előszó	Előszó

Műszaki és Kísérleti Osztály

(A 6900 Makó, Deák Ferenc téri piac dísz kutak elektromos felülvizsgálatáról)

A Makói Önkormányzat megbízásából megvizsgáltam a Deák Ferenc téri piac előtt lévő üveges dísz kutakat, melynek során a következőket állapítottam meg:

Alkalmazott érintés-védelmi mód TN.

A szökőkutak betápláló vezetékek 30 milliamper érzékenységű áramvédő kapcsolóval védettek, azok működőképesek, feladatukat ellátják. A túláram-védelem céljából beszerelt kismegszakítók szintén működőképesek. A működőképességi vizsgálatok elvégzése után műszeres feszültség mérést végeztem. A szökőkutak fémrészei nincsenek feszültség alatt. Nulla feszültség szint volt mérhető.

A dísz kutak nincsenek feszültség alatt, azok jelenlegi állapotukban áramütést nem okozhatnak, tekintettel arra, hogy a 30 milliamper érzékenységű áramvédő kapcsoló is megfelelően működik. Beépítése a szabványnak megfelelő.

A feszültség mérés eredményét fényképpel is dokumentáltam. A kutakon feszültség szint nem volt mérhető, a fentiek alapján működését megfelelőnek minősítem.

Makó, 2021. augusztus 24.

Vörös István e.v.
6931 Apátfalva, Kossuth u. 149
Adószám: 69174337-1-51
Nyilvánt. szám: 52805868


Vörös István e.v.

Juttatva: 2021. 08. 26.