



Makó

MAKÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

Iktatószám: XIII/35-35/2026

Ügyintéző: Pál János

Tárgy: Tájékoztatás a Makó, Deák Ferenc utcában található szökőkút működésével, meghibásodásával és garanciális ügyintézésével kapcsolatos megkeresésre

Tisztelt Asztalos Péter Úr!

A 2026. július 9. napján megküldött közérdekű adatigénylésére hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbi tájékoztatást adom.

A Makón, a Deák Ferenc utcában található szökőkút a „*Vállalkozási szerződés keretében a makói József Attila Városi Könyvtár új épületének kivitelezése és a környezetébe tartozó utak és terek rehabilitációja*” elnevezésű közbeszerzési eljárás kivitelezésében készült.

Kérdések-Válaszok:

1, A szökőkút kivitelezésére és átadására vonatkozó alapadatok, különösen a műszaki átadás-átvétel időpontja és a garanciális időtartam:

Vállalkozási szerződés megkötése:	2017. 05. 08.
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása:	2018. 12. 10.
Átadás- átvétel megkezdése:	2019. 03. 29.
Átadás- átvétel lezárása:	2019. 04. 26.
Garanciális bejárás:	2020. 06. 24.

A vállalkozói szerződés valamennyi beépített dolog ill. elvégzett munka (kivéve nyílászáró) vonatkozásában 60 hónap jótállást vállal.

A gyártó pl. Grundfos szivattyúk tekintetében 2 év jótállást és 3 év szavatosságot vállal.

2: Tájékoztatás arról, hogy a szökőkút mióta nem működik, illetve milyen időszakokban volt üzemben kívül:

- 2019-2020: a szökőkút optimális működésének beállítása, beüzemelés folyt, a hibák kijavításával párhuzamosan
- 2020: Könyvtár és a könyvtár környezetének építéséhez kötődő garanciális bejárás, hibák, hiányok felmérése, javítása
- 2020-tól üzemidőszakban (tavasztól késő őszig - időjárás függvényében) kisebb megszakításokkal, időszakos karbantartás, javítás miatti üzemidő kieséssel működött.
- 2024-ben műszaki és gazdasági okok miatt ideiglenesen lezárásra került a szökőkút.



makó

MAKÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

3: A meghibásodás okát rögzítő műszaki dokumentumok, jegyzőkönyvek, szakvélemények:

A szökőkutat 2024-es ideiglenes lezárásáig a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. működtette, csak a működéshez szükséges felülvizsgálatok készültek el ebben az időszakban (elektromos felülvizsgálat, időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat, stb.).

- 2021-ben:
 - A júniusi nagymennyiségű csapadék lezúdulása (rendkívüli vészhelyzet) után a vezérlést, üzemelést biztosító aknát elöntötte a víz, meghibásodott az automatika és szivattyú rendszer. A természeti csapás miatt meghibásodott részeket saját kivitelezésben az üzemeltető (Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt.) kijavította.
 - Szétválasztásra került a korábban közösen működtetett (gazdasági megfontolás) öntözés és szökőkút vezérlés, a rendszerek biztonságos egymástól minden tekintetben független működtetése miatt.
 - A piac bejárat falán lévő kapcsoló szekrényt többször megrongálták, hogy megszakítsák a szökőkút működését, (valószínűsíthető ok: zaj terhelés, fiatalok gyülekezési helye, stb.), ami a zsompszivattyú leállását okozta, és ez tovább erodálta a működtető akna állapotát.
- 2024-ben az ismétlődő rongálások és a jelentős vízfogyasztás, fenntartási költség miatt a szökőkutak ideiglenesen leállásra kerültek.

4: az összes olyan iratot, levelezést, felszólítást, amely a hiba kivitelező felé történő bejelentését igazolja, valamint azok válaszait.

5: a garanciális vagy szavatossági igényérvényesítésre vonatkozó dokumentumokat, és amennyiben ilyen nem történt, az erre vonatkozó döntést vagy feljegyzést.

A 4-5. számú kéréseire válaszolva tájékoztatom, hogy a beüzemelési időszakot követően (Építésmester Zrt. 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria utca 11-13.) a tulajdonos (Paragi István vezérigazgató Úr (2023) és a műszaki ellenőr (Dr. Szöllösi Béla 2020) halála utáni garanciális megkeresések sajnálatos módon egyáltalán nem vezettek eredményre.

A szükséges javításokat, amíg az műszakilag és gazdaságilag optimalizálható volt, az üzemeltető Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. végezte, de 2024-ben műszaki okok és a külső rongálások miatt a tulajdonos ideiglenesen lezárta a szökőkutat.

6: Javítással kapcsolatos költségbecslések, árajánlatok, szerződések, amelyek a várható vagy tényleges javítási költséget tartalmazzák

A szökőkút jelen állapotában való beüzemelése és biztonságos energia- és környezettudatos működtetése csak jelentős költségekkel valósítható meg.

Önkormányzatunk keresi azt az optimális műszaki megoldást, amivel egyrésztől visszaadjuk a piac előtti „agora” és sétáló utca tervezett fényét, funkcióját, másrésztől nem sérti a környező lakókat és gazdaságosan működtethető. A meglévő szerkezetek felhasználásával, víz- és fényhatások kombinálásával, tervezzük megújítani a szökőkutakat. A környező zöldfelületet esőkerté alakítva, lehetne a környezeti klímát is javítani és az tervezett állapot ismételtén megteremteni



makó

MAKÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

7: Amennyiben a javítás megtörtént vagy folyamatban van, a javítás megrendelésére, elvégzésére és átvételére vonatkozó dokumentumok

A szökőkút javítása nem történt meg, az önkormányzat keresi a megfelelő, optimálisan működtethető megoldást (szakemberek bevonásával), ami figyelembe veszi az éghajlatváltozás okozta kihívásokat is.

Várjuk az előremutató ötleteket, javaslatokat és előre is köszönjük az együttműködést.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 31. §-a alapján tájékoztatom, hogy a jelen válasz ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vizsgálatot kezdeményezhet.

Mellékletek:

- 1/565-1/20217/I. iktatószámú vállalkozási szerződés
- XIII/35-1/20219 iktatószámú vállalkozási szerződés 1. számú módosítás
- XIII/36-42/2019 iktatószámú átadás-átvételi jegyzőkönyv, Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése
- XIII/36-43/20219 iktatószámú átadás-átvételi jegyzőkönyv, Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása
- XIII/7-10/2020 iktatószámú Levél- emlékeztető – A könyvtár és a könyvtár környezetének építéséhez kötődő garanciális bejárás jegyzőkönyv
- GRUNDFOS UNILIFT KP búvárszivattyú jótállási jegy
- Villamos berendezés időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata
- Igazolás elektromos felülvizsgálatról

Makó, 2026. 07. 22.

Tisztelettel:



dr. Bodnár Gréta
dr. Bodnár Gréta
jegyző

Kapják: Asztalos Péter (elektronikus úton)
Irattár