



Szegedi Vízmű Zrt.

6720 Szeged, Tisza L. krt. 88., Levélcím: 6701 Szeged, Pf.: 104.

A **VEOLIA** csoport tagja

Iktatószám: In/30-2/2026.

Dátum: 2026. augusztus 10.

Török Zsolt

kmt+request-31294-49ae53b7@kimittud.hu

Tárgy: közérdekű adatigénylésre válasz

Tisztelt Török Zsolt!

A Szegedi Vízmű Zrt. a 2026. augusztus 05. napján érkezett „Közérdekű adatigénylés - vészhelyzeti vízellátási és üzemzavari tervek Szeged területén” tárgyú levelében feltett kérdésekre - kérdései sorrendjében - válaszát a következőkben adja meg.

Előrebocsátjuk, a Szegedi Vízmű Zrt. ellátási területén, aszályos időszaki többlet vízigény miatti vízhiányra nem kell számítani. Kapacitásaink kb. fele van lekötve, a nagy nyári meleg ellenére.

1. Társaságunk a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a Katasztrófavédelem és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) iránymutatásainak megfelelően rendelkezik jóváhagyott rendkívüli eseménykezelési, üzemfolytonossági és havária tervekkel. A tervek belső szabályzatnak és intézkedési protokolloknak minősülnek. Ezen tervek teljes terjedelmükben nem megismerhetők, azaz nem tartoznak az Infotv. 26.§ (1) bekezdése alá (nem minősülnek közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak), így a lakosság részére nem elérhetőek. Ugyanakkor rendkívüli helyzet vagy üzemzavar esetén a lakosság tájékoztatása a Társaság hivatalos weboldalán (www.szegedivizmu.hu), közösségi oldalán, valamint a helyi és országos sajtón keresztül haladéktalanul megtörténik.

2. A Szegedi Vízmű Zrt. által üzemeltetett vízműtelepek területi eloszlása és kapacitása nagyfokú ellátási biztonságot garantál. A normál napi termelési igény fedezetére nincs szükség az összes telep működésére, így meghibásodás esetén a kieső kapacitások a többi telepről pótolhatók. Rövid idejű áramkimaradás esetén a víztornyok tárolókapacitása biztosítja a szükséges puffert. Széles körű vagy tartós áramkimaradás esetén az áramfejlesztő berendezések és mobil aggregátorok biztosítják a folyamatos működtetést. Ezen felül a város meghatározott pontjain található pozitív nyugalmi vízszintű (önműködően folyó) kutakból, valamint a meglévő víztároló medencékből a szükségellátás biztosítható.

3. Igen, a szennyvízelvezető és -tisztító rendszer üzemfolytonosságára és rendkívüli helyzeteire külön intézkedési és karbantartási tervek vonatkoznak.

Amennyiben ivóvízhiány lép fel, abban az esetben az el nem használt vízzel arányosan csökken a hálózatba kerülő szennyvízmennyiség is. A szennyvíz sűrűségében önmagában az ivóvízhiány érdemi változás nem okoz. Szeged évek óta aszályos területnek számít és a kevesebb csapadékvíz sem okoz problémát. Egyebekben a csatornahálózat és a szennyvízátemelő telepek jelentős puffert- és tározókapacitással rendelkeznek (amely átmeneti áramszünet vagy csökkent átfolyás esetén is biztosítja a rendszer stabilitását), így a szennyvíz elvezetése és a hálózat védelme folyamatosan biztosítható.

4. Rendkívüli helyzetekben és vízhiányos állapotok kezelése során a Szegedi Vízmű Zrt. belső értesítési és válságkezelési protokollja (Vezetői hírlánc és diszpécserszolgálat) lép életbe, továbbá szoros együttműködésben dolgozunk a Katasztrófavédelemmel és a Helyi Védelmi Bizottsággal. A prioritási sorrend és a prioritást élvező intézmények (különösen a Szegedi Tudományegyetem Klinikái, kórházak, időotthonok, gyermekintézmények) ellátása a hatósági és katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően, elsőbbségi tartályos vízpótlással és célzott hálózati üzemeltetéssel biztosított.

Tájékoztatjuk, hogy a kért információkat elektronikus úton bocsátottuk az Ön rendelkezésére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy kérdései megválaszolása kapcsán költség nem merült fel.

Tisztelettel



SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. 01
6720 SZEGED
Tisza Várkert. 88.
6701-11/204

Homola Anett
vezérigazgató