MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

MATE Kaposvári Állattenyésztési Napok 2026

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK DOKUMENTÁCIÓJA

Készítette: [redacted] MATE Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Osztály,
[redacted]
megbízásából:
[redacted] MATE Kaposvári Campus, [redacted]

Készült: Kaposvár, 2026.09.21.

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

Alapadatok

Rendezvény elnevezése:

MATE Kaposvári Állattenyésztési Napok 2026

Rendezvény rendeltetése:

Ideiglenes, szabadtéri és részben fedett területen megvalósuló mezőgazdasági, agrárszakmai, oktatási, kiállítási, konferencia- és kulturális rendezvény.

Időpontja:

2026. szeptember 25. (péntek) 9:30 - szeptember 27. (vasárnap) 18:00

Napokra lebontva:

Kiállítás nyitvatartása:

2026. szeptember 25. (péntek)	9:30 – 18:00 óra
2026. szeptember 26. (szombat)	9:00 – 18:00 óra
2026. szeptember 27. (vasárnap)	9:00 – 18:00 óra

Kowalsky meg a Vega koncert:

2026. szeptember 25. (péntek) 21:00 órától – kapunyitás 19:00 órától

Rendezvény helyszíne:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Lovasakadémia területe (7400 Kaposvár Guba S. utca 40.)

A helyszín szilárd útburkolaton 2 irányból megközelíthető.

Látogatók számára a helyszín megközelítési lehetőségei:

a) Gyalogosan, kerékpárral bármely irányból

b) Gépjárművel a Guba Sándor utca felől

A rendezvény egyes helyszíneinek grafikus ábrázolása az 1. számú mellékletben látható.

Felelős személyek:

[redacted]

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

A rendezvény biztosítását ellátó szervezet, a szervezet helyi képviselőjének neve (a továbbiakban: biztonsági vezető), elérhetősége:

Biztonsági szolgálat:

a) A rendezvény területei: Biztosítása a MATE Egyetemi Szolgáltató Nonprofit Kft. (MATESZ) feladata, szerződés szerint.

b) Útbaigazítás, rendezvény közbeni járőrözés: A MATESZ feladata.

c) Biztonsági személyzet létszáma: A MATESZ biztonsági állománya 1 fő felsőfokú biztonságszervezői szakképesítéssel, 1 fő középfokú biztonságszervezői bizonyítvánnyal rendelkező munkatársból, valamint 6 fő személy- és vagyonőrből áll. Az állomány tagjai közül többen rendelkeznek a feladatellátáshoz szükséges, jogszabályban előírt szakmai bizonyítványokkal és jogosultságokkal.

A biztonsági létszámot tovább növeli, hogy a Protecstyle Kft.-vel kötött szerződés értelmében a rendezvény biztosítására további 40 fő biztonsági őr áll rendelkezésre.

Rendészeti biztosítás vezetője:

[redacted] MATE Szolgáltató Kft, [redacted]

Egyetemi rendészeti kapcsolattartó:

[redacted] MATE [redacted]

A rendezvény egészségügyi ellátása, mentés

A 23/2011. (III.8) Korm. rendelet értelmében a rendezvény egészségügyi ellátását illetően:

A rendezvény egészségügyi biztosítását a Hollósi és Társai Bt. végzi egy eset kocsival, és egy 3 fős egészségügyi személyzettel.

, a szervezet helyszíni kapcsolattartójának neve, elérhetősége:

[redacted]

A rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajza

A szükséges adatokat az **1. számú melléklet és a 2. számú melléklet** tartalmazza. A rendezvény tűzoltó gépjárművek általi megközelítése a Fedeles lovarda melletti Helyi ízek utcáján keresztül, szilárd, aszfaltozott burkolatú területen és a hátsó parkolón át, nem aszfaltozott útvonalon biztosított.

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

A biztonsági létszám, menekítési terv

Menekítési terv:

a) Vész, elemi csapás, bűnüldözés cselekményesetére az mellékelt térképek tartalmazzák a menekülési útvonalakat. A menekülési irányokat jól látható, utánvilágító, az OTSZ által előírt méretű táblákkal jelezzük. A táblák állapotát a járőri feladatot ellátó munkatársak ellenőrzik, illetve szükség esetén helyreállítják és jelzik felettesüknek. Bármely közérdekű tájékoztatást a színpad hangosításán át lehet a közönséggel közölni, a szükséges hangerő biztosított hozzá. Katasztrófahelyzet (pl. vihar okozta épületrongálás) esetén, ha a rendezvény helyszínén nem biztonságos tartózkodni, további zárt (fedett) menekülési bázisok: MATE Kaposvári Campus egyéb épületei. Nyitvatartásukról, nyitásukról a MATESZ gondoskodik.

b) A biztonsági tervet ***legkésőbb*** a rendezvény előtti eligazításon ismertetni kell a forgalomirányító és rendészeti kollégákkal.

c) Menekítés esetén (ha jelen van a Rendőrség / Katasztrófavédelem), MATESZ rendészeti igazgatójának utasításait kell betartani és betartatni a fentebb jelzett sorrendben.

d) Tűz esetére az alábbi biztonsági terv érvényes

A Katasztrófavédelem járművei a területet a következő utakon közelíthetik meg:

Tűzoltóság – A Guba Sándor utca felőli úton.

Tűzoltóság – A Guba Sándor utcáról

Vízvételi helyek:

- Tűzivíz hálózat és kiállásai: a Lovasakadémia területén az 1. sz. mellékletben szereplő térképen jelzett fali tűzcsapokból és föld alatti tűzcsapokból.

A látogatók tájékoztatása vészhelyzet esetén

A kiépített hangosító berendezés mellett (amennyiben a tartalék energiaellátás legalább 30 percen át nem biztosított) minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt tart készenlétben.

Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy oldja meg, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

A szervező gondoskodik áramszünet esetén is használható, villamos hálózattól független hangosító eszközről (megafon), melyet a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmaz.

A tápfeszültség-ellátást végző elemek működőképességéről a rendezvény megkezdése előtt meggyőződik, tartalék elemeket tart készenlétben.

A biztonsági személyzetet a megafon használatáról kioktatja.

Hangosbemondással (műsorvezető) megbízott személyek feladatai

A rendezvény előtt

Tanulmányozzák jelen terv „vészhelyzeti közönségtájékoztató szövegeit".

A rendezvény ideje alatt

Szükség esetén a rendezvényhez kapcsolódó információk bemondásával segítik a Rendezvény lebonyolítását.

Rendkívüli helyzetben

A tűz,- és káreseménnyel, veszélyhelyzettel, esetleges kiürítéssel kapcsolatos információk bemondása prioritást élvez.

A tűz,- és káreseménnyel, veszélyhelyzettel kapcsolatos közleményt nyugodt hangon, tagoltan és érthetően kell bemondani. Lehetőleg ragaszkodni kell az előre meghatározott alábbi szöveghez, és kerülni kell a pánikkeltést.

Közönségtájékoztató szövegek – magyarul, angolul, németül

„A" Közlemény: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az eseményt műszaki okokból meg kell szakítanunk. A hiba elhárítása után további információval szolgálunk Önöknek.

Announcement "A": Dear Guests, the event must be interrupted due to technical problems. After we resolve the issue we will provide further information to you.

Mitteilung "A": Liebe Gäste! Die Veranstaltung muss wegen technischen Problemen unbedingt unterbracht werden. Nachdem die Problemen gelöst werden, werden wir Ihnen weitere Informationen geben.

„B" Közlemény: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, de az esemény helyszínét ki kell ürítenünk. Kérjük Önöket, mielőbb hagyják el a rendezvény területét a kijelölt útvonalon. A személyes tárgyaikat kérjük, vigyék magukkal, és kövessék a biztonsági szolgálat utasításait.

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

Announcement "B": Dear Guests, we regret to inform you that the event area must be evacuated. We request you to leave the area through the given exit routes. Please take your personal belongings and follow the security service instrucions.

Mitteilung "B": Liebe Gäste! Leider muss das Gebiet evakuiert werden. Bitte verlassen sie den Ort der Veranstaltung sofort auf den bestimmten Wegen! Bitte alle Personensachen mitbringen und der Instruktionen der Sicherheitspersonen folgen!

„C" Közlemény: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérjük, őrizzék meg nyugalmukat. A biztonsági szolgálat kezeli a helyzetet. Kérjük Önöket, kövessék a biztonsági szolgálat utasításait és mielőbb hagyják el a rendezvény területét a kijelölt útvonalon keresztül.

Announcement "C": Dear Guests, please keep calm. Security service will handle the situation. Please follow the security service instrucions and leave the area through the given exit routes.

Mitteilung "C": Liebe Gäste! Bitte seien Sie ruhig! Der Sicherheitsdienst kümmert sich um den Problemen. Bitte folgen Sie die Instruktionen der Sicherheitspersonen und verlassen sie den Ort der Veranstaltung sofort auf den bestimmten Wegen!

Közreműködő személyek feladatai (rendezvénytechnika, műszaki személyzet)

A rendezvény megkezdése előtt ellenőrzik a helyszínen tartózkodók tájékoztatására, értesítésére, riasztására alkalmazott hangosító eszközök elérhetőségét, működőképességét.

A színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után, 1 db 34 A oltóképességű ellenőrzött tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésével biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadoktól mérten 1-3 méter távolságban bonthatatlan kötésű kordont alkalmaz.

Csak megfelelő és érvényes dokumentációkkal rendelkező színpadtechnikai eszközöket engedélyezett üzemeltetni. A színpad felépítményét csak a dokumentációjában szereplő szélterhelési értékig szabad üzemeltetni és közvetlen környezetében tartózkodni (a színpadfelépítmény földtől mért magassága + 10m).

A rendezvény installációinak, sátrainak, egyéb berendezési tárgyainak telepítésekor a tűzcsapok környezete mellett legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon, hogy a tűzoltó gépjárművek részére biztosítva legyen a felállási hely.

Legalább 3,5 méter széles, kanyarban 6,8 méter széles területet biztosít a beavatkozó egységek (mentő, rendőr, tűzoltó) közlekedéséhez.

Minden megkezdett 150 fő után 0,75 m szabad szélességet biztosítanak a menekülésre számításban vett útvonalon, de a biztosított szélesség nem kisebb 2,5 méternél. A menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt még ideiglenesen sem zárja le asztallal, székkel, egyéb tárggyal.

A terület kiürítése és az ott keletkezett tűz tovább terjedésének megakadályozása, valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket az OTSZ foglaltaknak megfelelő világító biztonsági jelekkel jelöli.

A biztonsági jel mérete és elhelyezése megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.

A rendezvényen ideiglenesen kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a vonatkozó előírások szerint szerelteti. A kiépítésről, az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági megfelelőségről a szerelést végzőknek írásban „Kivitelezői nyilatkozatot" kell tenniük. A kivitelezést csak villamos szakember (regisztrált szerelő) végezheti.

A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítja oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

A belépés és távozás rendje

Belépés a rendezvény területére

A rendezvény előre megváltott vagy a helyszínen vett jegy birtokában látogatható.

A rendezvény területére tilos bevinni:

- közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,
  - olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t meghaladja, továbbá
  - a szúróhosszúság vagy a vágó él méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli)
  - a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer),
  - a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek,
- az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray),
- az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat),
- az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló),
- az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek)
- lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert,
- pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószert,
- gyúlékony (I-IV. tűzveszélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító, festékadalék, benzin
- stb.),
- kábító- vagy kábító hatású szert,
- alkohol tartalmú italokat,

- üveges kiszerelésben lévő terméket (pl. üdítőital, sör, befőtt stb.), • 1,5 liternél nagyobb műanyagpalackos üdítőitalt, vizet.

Kilépés a rendezvény helyszínéről

A rendezvény helyszínét bárki bármikor szabadon elhagyhatja, oda esetileg meghatározott történő módon térhet vissza.

1. A rendezvényen és utána a takarítást, valamint a szemétszállítást a MATESZ végzi. Velük külön a rendezvény szervezőiként nem szerződünk le, mivel a cégnek állandó szerződése van a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel.
2. A rendezvény területén férfi és női mosdók találhatók. A férfi mosdókban angol wc és piszoár, míg a női mosdókban angol wc van.
3. Folyó és ivóvizet az egyetem mosdóiban biztosítunk.
4. Valamennyi étel-ital árusítóhelyet kötelezünk kellő mennyiségű ásványvíz árusításra.
5. A biztonsági és egészségügyi munkatársainknak térítésmentesen vizet, üdítőt és szendvicset biztosítunk.
6. Az egészségügyi munkatársak kijelölt bázisra települnek, melynek irányát egyértelmű táblák jeleznek.

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

A rendezvény legfontosabb tűzvédelmi használati szabályai

Általános tűzvédelmi szabályok

- A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat (jelen tervet is) a rendezvény területén kell tartani.
- A rendezvényen csak az ott végzett, folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyag tárolható.
- A tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot stb. folyamatosan el kell távolítani a kijelölt hulladékgyűjtőbe.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot (folyadék, gáz) a rendezvény területére bevinni csak a szervező képviselője engedélyével szabad a tárolásra és a mennyiségi korlátokra vonatkozó előírások betartásával.
- A kamion és a lakókocsik között legalább 6 méter tűztávolságot kell biztosítani.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység a rendezvény területén csak a tevékenység végzési/munkavégzési feltételek előzetes írásbeli meghatározása (3. számú melléklet) alapján végezhető.
- Az iratot két példányban kell kiállítani, amelyből egyiket a munkavégzést/tevékenységet végző dolgozó köteles magánál tartani, a másikat a kiállítónak kell megőriznie.
- Tűzvédelmi szakvizsgához kötött alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzést csak szakképesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, tűzvédelmi szakvizsgához nem kötött alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet pedig csak kioktatott személy végezhet.
- Olyan helyen, ahol a tevékenység tüzet, vagy robbanást okozhat, a tevékenységet csak az éghető anyag eltávolítása (védelme), a tűz- és robbanásveszély megszüntetése után lehet elvégezni. Ilyen környezetben végzett munkához felügyeletet, és az oltáshoz megfelelő tűzoltó eszközt, készüléket kell biztosítani.
- A munkát végző személy az előírt biztonsági előírásokat köteles megtartani. A tevékenység befejezése után a helyszínt és környezetét köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat. A tevékenység befejezését a feltételeket meghatározónak jelenteni, illetve dokumentálni kell.
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározására a rendezvény területén a felelős rendezvény szervező jogosult.

Dohányzás

- Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken szabad.
- A rendezvény területén a dohányzóhelyek kijelölése a felelős rendezvény szervező feladata.

- Azokon a helyeken, ahol a dohányzás megengedett, biztosítani kell a dohánynemű veszélytelen eloltásának lehetőségét.

Közlekedési, menekülési és egyéb utak

- A közlekedési utakat a rendezvény minden egyes helyszínén úgy kell biztosítani, hogy az ott tartózkodók onnan veszély esetén gyorsan, és akadálytalanul a menekülési útvonalakon keresztül a rendezvényterület egy másik pontjára, vagy a rendezvényen kívüli területre tudjanak távozni.
- A menekülési útvonalakat teljes szélességében (minimum 2,5 m) szabadon kell hagyni, azokat leszűkíteni vagy eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- A tűzoltási felvonulási útvonalakat, területeket, valamint a vízszerzési helyhez (tűzcsap) vezető utakat állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltói beavatkozásra, illetőleg a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- A kijáratok szabad szelességének minimum 3 méternek kell lenni.
- A színpad és a széksor között legalább 3 méter szabad szélességet kell hagyni.

Raktározás, tárolás

- A rendezvény szabad területein éghető anyagot tárolni csak a felelős rendezvény szervezőjének engedélyével és rövid ideig szabad az OTSZ szerinti távolságok betartásával. Az áru ki és berakodás nem minősül tárolásnak.
- A rendezvényen – a lángossütőnél- esetlegesen használni kívánt robbanásveszélyes gázt tartalmazó palackok (pb.) csak a fogyasztókra kapcsolt mennyiségben lehetnek a rendezvény területén. Tartalék palackokat a rendezvényen tilos tárolni! A pb. palackot használóra vonatkozóan a rendezvény időtartama alatt a 7. sz. függelék szerinti nyilvántartást kell vezetnie a felelős rendezvény szervezőjének, valamint azok helyeit fel kell tüntetni a rendezvény helyszínrajzán.
- A színpadok alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

Világító- és villamos berendezések

- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú világító és villamos berendezkedést szabad használni.
- Villamos készüléket úgy kell elhelyezni és használni, hogy a környezetére tűzveszélyt ne jelenthessen.
- A villamos gépet, berendezést, készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük, ill. a napi munka befejezése után a villamos hálózatról le kell választani.
- A villamos berendezések áramköreit túlterhelni, túlbiztosítani nem szabad.

- A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani azon szennyeződésektől, melyek a berendezések hőátadási viszonyait korlátozzák, vagy amelyek önmaguk meggyulladhatnak.
- Az elektromos világítótestekre éghető anyagot rakni, illetve éghető fényterelőt ráhelyezni nem szabad.
- A rendezvényhelyszínek energiaellátásának szerelését, kivitelezést követően annak jogszabályi, szabványi megfelelőségéről az arra jogosult, kivitelezést végző személynek nyilatkoznia szükséges.
- Világításra a ponyvaszerkezetű építményben csak villamos energia alkalmazható. A ponyvaszerkezetű építményeken belül elhelyezett villamos berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy azok központilag és szakaszosan is leválaszthatók legyenek.

Ponyvaszerkezetű építmények (sátrak) speciális előírásai

- A ponyvaszerkezetű építményekre tűzállóságiteljesítmény-követelmény nem vonatkozik.
- A kijáratoknál küszöb, szintkülönbség, vagy bármilyen biztonságos haladást akadályozó kialakítás nem lehet.

A tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők

Tűzjelzés, káresemény jelzése
A tüzet, káreseményt haladéktalanul jelezni kell a továbbiakban leírtak szerinti helyre és tartalommal.
Káresemény prognosztizálása
A rendezvény résztvevőire veszélyt jelentő meteorológiai jellegű helyzetek beazonosítását a rendezvény előtt, illetve adott esetben (sárga szintű figyelmeztető jelzés) a rendezvény során el kell végezni. Amennyiben olyan jellegű időjárási viszonyok várhatóak, amelyek a rendezvény biztonságos lebonyolítását nem teszik lehetővé, megelőző intézkedéseket kell tenni.
A vendégek mozgását koordináló biztonsági személyzet értesítése
A tűz, illetve káreseményről - a tűzoltóság felé történt tűzjelzés követően, vagy azzal egy időben - a belső kommunikációs eszközökön keresztül értesíteni kell a későbbi intézkedések hatékony megtétele érdekében a biztonsági személyzetet. Abban az esetben, ha szükséges az esemény felszámolásához az elektromos leválasztás, értesíteni kell a műszaki személyzetet.
A vendégek értesítése
A belső (biztonsági személyzetet érintő) riasztást követően a biztonsági vezető és a felelős rendezvény szervező döntésétől függően a hangosítás használatával tájékoztatni kell a vendégeket a kialakult helyzetről, illetve a követendő magatartásról. Az értesítési közlemények előzőekben leírt, meghatározott szövegétől lehetőség szerint nem szabad eltérni.
A veszélyeztetett szabadtér kiürítése
Az előre meghatározott feladatoknak és tervnek megfelelően el kell rendelni és végre kell hajtani a rendezvény területének kiürítését. Az előre nem látható körülmények beállta okán el lehet térni a tervezett kiürítési irányoktól és kijáratoktól.

Tűzoltás
A rendezvény területén található tűzoltó készülékkel- amennyiben az eredményre vezet-, meg kell kezdeni a tűzoltást, illetve lehetőségekhez mérten fel kell számolni a káreseményt. A kiérkező tűzoltóság tűzoltásvezetője, kárhelyszín parancsnokát el kell látni az esemény felszámolást segítő, a veszélyforrásokra figyelmet felhívó információkkal, és az utasításainak megfelelően (tevőlegesen, jármű, eszköz átadásával) részt kell venni a tűzeset, vagy más esemény felszámolásban, biztosításban.
Kárenyhítés
A tűzeset vagy káreset felszámolása során, amennyiben annak eredményességét az nem veszélyezteti, törekedni kell a minél kisebb károkozásra és arra, hogy a rendezvényt - amennyiben a biztonságos lebonyolítás feltételei adottak, vagy megteremthetőek - folytatni lehessen. Az intézkedés beavatkozás legyen gyors és szakszerű, ugyanakkor arányos az elhárítandó veszélyhelyzet mértékével.

A tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módja
Tűzjelzés
Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni - a felelős rendezvény szervező és a biztonsági vezető tájékoztatási kötelezettsége mellett- a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg az illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalának.

Tűzjelzésre, veszélyhelyzet jelzésére szolgáló számok: 105; 112
Tűz észlelése esetén a tüzet haladéktalanul jelezni kell a hivatásos tűzoltóság felé a következő telefonszámok valamelyikére

- A hivatásos tűzoltóság vonulását elrendelő
  Katasztrófavédelmi Igazgatóság hívószáma: **105**
- A központi segélyhívó hívószáma: **112**

A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei

Az egyes rendezvényterületek energiaellátása az 1. mellékleten jelöltek szerint kerül kialakításra.

A rendezvényen 2 db helyi kiállás kerül kiépítésre. A biztonsági szolgálat részére biztosítva lesz 2 db megafon, hogy a vészhelyzeti hangosbemondás és tájékoztatás folyamatosan biztosítva lesz. A leválasztást mind helyileg a kiállásoknál lehet végrehajtani. Áramtalanításra akkor kerül sor, ha azt életvédelmi cél indokolja. A rendezvény ideje alatt állandó felügyelet lesz biztosítva.

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak vizsgálata, jelölésének módja, tájékoztatás lehetőségei

Táblák

A résztvevők számára jól látható helyen a menekülési irányokat jelző táblákat kell elhelyezni. A táblák mérete minimum 1200 x 600 mm.

A 600 mm magasságú tábla felismerési távolsága 60 méter. A darabszám ennek figyelembevételével, valamint a helyi adottságok alapján lesz meghatározva.

Megvilágítás

A rendezvény területén és azon kívül közvilágítással rendelkező közlekedési útvonalak találhatóak.

MAGYAR AGRÁR- ÉS
ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

Jelen tervben foglaltakat, amely a főszervező adatszolgáltatása alapján lett összeállítva, a rendezvény teljes időtartama alatt maradéktalanul be kell tartani és tartatni. Mindazon személyeket, akik a rendezvény szervezésében részt vesznek, továbbá a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyeket, valamint azon személyeket, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban jelen terv szerinti feladatot látnak el a rendezvény területén, oktatásban kell részesíteni, amelynek megtörténtét a 4. számú mellékletben előírt iratminta alkalmazásával kell igazolni. Az oktatás jegyzőkönyvének eredeti példányát a rendezvény helyszínén kell tartani.

MAGYAR AGRÁR- ÉS
ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM

Helyszín: