

Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság, mint I.foku vízügyi hatóság,
Miskolc, Vörösmarty u.77.sz. T.18-441,18-447.

Üsz. 20.386-7/1983.

Üi: Polgárné Balajti Margit/TZné

Tárgy: Kazincbarcika csónakázó tó
töltő,ürítő vezeték Tardona
patak rendezésének vízjogi
üzemeltetési engedélye

H A T Á R O Z A T

6651 Abv

Szj-T.18/688

/Tardona-V.18-1.1/23/

- 1./ A kazincbarcikai Városi Tanács VB.engedélyes részére Kazincbarci-
kán a csónakázó tó töltő és ürítő vezeték továbbá a Tardona patak
rendezésével kapcsolatos vizilétesítmények üzemeltetésére és fenntartására

v i z j o g i ü z e m e l t e t é s i e n g e d é l y t

adok.

2./ Műszaki adatok:

- a./ Csónakázó tó épült az ÉSZAKTERV 54/05-2683-02 sz. engedélyezési
terve alapján szórakozási kirándulási céllal.

Felszine: 22.000 m2.

Térfogata: 26.400 m3.

Feltöltés ideje: 6 nap

Rézsühajlása: 1:1,5, előregyártott lapokkal burkolt.

Fenékszintje: 144,12 mBf.

Üzemi vízszint: 145,32 mBf.

Terepszint, ill.gát koronaszint: 146,22 mBf.

4 gát mentett oldali rézsühajlása 1:3.

A tó átlagos vízmélysége:1,20 m.

b./ Töltő-ürítő vezeték:

A tó feltöltésére ill. folyamatos vízátervezetésre 394 fm hosszú
Ø 50cm.betoncsatorna épült 2 ‰ eséssel, tisztító aknákkal az
ÉSZAKTERV terve alapján.

Vízszállítás képessége: 158 l/s.

Kicsatlakozik Tardona patak 3+188 km szelvényében épült duzzasztást előállító műtárgyat 146,13 mBf.fenékszinttel.

A tó üritése, Ø 60 cm.betoncsatornán keresztül töltődik a Tardona patakba. A tározóból egyesített tulifolyó és leüritő aknával indul, épült 35 fm hosszban 3‰ eséssel és csatlakozik a Tardona patakba a 2+426 km szelvényben.

c./ Tardona patak rendezése:

A csónakázó tó vízellátásával valamint tervezett kulturpark komplexummal összefüggésben rendezésre került a Tardona patak 2+815-3+350 szelvények között ÉVIZIG Műszaki Tervezési Osztályán készült 21/1978.sz. engedélyezési terve alapján Q10-os 20,0 m³/s.mértékadó vízhozam biztonságos vezetésére. Teljes hosszban a meder mintaszelvény szerint nagylapburkolattal készült burkolásra 2,0 m fenékszélességgel, 1:1,5 rézsűvel. Csatlakozó földrézsű a telepi, 1:2 hajlásu.

A csónakázó tó vízkivételére duzzasztógát épült a 3+188 szelvényben a 13 sz. részletterv szerint 146,00 mBf.bukóél 145,20 mBf. utófenék szinttel. Betétpallós elzárást 146,50 mBf.szintű duzzasztással lehet biztosítani.

A 3+000 szelv-ben bal oldali csapadékcatorna torkollik be csopád csőfejjel. Készült a 8.sz. részletterv alapján.

3+329 szlv-ben bal oldali II.sz. nyílt árok csatlakozik 147,10 mBf szinten betonba rakott terméskő tork.műtárggyal.

3+718 szelv-ben bal oldalról csatlakozik be a Vécsetal völgyi árok burkolt torkolati műtárggyal.

3./ Előírásaink:

- a./ engedélyes köteles a csónakázó tó és a töltő üritő vezeték rendszeres fenntartását, karbantartását elvégezni, az üzembiztos állapotot fenntartani.
- b./ duzzasztómű karbantartásáról, betétpallók kezeléséről, és a duzzasztás miatt bekövetkezett Tardona patak iszaptalanításáról gondoskodni kell.
- c./ a torkolati műtárgyak fenntartásáról a csapóajtó üzemi képességéről és vasszerkezetének korrózióvédelméről gondoskodni kell.
- d./ a 2+835-3+329 szelv.közut a bal part beépítése és karbantartása hiánya miatt a rézsű és parti dűv évenkénti gazdálkodást végezni.

- e./ a tározó üzemelési szabályzatát ki kell egészíteni a csónakázó tó leürítésével, feltöltésével, duzzasztó betétpallóinak kezelésével kapcsolatos előírásokkal, időpontokkal stb.
- 4./ Jelen vízjogi üzemeltetési engedély határozatlan időre szól, de népgazdasági érdekből, engedélyes kérelmére bármikor módosítható, szüneteltethető, ill. visszavonható.
- 5./ Utasítom Igazgatóságunk Vizikönyvvezetőjét, hogy jelen vízjogi üzemeltetési engedélyt a Tardona-Sajó-Tisza/23. és a Sajó-Tisza/688.számon a Vizikönyvbe jegyezze be.
- 6./ Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Hivatalhoz címzett, de Igazgatóságunkhoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

I N D O K O L Á S

A kazincbarcikai Városi Tanács VB.engedélyes részére,Kazincbarcikán a csónakázó tó töltő és ürítő vezetékére és a Tardona patak rendezésére 20.589/1976.számon adtunk ki vízjogi létesítési engedélyt, engedély érvényességi idejét a 20.573/1982.számu határozattal meghosszabbítottuk 1982.december 31.napjáig.

A Vécsetál patak rendezésére, Kartnáros IV.ütem patak meder áthelyezésével kapcsolatos vizilétesítmények építési munkálataira 20.676-3/1982.számon adtunk vízjogi létesítési engedélyt.

A BAZ megyei Beruházási Vállalat 2.529-14/1983.számu beadványában vízjogi üzemeltetési engedélyt kért a Tardona patak rendezésére. Többszöri levélváltás után a Városi Tanács VB.TERV és Munkügyi Bizottsága megküldte a csónakázó tó átadás-átvételi jegyzőkönyvét, amelynek tanúsága szerint a kivitelezés engedély szerint történt.

Mindezek alapján a csónakázó tó,építésével ahhoz funkcionálisan kapcsolódó létesítmények is megvalósultak. Ezek: a csónakázó tó, töltő és ürítő vezeték, Tardona patak rendezése. A Tardona patak "A" kategóriás vízfolyás és igazgatósági kezelésbe vétele /tulajdonviszonyok rendezése/ folyamatban van. Az engedélyes felé tett kötelező előírások

. / .

sokon felüli fenntartási munkát Igazgatóságunk látja el a Tardona patakon. A határozatot az 1964.IV.tv. 29 § /1/ bek.alapján hoztam meg, ezen jogszabályhely ugyanis kimondja, " vizjogi engedély csak akkor adható ki, ha vizimunka beilleszkeedik a vízgazdálkodás rendjébe."

Miskolc, 1983. december 9.



Dr.Berecz Ilona sz.
osztályvezető

Kiadmány Hiteléül:

Dr. B. Ilona
Központi Iktató Iroda Vezető.

Kapják:

- 1./ Városi Tanács VB.Terv és Munkaügyi O.Kazincbarcika 5700 Pf.174
- 2./ BAZ m.Tanács VB.ÉV.O.Miskolc, Tanácsház tér 1. 3541
- 3./ ÉVIZIG VR.O.H.
- 4./ " IV.sz.Szakaszmérnökség M.
- 5./ BAZ m.Beruházási V. Miskolc, Fazekas u.2.
- 6-9./ Iratokhoz.