



ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5742 ELEK, GYULAI ÚT 2.

+36/66/240-411

ÜGYIRATSZÁM: E/2659-3/2026
ÜGYINTÉZŐ: TÓBIÁS SÁNDORNÉ

TÁRGY: Elek Város közvilágítás korszerűsítése
Tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás

Címzett:
Surjány-Vill Bt.
5200 Törökszentmiklós
Kőrösfalva utca 18.

Tulajdonosi, közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat

Elek Város Önkormányzata (5742 Elek, Gyulai út 2. szám), mint az Eleki közterületek tulajdonosa és közútkezelője nevében, a kérelemben közölt adatok és a rendelkezésre álló dokumentáció szerint (tervező: Lintner László EN-VI/03-0956, rajzszám: SV-05/2026/jelm., munkaszám: SV-05/2026, dátum: 2026.04.15.), **Elek Város közvilágítás korszerűsítéséhez** (LED lámpatestekkel történő átépítés)

hozzájárulok.

Elek, 2026. május 14.



Purecse Brigitta
alpolgármester



ELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

5742 ELEK, GYULAI ÚT 2.

+36/66/240-411

Iktatószám: E/2659-2/2026
Ügyintéző: Tóbiás Sándorné

Tárgy: Elek Város közvilágítás korszerűsítés
Szakhatósági hozzájárulás

Címzett:
Surjány-Vill Bt.
5200 Törökszentmiklós
Kőrösfalva utca 18.

Szakhatósági hozzájárulás

Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal (5742 Elek, Gyulai út 2. szám) képviselőjében, alulírott Dr. Szentgáli Zoltán jegyző, a kérelemben közölt adatok a rendelkezésre álló dokumentáció szerint (tervező: Lintner László EN-VI/03-0956, rajzszám: SV-05/2026/jelm., munkaszám: SV-05/2026, dátum: 2026.04.15.), **Elek Város közvilágítás korszerűsítéséhez** (LED lámpatestekkel történő átépítés),

szakhatósági szempontból hozzájárulok.

Elek, 2026. május 14.



Dr. Szentgáli Zoltán
jegyző

település utcáinak közvilágítási osztályba sorolása


Utcanév	Útkezelő	KZV osztálybasorolás
Ady Endre utca	Önkormányzat	M5
Arany János utca	Önkormányzat	M6
Árpád utca	Önkormányzat	M6
Attila utca	Önkormányzat	M6
Bajcsí-Zsilinszki utca	Önkormányzat	M6
Bartók Béla utca	Önkormányzat	M6
Batthyány utca	Önkormányzat	M6
Béke utca	Önkormányzat	M6
Bern József utca	Önkormányzat	M6
Bólyai utca	Önkormányzat	M6
Cinka Panna utca	Önkormányzat	M6
Damjanich utca	Önkormányzat	M6
Dankó Pista utca	Önkormányzat	M6
Dózsa György utca	Önkormányzat	M6
Dugonics utca	Önkormányzat	M6
Eötvös utca	Önkormányzat	M6
Erkel Ferenc utca	Önkormányzat	M6
Fürst Sándor utca	Önkormányzat	M6
Gerolzhofen utca	Önkormányzat	M6
Gyulai út	Magyar Közút	M5/C4
Harruckern tér	Önkormányzat	P4
Hétvezér utca	Önkormányzat	M6
Hősök útja	Önkormányzat	M6
Hunyadi János utca	Önkormányzat	M6
József Attila utca	Önkormányzat	M6
Kazinczy utca	Önkormányzat	M6
Kétegyházi út	Magyar Közút	M5/C4
Kígyó utca	Önkormányzat	M6
Kisfaludy utca	Önkormányzat	M6
Kiss Ernő utca	Önkormányzat	M6
Kossuth Lajos utca	Önkormányzat	M6
Kölcsey utca	Önkormányzat	M6
Leiningen utca	Önkormányzat	M6
Liszt Ferenc utca	Önkormányzat	M6
Lökösházi út	Magyar Közút	M5/C4
Madách Imre utca	Önkormányzat	M6
Mátyás király utca	Önkormányzat	M6
Mező Imre utca	Önkormányzat	M6
Munkácsy Mihály utca	Önkormányzat	M6
Munkás utca	Önkormányzat	M6
Ottlakai utca	Magyar Közút	M6
Petőfi Sándor utca	Önkormányzat	M6
Pöltenberg utca	Önkormányzat	M6
Rákóczi Ferenc utca	Önkormányzat	M6
Sallai Imre utca	Önkormányzat	M6
Semmelweis utca	Önkormányzat	M6
Sport tér	Önkormányzat	M6

ELEK
település utcáinak közvilágítási osztályba sorolása

Utcanév	Útkezelő	KZV osztálybasorolás
Szántó J. utca	Önkormányzat	M6
Széchenyi István utca	Önkormányzat	M6
Szent István utca	Önkormányzat	M5/C4
Szőlő sor	Önkormányzat	M6
Táncsics Mihály utca	Önkormányzat	M6
Tavasz utca	Önkormányzat	M6
Tél utca	Önkormányzat	M6
Temető sor	Önkormányzat	M6
Thököly Imre utca	Önkormányzat	M6
Tompa Mihály utca	Önkormányzat	M6
Vajda utca	Önkormányzat	M6
Vasút sor	Önkormányzat	M5
Vécsey utca	Önkormányzat	M6
Virág utca	Önkormányzat	M6
Wesselényi utca	Önkormányzat	M6
Zalka Máté utca	Önkormányzat	M6
Zrínyi utca	Önkormányzat	M6
568 hrsz.(Bajcsy-Zsilinszki ut.)	Önkormányzat	M6
1549 hrsz.(Erkel Ferenc)	Önkormányzat	M6
2189 hrsz.(Gerolzhofen utca)	Önkormányzat	M6
2207 hrsz.(Gerolzhofen utca)	Önkormányzat	M6

Elek, 2022. 04. 08.




jegyző

Iktatószám: **MK-26327/2/2026**

Tárgy: Elek, közvilágítás korszerűsítése

Előadó: Knyihár János

Hivatk. sz.:

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Elek Város Önkormányzata (5742 Elek, Gyulai út 2.) - továbbiakban, mint **jogosult** - részére a közútkezelői hozzájárulást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a következő feltételekkel adja meg:

Tervező(k):

Surjány-Vill Bt. (5200 Törökszentmiklós, Kőrísfa utca 18.)

Munkaszám: SV-05/2026

1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:

- 1.1. Hozzájárulás Elek belterületén a közvilágítás korszerűsítési munkák (LED lámpatestekkel történő átépítés) elvégzéséhez (4435 jelű Kétegyháza - Elek összekötő út 4+411-7+270 km szelvények között, 4444 jelű Gyula - Battonya - Mezöhegyes összekötő út 9+940-12+620 km szelvények között).
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 5 nappal munkavégzési engedélyt kell kérni. A munkavégzési engedélyre vonatkozó kérelem postai úton (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatóság 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9., tel:66-819-370) vagy elektronikusan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapján található e-ügyfélszolgálaton keresztül nyújtható be.
- 1.3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988.(IV.21.) MT rendelet (a továbbiakban: MT rend.) 27. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jelen közútkezelői hozzájárulás szerinti tevékenység kizárólag a Társaságunk Békéscsabai mérnöksége (5600 Békéscsaba, Berényi út 144. tel.: 66/819-857) és Sarkadi mérnöksége (5720 Sarkad, Anti út 40. tel.: 66/819-845), szervezeti egységének szakfelügyelete mellett történhet. A szakfelügyeletet Társaságunk - az MT rend. 27.§ (4) bekezdés alapján, a ténylegesen felmerült, szükséges költségek felszámítására figyelemmel – a következő egységdíjak szerinti díj ellenében végzi:
szakfelügyeleti díj: 11.000,- Ft/óra + ÁFA; + a kiszállás díja.
Minden megkezdett óra és km esetén a teljes egységdíj felszámításra kerül. A díjat az igénybe vevő – az MT 27.§ (4) bekezdés értelmében - számla alapján, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Társaságunk részére megfizetni. A számla kiállításának alapja a Társaságunk által a szakfelügyelet helyszínén felvett szakfelügyeleti napló, amely az igénybe vevő szakfelügyelet helyszínén történő jelenléte hiányában is igazolja a szakfelügyelet elvégzését. Amennyiben a közútkezelői hozzájárulás szerinti tevékenységhez több alkalommal szükséges szakfelügyeletet biztosítani, úgy az elvégzett valamennyi szakfelügyeletre vonatkozó díjat tartalmazó számla kiállítására a közútkezelői hozzájárulás szerinti tevékenység befejezését követően - de évente legalább 1 alkalommal - kerül sor.
- 1.4. A megállapított díj(ak)at átutalással kell a Magyar Közút Nonprofit Zrt. MBH Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú számlájára teljesíteni. A közlemény rovatban kérjük, hogy a jelen hozzájárulás számát (200093187/01 / MK-26327/2/2026) és a befizetés jogcímét feltüntetni szíveskedjen. Jelen hozzájárulás egyben díjbekérőnek is minősül. Számla kiállítására csak a kiszabott díjak maradéktalan megfizetését követően kerül sor.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

- 2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
 - 2.1.1. A tervezett közmű geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvényi elrendezését a területileg illetékes Vármegyei Igazgatósághoz benyújtott tervek, valamint jelen hozzájárulásban foglalt egyéb előírások szerint kell kialakítani. A közvilágítási hálózat korszerűsítése során új légvezetékes vagy földkábeles hálózat építése nem történik, csak a meglévő áramszolgáltatói oszlopsor lesz felhasználva. A fejlesztés során 620 db lámpatest bontása és 816 db LED lámpatest építése történik meg.

2.1.2. A közmű elhelyezkedési adatai:

Közút száma	Szlv.k. km+m	Szlv.v. km+m	Elhelyezkedés	Hossz m
4444	009+0940	012+0620	párhuzamos vezetés meglévő oszlopsoron	2658
4435	004+0411	007+0270	párhuzamos vezetés meglévő oszlopsoron	2775

2.1.3. Jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítmény(ek) fenntartásáról és mindenkorai tisztántartásáról a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanosságának biztosítása mellett a jogosultnak, illetve mindenkorai jogutódjának kell gondoskodnia.

2.1.4. Ha a közút vagy tartozékainak átalakítása, korszerűsítése, felújítása folytán a létesítmény vagy tartozékainak végleges, vagy ideiglenes átalakítása, vagy áthelyezése válik szükségessé, azt a létesítmény tulajdonosa, illetve mindenkorai jogutódja tűrni köteles.

2.1.5. A megépülés során az egyenletes megvilágítási szint megfelelőségére, a megvilágítás egyidőben történő kapcsolhatóságra, továbbá kijelölt gyalogos-átkelőhelynél az emelt szintű megvilágításra vonatkozó nyilatkozatokat a Társaság területileg illetékes vármegyei igazgatóság forgalomtechnikai és kezelői osztálya részére át kell adni.

2.1.6. **A kijelölt gyalogátkelőhelyeknél lévő lámpatestek esetében biztosítani kell a közvilágítás jogszabályban előírt fényerejét, illetve a környezetétől eltérő színhőmérsékletű fényforrással kell felszerelni.**

2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:

2.2.1. A közúton lévő vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat terheli.

2.2.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését az illetékes alappontokért felelős szervtől meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét az illetékes alappontokért felelős szervhez és a Társaságunk Békés Vármegyei Igazgatóságához írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.

2.2.3. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet - adott esetben beleértve a csapadékvíz elvezető árkot is -, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa, illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában -eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

2.3. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

2.3.1. A tervdokumentáció nem tartalmazza az építés alatti forgalomkorlátozási terveket. Az érintett szakaszra vonatkozó építés alatti forgalomkorlátozást a Békés Vármegyei Igazgatósággal történt előzetes egyeztetés alapján a vonatkozó előírások figyelembevételével – külön meg kell terveztetni. Az építés alatti forgalomkorlátozási terveket a „Munkavégzési engedély” megkérését megelőzően legalább 30 nappal korábban 1 pld-ban kell benyújtani a Békés Vármegyei Igazgatósághoz a közútkezelői hozzájárulás kiadása érdekében. Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül az országos közutat érintő kivitelezési munka nem végezhető.

2.3.2. A munkagépeket sárga villogó figyelmeztető jelzéssel kell ellátni, amelyet a munkavégzés alatt folyamatosan üzemeltetni kell, továbbá éjszaka, valamint korlátozott látási viszonyok esetén a járműveket a KRESZ szerint megfelelően ki kell világítani.

2.3.3. A kihelyezett forgalomtechnikai eszközök meglétéről, mindenkorai láthatóságáról, valamint azok felborulás elleni védelméről folyamatosan gondoskodni kell.

2.4. Egyéb feltételek:

- 2.4.1. Közútkezelői hozzájárulás vagy a közútkezelői hozzájárulásban előírt munkavégzési engedély hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos! Tájékoztatjuk, hogy ha a közutat nem közlekedési célból a közútkezelő hozzájárulása nélkül illetőleg az abban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a Társaságunk a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 37.§ (2) bekezdése alapján a közlekedési hatóságnál eljárást kezdeményez(het).
- Tájékoztatjuk továbbá, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 29.§ (1) bek. alapján ha a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik a közútkezelői hozzájárulás jogosultja köteles azt kijavítani.
- 2.4.2. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a változásról a jelen hozzájárulás jogosultja vagy a létesítmény mindenkor tulajdonosának a tárgyi országos közút kezelőjét haladéktalanul értesítenie kell. Amennyiben ez a változás olyan jellegű, hogy indokolja a közút eredeti állapotba való visszaállítását, ezt a jogosult vagy a létesítmény jogutód tulajdonosa az értesítést követő közútkezelői felszólítás kézhezvételétől számított 3 hónapon belül a közölt feltételek betartásával saját költségén köteles végrehajtani.
- 2.4.3. Amennyiben a jelen hozzájárulásban foglaltak szerint elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt az országos közúttal kapcsolatos munkavégzés válik ismételtlen szükségessé, az ehhez való hozzájárulást a Társaságunk Békés Vármegyei Igazgatóságától újból meg kell kérni.
- 2.4.4. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni tilos. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építtetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
- 2.4.5. Jogosultnak / építtetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön kell megkérnie.
- 2.4.6. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közútkezelői hozzájárulásunkat szintén meg kell kérni.

3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. Jelen közútkezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36 §-a alapján adtuk ki.
- 3.2. A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a(z) Békés Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály által kiadandó létesítési engedély ellen kérelem benyújtásával egyidőben - a kérelem részeként - lehet kezdeményezni.
- 3.3. Jelen közútkezelői hozzájárulás a kiadásának napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételtlen meg kell kérni.
- 3.4. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (3) bek. b) pontja alapján a szükséges ideiglenes forgalomkorlátozást térítés ellenében a Társaságunktól kell megrendelni, melyre vonatkozóan külön szerződést kell kötni. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás nem vezethető be!
- Társaságunk fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben az ideiglenes forgalomkorlátozás elvégzését - a Társaságunkkal történő előzetes egyeztetés és engedély alapján - más részére átengedje.
- 3.5. Ezen közútkezelői hozzájárulás fakivágásra nem jogosít, amennyiben a kivitelezés során fakivágás szükséges, arra külön hozzájárulást kell kérni.
- 3.6. A közút mellett munkát végző személyeket munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, és szabványos védőmellénnyel, védősisakkal kell ellátni. Közúti munkaterületen az egyéni védőeszközök használata kötelező!
- 3.7. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli üzemeltetési időszakban - november 10. és március 15. között az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos!

Békéscsaba, 2026. június 03.

Cserkúti András
vármegyei igazgató

Hunya Péter
vármegyei üzemeltetési és fenntartási ov

Kapják:

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1. | Elek Város Önkormányzata | 4. | Békéscsabai mérnökség
+1 pld. Terv |
| 2. | Surjány-Vill Bt. | 5. | Irattár |
| 3. | Sarkadi mérnökség
+1 pld. Terv | | |



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÉRELEM ADATAI

KÉRELEM ALAPADATAI

Azonosító:	147073297
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Státusz:	hiánypótlás benyújtva
Benyújtás időpontja:	2026.05.07.
Kérelmező neve:	Lintner László (791570746)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el:	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	gazdálkodó szervezet
Kérelem célja:	sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya:	Elek Város közvilágítás korszerűsítése

ÉPÍTMÉNY ALAPADATAI

Építmény típusa:	közmű- és energiaellátási építmények
Építmény funkciója:	Helyi (települési) távközlő- és elektromos hálózat
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	10 km feletti hossz



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

MEGRENDELŐ ADATAI

Sorszám:	1
Név:	Lintner és Társa Villszer Kft
Adószám:	14575738-2-03
Cím:	6400 Kiskunhalas, Gerle utca 5
Telefon:	+36309253369
E-mail cím:	lintnerlaszlo@gmail.com

ÉRINTETT TERÜLET

Település:	Elek
Terület leírása:	Elek Város közigazgatási területe
Megadott tervezési terület: POLYGON((820548 135692,819288 135790,817517 134894,817349 133977,817993 132822,819379 131786,820548 135692))	



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK

2CONNECT TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5

SZAKÁG | VÍZELVEZETÉS (VE)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

SZAKÁG | VÍZELLÁTÁS (VI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 6724 Szeged, Pulz utca 44.

SZAKÁG | VILLAMOS ENERGIA (EL)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZHÁLÓZATI ZRT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 6724 Szeged, Pulz utca 44 A épület, 3. emelet

SZAKÁG | SZÉNHIDROGÉN (SZ)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

OROSCOM HÁLÓZAT KFT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 5900 Orosháza, Kós Károly utca 45

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

OROS-COM KFT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 5900 Orosháza, Nagyatádi utca 43

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.
- Kivételi hálózati információk: Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

MELLÉKLETEK

Fájlnev (azonosító): 785742375_20260429_133046.pdf (5873883)

Típus: terv

Rögzítés időpontja: 2026.05.06.

Rögzítő neve: Lintner László (791570746)

Fájlnev (azonosító): Elek nyomvonal kijelölés.pdf (5873884)

Típus: terv

Rögzítés időpontja: 2026.05.06.

Rögzítő neve: Lintner László (791570746)

Fájlnev (azonosító): Elek eközmű-01.pdf (5873885)

Típus: terv

Rögzítés időpontja: 2026.05.06.

Rögzítő neve: Lintner László (791570746)

Fájlnev (azonosító): Elek eközmű-02.pdf (5873886)

Típus: terv

Rögzítés időpontja: 2026.05.06.

Rögzítő neve: Lintner László (791570746)

Fájlnev (azonosító): Elek eközmű-03.pdf (5873887)

Típus: terv

Rögzítés időpontja: 2026.05.06.

Rögzítő neve: Lintner László (791570746)

Fájlnev (azonosító): Elek eközmű-04.pdf (5873888)

Típus: terv

Rögzítés időpontja: 2026.05.06.

Rögzítő neve: Lintner László (791570746)

Fájlnev (azonosító): Elek eközmű-05.pdf (5873889)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.05.06.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű-06.pdf (5873890)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.05.06.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű-07.pdf (5873891)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.05.06.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű-08.pdf (5873892)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.05.06.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű-09.pdf (5873893)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.05.06.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű-10.pdf (5873894)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.05.06.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű-11.pdf (5873895)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.05.06.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű-12.pdf (5873896)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.05.06.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű-13.pdf (5873897)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.05.06.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű-14.pdf (5873898)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.05.06.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű.dwg (5873899)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.05.06.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

HIÁNPÓTLÁSI INFORMÁCIÓK

Hiánypótlás dátuma:	2026.06.05.
Kérelmező neve:	Lintner László (791570746)
Kifejtés:	Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. hiánypótlást írt elő, mely szerint " A közműegyeztetésre feltöltött helyszínrajzon nem szerepel vagy nem felismerhető az elektromos hálózat. " A közműegyeztetés során benyújtott helyszínrajzokra az E-közmű tervezéstámogatásból letöltött elektromos nyomvonal került felvezetésre. Külön színnel és KIF és KÖF felirattal láttuk el a kisfeszültségű és közép feszültségű nyomvonalakat. Sajnos a pdf. alapú rajzokon valóban nehezebben felismerhető az elektromos nyomvonal, mivel az elektromos oszlopsoron a Magyar Telekom és az Oros-Com Kft. hírközlési hálózata is kiépítésre került és ezen két közművet is fel kellett tüntetni az egyeztetés során. Ez a feliratok sűrűségét nagymértékben megnövelte az adott elektromos nyomvonalon. Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. hiánypótlási kérésére a hiánypótlásban feltöltött pdf helyszínrajzokon a kisfeszültségű hálózatot piros színnel, a légvezetékét és a földkábel különböző vonaltípussal jelölve ábrázoltuk. A közép feszültségű hálózatot zöld színnel, a légvezetékét és a földkábel különböző vonaltípussal jelölve ábrázoltuk. A jobb



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

láthatóság érdekében azokat a közműveket, amelyek szolgáltatója az érintettségre nemleges választ adtak, a hiánypótlásban nem tüntettük fel.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-01.pdf (5928520)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnév (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-02.pdf (5928521)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnév (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-03.pdf (5928522)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnév (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-04.pdf (5928523)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnév (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-05.pdf (5928524)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnév (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-06.pdf (5928525)
Típus:	terv



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-07.pdf (5928526)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-08.pdf (5928527)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-09.pdf (5928528)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-10.pdf (5928529)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-11.pdf (5928530)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)
Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-12.pdf (5928531)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-13.pdf (5928532)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)

Fájlnev (azonosító):	Elek eközmű MVM hiánypótlás-14.pdf (5928533)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2026.06.05.
Rögzítő neve:	Lintner László (791570746)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE

2CONNECT TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2026.05.13.
Ügyintéző neve:	Miczák Erzsébet (572915812)
Ügyintéző telefon:	+36 70 855 2762
Ügyintéző email cím:	erzsebet.miczak@2connect.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2026.06.04.
Ügyintéző neve:	Miczák Erzsébet (572915812)
Ügyintéző telefon:	+36 70 855 2762
Ügyintéző email cím:	erzsebet.miczak@2connect.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett munka területén a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. légkábeles hálózattal van jelen. A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a kozmuegyeztetes@2connect.hu e-mail címen. A munkakezdés/műszaki átadás-átvétel bejelentésekor illetve a szakfelügyelet megrendelésekor kérjük szerepeltetni az e-közmű azonosítót a munka beazonosítása és visszakereshetősége miatt. A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembe vételét: Mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

műszeres ellenőrzést, ill. szakfelügyeletet nem rendel meg - és a távközlési hálózatot megrongálja, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk, valamint a helyreállítási költséget a beruházónak kiszámlázzuk. A kivitelező köteles bármely káreseményt, kábelhibát azonnal bejelenteni a kozmuegyeztetes@2connect.hu email címen. Mindezek figyelembevétele és megtartása mellett az engedélyezéshez és az építéshez hozzájárulunk. A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újraegyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Jelen nyilatkozat a közműnyilatkozat érvényessé válásától számított 1 évig érvényes.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2026.06.05.
Ügyintéző neve:	Miczák Erzsébet (572915812)
Ügyintéző telefon:	+36 70 855 2762
Ügyintéző email cím:	erzsebet.miczak@2connect.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett munka területén a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. légkábeles hálózattal van jelen. A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a kozmuegyeztetes@2connect.hu e-mail címen. A munkakezdés/műszaki átadás-átvétel bejelentésekor illetve a szakfelügyelet megrendeléskor kérjük szerepeltetni az e-közmű azonosítót a munka beazonosítása és visszakereshetősége miatt. A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembe vételét: Mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést, ill. szakfelügyeletet nem rendel meg - és a távközlési hálózatot megrongálja, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk, valamint a helyreállítási



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

költséget a beruházónak kiszámlázzuk. A kivitelező köteles bármely káreseményt, kábelhibát azonnal bejelenteni a kozmuegyeztetes@2connect.hu email címen. Mindezek figyelembevételére és megtartására mellett az engedélyezéshez és az építéshez hozzájárulunk. A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újraegyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Jelen nyilatkozat a közműnyilatkozat érvényessé válásától számított 1 évig érvényes.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2026.05.07.
Ügyintéző neve:	Hankó Bernadett Renáta (801196128)
Ügyintéző telefon:	+36300952493
Ügyintéző email cím:	hanko.bernadett@alfoldviz.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2026.05.07.
Ügyintéző neve:	Kósa János Róbert (453909280)
Ügyintéző telefon:	+3676514167
Ügyintéző email cím:	kosa.janos@telekom.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2026.05.07.
Ügyintéző neve:	Kósa János Róbert (453909280)
Ügyintéző telefon:	+3676514167
Ügyintéző email cím:	kosa.janos@telekom.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Ny. Rt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni. A közműegyeztetés kérelmezőjének a Megbízója részére a terveken kívül át kell adni a közműegyeztetés során kapott E-közmű azonosítót is, valamint figyelmeztetnie kell, hogy Kivitelezőnek a szakfelügyelet megrendelésben azt fel kell tüntetnie!" A szakfelügyelet megrendelése kötelező a munka megkezdése előtt a kivitelezés szakfelügyelet jelenlétében végezhető!

Szakfelügyelet megrendelés: kelet.szakfelugyelet@telekom.hu

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2026.06.11.
------------------	-------------



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Ügyintéző neve:	Kósa János Róbert (453909280)
Ügyintéző telefon:	+3676514167
Ügyintéző email cím:	kosa.janos@telekom.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Ny. Rt. hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni. A közműegyeztetés kérelmezőjének a Megbízója részére a terveken kívül át kell adni a közműegyeztetés során kapott E-közmű azonosítót is, valamint figyelmeztetnie kell, hogy Kivitelezőnek a szakfelügyelet megrendelésben azt fel kell tüntetnie!" A tervezett villamos földkábel kiinduló oszlopán Magyar Telekom Ny. Rt. légkábel halad, a kivitelezés szakfelügyelet je-lenlétében történhet a közös oszlopsoros szabványok betartásával. A szakfelügyelet megrendelése kötelező a munka megkezdése előtt: Szakfelügyelet megrendelés: kelet.szakfelugyelet@telekom.hu

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító):	Elek Város közvilágítás MT- 147073297.pdf (5876618)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.05.07.
Rögzítő neve:	Kósa János Róbert (453909280)

MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2026.05.13.
Ügyintéző neve:	Nagy István (165283371)
Ügyintéző telefon:	+36306186136
Ügyintéző email cím:	nagy.n.istvan@mvm.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma:	2026.06.02.
Ügyintéző neve:	Nagy István (165283371)
Ügyintéző telefon:	+36306186136
Ügyintéző email cím:	nagy.n.istvan@mvm.hu
Típus:	hiánypótlást kér

Kifejtés:

„Kérjük, hogy a tervekre egyértelműen és értelmezhetően vezessék fel az elektromos szakági nyomvonalainkat, mert csak az így szerkesztett tervekről tudunk nyilatkozni. A közműegyeztetésre feltöltött helyszínrajzon nem szerepel vagy nem felismerhető az elektromos hálózat. A feltöltött rajzokat kérnénk pdf. kiterjesztésben. Kérjük, feszültségszintenként - KIF- és KÖF – és kábel vagy légvezeték jelöléssel megkülönböztetni más elosztótól, közműszakágtól. Az elektromos nyomvonal adatok beszerezhetők az E-közmű tervezés támogatásból, vagy az illetékes geodéziai partnertől. Felhívjuk figyelmüket, hogy hiánypótlást csak egy alkalommal lehet kezdeményezni az E-közmű felületén, ezért kérjük, hogy a dokumentumok helyességét mindig ellenőrizzék!

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2026.06.08.
Ügyintéző neve:	Nagy István (165283371)
Ügyintéző telefon:	+36306186136
Ügyintéző email cím:	nagy.n.istvan@mvm.hu



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A helyszínen jelen lévő 0,4 és 20 kV-os légvezetékünk közelsége miatt, a munkaterületeken esetlegesen gépekkel történő munkavégzés (daruzás, billentés, stb.) során tekintettel kell lenni a vezetékünk biztonsági övezetére. Amennyiben a kivitelezés során a munkavégzés biztonsága megköveteli légvezeték hálózatunk feszültségmentesítését, azt a munkavégzés tervezett időpontja előtt minimum 30 nappal lehet igényelni. Az erősáramú berendezéseink közelében történő biztonságos munkavégzés, illetve oszlopaink állékonyságának megőrzése érdekében kérjük a földfelszín feletti, illetve földfelszín alatti erősáramú berendezések biztonsági övezetére és a védőtávolságok biztosítására vonatkozó tilalmak, és korlátozások szigorú betartását. Az adott nyomvonalon (párhuzamos haladás, keresztezés) 22 kV-os földkábelünk nyomvonala található. Földkábelünk nyomvonalát előzetesen kutatóárok készítésével be kell azonosítani, szükség esetén fel kell tárni. Földkábeleinket az előírt védőtávolságon belüli megközelítés (párhuzamos haladás, keresztezés) esetén hasított védőcsővel szükséges bevédeni (amennyiben még nincsenek védőcsőben), azok feszültségmentes állapotában, szakközegünk jelenlétében! Biztonsági övezeten belüli munkavégzés esetén a KÖF földkábel érintettsége miatt, 10 nappal a munka megkezdése előtt szakfelügyelet megrendelése kötelező, melyet a területgazdától rendelhet meg www.mvmhalozat.hu oldalon! A feszültség alatt álló kábelek mozgatása szigorúan tilos! Kábelünk közelében csak kézi földmunkavégzés engedélyezett, fokozott elővigyázatossággal! Feszültségmentesítést a munkavégzés tervezett időpontja előtt minimum 30 nappal lehet igényelni. A kivitelezés során kérjük a földfelszín feletti, illetve földfelszín alatti erősáramú berendezések biztonsági övezetére vonatkozó tilalmak, és korlátozások szigorú betartását. A létesítendő nyomvonala érinti (párhuzamos haladás, keresztezés) 0,4kV-os földkábelünk nyomvonalát. Földkábelünk nyomvonalát előzetesen kutatóárok készítésével be kell azonosítani, szükség esetén fel kell tárni. Földkábeleinket az előírt védőtávolságon belüli megközelítés (párhuzamos haladás, keresztezés) esetén hasított védőcsővel szükséges bevédeni (amennyiben még nincsenek védőcsőben), azok feszültségmentes állapotában. A feszültség alatt álló kábelek mozgatása szigorúan tilos! Kábelünk közelében csak kézi földmunkavégzés engedélyezett, fokozott elővigyázatossággal! Feszültségmentesítést a munkavégzés tervezett időpontja előtt minimum 30 nappal lehet igényelni. A kivitelezés során kérjük a földfelszín feletti, illetve földfelszín alatti erősáramú berendezések biztonsági övezetére vonatkozó tilalmak, és korlátozások szigorú betartását. Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű



biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.mvmhalozat.hu oldalon. (Tervezés és kivitelezés során betartandó biztonsági követelmények mellékelve! A nyilatkozat a mellékelt tájékoztatóval együtt érvényes!) Az elhúzó munka miatt, kérnénk minden hónapban töltsék le a legfrissebb térképet , ami tartalmazza a mindenkori legfrissebb hálózatunkat!Egyeztetésünknek megfelelően mellékelten küldöm a módosított helyszínrajzokat. Kékkel jelöltem a KIF földkábel nyomvonalakat, barnával a KÖF földkábel nyomvonalakat. A légvezetékek jelölései maradtak Piros, ill. zöld színnel.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító):	Á-SZAB-50-M01_Tervezés és kivitelezés (bontás) során betartandó biztonsági követelmények v2.pdf (5930323)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)
Fájlnév (azonosító):	m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-01.pdf (5930324)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)
Fájlnév (azonosító):	m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-02.pdf (5930325)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)
Fájlnév (azonosító):	m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-03.pdf (5930326)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)
Fájlnev (azonosító):	m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-04.pdf (5930327)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)
Fájlnev (azonosító):	m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-05.pdf (5930328)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)
Fájlnev (azonosító):	m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-06.pdf (5930329)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)
Fájlnev (azonosító):	m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-07.pdf (5930330)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)
Fájlnev (azonosító):	m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-08.pdf (5930331)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)
Fájlnev (azonosító):	m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-09.pdf (5930332)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)
Fájlnev (azonosító):	m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-10.pdf (5930333)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)

Fájlnev (azonosító): m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-11.pdf (5930334)

Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)

Fájlnev (azonosító): m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-12.pdf (5930335)

Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)

Fájlnev (azonosító): m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-13.pdf (5930336)

Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)

Fájlnev (azonosító): m-Elek eközmű MVM hiánypótlás-14.pdf (5930337)

Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2026.06.08.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)

MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZHÁLÓZATI ZRT.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2026.05.08.
Ügyintéző neve:	Végh Lajos (712886602)
Ügyintéző telefon:	+36704436806
Ügyintéző email cím:	vegh.lajos@mvm.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

OROSCOM HÁLÓZAT KFT.

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ALATT

Átadás időpontja:	2026.05.16
Határidőre nem adott meg érintettség választ.	

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2026.05.28.
Ügyintéző neve:	Szabó Ferenc (428834207)
Ügyintéző telefon:	06303437764
Ügyintéző email cím:	szabo.ferenc@oroscom.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

OROS-COM KFT.

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ALATT

Átadás időpontja:	2026.05.16



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 147073297

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Határidőre nem adott meg érintettség választ.

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2026.05.28.
Ügyintéző neve:	Szabó Ferenc (428834207)
Ügyintéző telefon:	06303437764
Ügyintéző email cím:	szabo.ferenc@oroscom.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2026.06.04.
Ügyintéző neve:	Szabó Ferenc (428834207)
Ügyintéző telefon:	06303437764
Ügyintéző email cím:	szabo.ferenc@oroscom.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról

Kifejtés:

Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 147073297 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Nem adott választ.

MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

Tervezés és kivitelezés (bontás) során betartandó biztonsági követelmények

Felhívjuk a tervező és kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.mvmhalozat.hu oldalon.

A villamos művek biztonsági övezetében meghatározott tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani, illetve figyelembe kell venni a biztonsági övezeten kívül is korlátozott tevékenységeket!

„Ha a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, föld alatti vezetékekre (védőcső, védőborítás), vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal fel kell függeszteni a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig. A munka csak az üzemeltető engedélyével folytatható.” Bejelentést a 62/565-881 telefonszámon kell megtenni.

Bontási tevékenységek esetén a bontandó létesítményben vagy létesítményen közcélú villamoshálózat elemei, ill. közvilágítási berendezések lehetnek elhelyezve, így a bontási munkák érinthetnek közcélú villamos berendezéseket, melyek kiváltási munkálatainak ideje elérheti a zárójelben feltüntetett időtartamokat!

- transzformátor-állomást (12hó)
- közcélú vezetéket (6hó),
- elosztószekrényt (6hó),
- közös fogyasztói csatlakozó vezetéket (4hó),
- közvilágítási vezetéket (4hó),
- közvilágítási lámpatestet (4hó),
- átfeszített közvilágítási lámpatest tartozékát (4hó),

ezért fenti berendezések elbontását, kiváltását kezdeményezni kell a berendezések tulajdonosainál.

A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából kérjük írásban felkeresni a közvilágítási lámpatestek vonatkozásában az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft-t (6724 Szeged, Pulz utca 44. vagy lovas.karoly@mvmmlumen.hu), míg közvilágítási vezetékek, kandeláber, közcélú villamosművi berendezések és csatlakozó berendezések vonatkozásában az MVM Démász Áramhálózati Kft-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csatlakozas@mvmdemeszhalozat.hu).

Építmények (épületek), közművek, utak és egyéb műtárgyak létesítésénél, ill. átalakításánál figyelembe kell venni a villamos művek biztonsági övezetére vonatkozó 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet mellett, az alábbi szabványokat: MSZ 151-8:2002, MSZ 7487 1-3 lapjai, MSZ EN 50341-1:2013, MSZE 50341-2:2014, MSZ HD 60364, MSZ EN 61936-1:2016, MSZ EN 50522:2011, MSZ 1585:2016, MSZ 13207:2000, az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletet (OTSZ) és az NKM Áramhálózati Kft. N31 - 405. sz. Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai utasítás előírásait (különösen a 405-02.sz. Kivitelezői és műszaki segédlet), mely szintén megtalálható a www.mvmhalozat.hu oldalon.

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletből – a teljesség igénye nélkül – tájékoztatásul az alábbiakban megadjuk a legáltalánosabb előírásokat.

Földfelszín alatti erősáramú berendezések – pl. kábelek, tartószerkezetek alapozásai – vonatkozásában a biztonsági övezet:

”Földben elhelyezett vezetékek biztonsági övezete mindkét oldalon a vezetékek szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed... 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen 1 m.”

Földkábelek biztonsági övezetében kizárólag kézi óvatos földmunka végezhető!

Földfelszín feletti erősáramú berendezések – pl. légvezetéki hálózatok, oszlopon kialakított transzformátor állomások – vonatkozásában a biztonsági övezet:

A légvezetékek biztonsági övezete – szintén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint – mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső vezetéktől vízszintesen és a nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed. Mértéke:

1 kV-ig	1 m,
35 kV-ig	5 m,
200 kV-ig	13 m.

A légvezetékek biztonsági övezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a földfelszíntől számított 4 m magasságot meghaladja, ahol a mértékadó magasság a depónia, ember, eszköz, gép együttes magassága!

Az erősáramú szabadvezetékekkel közös oszlopsoron kiépítendő hírközlő vezetékek létesítése esetén, a fentiekén túl be kell tartani az MSZ 2364 szabványok idevonatkozó előírásait is!

Épületek és légvezetékek viszonylatában úgy kell az építéseket és/vagy átalakításokat elvégezni, hogy azok eredményeként a létesítmények egymást ne közelítsék meg jobban az alábbiak szerint:

- 35 kV-ig épületektől mért távolság legalább 2 m, az épületek emberi tartózkodására szánt részétől 3 m, de burkolt vezetékek esetén az épületektől mért távolság 1 m, az épületek emberi tartózkodására szánt részétől 1,5 m.

- 120 kV-on épületektől mért távolság legalább 3 m, az épületek emberi tartózkodására szánt részétől 4 m. Ezeket a távolságokat a szabadvezetékek kilendült áramvezetőjén átfektetett függőleges sík és az épület legközelebbi része között kell mérni.”

Amennyiben a szabványok által előírt távolságok csak az erősáramú berendezések átalakításával biztosíthatók, akkor az csak a berendezések tulajdonosai által meghatározott módon történhet!

Bármilyen létesítmény kivitelezésének feltétele az erősáramú berendezés(ek) sikeres műszaki átadás-átvétellel záruló átalakítása! A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából kérjük írásban felkeresni az MVM Démász Áramhálózati Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csatlakozas@mvmдемaszhalozat.hu).

A védőtávolságok figyelmen kívül hagyása miatt a kivitelezés során bekövetkező balesetért, valamint a bekövetkező összes (közvetlen és közvetett) kárért a mindenkor beruházó felelős. A kivitelezés során a közvilágítási berendezésben és/vagy a közcélú villamosműben, illetve a károkozással kapcsolatba hozható károkat a beruházó jogosultja köteles megtéríteni!

A létesítéssel érintett ingatlan(ok)ra bejegyzett vezeték és/vagy használat jog változatlan megtartása nem befolyásolja a fenti biztonsági övezetek méretét és a vonatkozó szabványokat.

Amennyiben az átalakítási, bővítési munkák érintik a villamos fogyasztásmérő helyet, a csatlakozó vezetéket, illetve a méretlen fővezetéket, úgy a munkák megkezdését megelőzően legalább 15 nappal – időpontot egyeztetve – kérjük a villamos csatlakozó berendezések feszültségmentesítésének, az elszámolási mérőberendezések leszerelésének megrendelését.

MVM Démász Áramhálózati Kft. szakfelügyelet megrendelése esetén azt minimum 8 nappal korábban kell megtenni az alábbi– földrajzilag megfelelő – elérhetőségek egyikén:

Régió	Cím	Földrajzi terület, név, e-mail cím
Baja	6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6.	Baja (város)+Észak: Horváth Ádám horvath.adam1@mvm.hu Baja-Dél: Bíró Csaba biro.b.csaba@mvm.hu Kalocsa (város) + Észak: Nagy Ferenc nagy.ferenc@mvm.hu Kalocsa-Soltvadkert: Kanyó László kanyo.laszlo@mvm.hu
	6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.	Kiskőrös: Darabos Zsolt darabos.zsolt@mvm.hu Kiskunmajsa: Csamangó László csamango.laszlo@mvm.hu Kiskunhalas: Márkus Miklós markus.miklos@mvm.hu Bácsalmás: Verbászi Tamás: verbaszi.tamas@mvm.hu
Békéscsaba	5600 Békéscsaba, Gábor Áron utca 1.	Békéscsaba (körzet): Nagy Bálint nagy.balint@mvm.hu Békéscsaba (város): Baranyi Zoltán baranyi.zoltan@mvm.hu Gyula város: Liska Tamás liska.tamas@mvm.hu Békés: Koncseg György koncseg.gyorgy@mvm.hu Gyula-Békés: Fodor Attila fodor.attila@mvm.hu Orosháza: Fejes Tibor fejes.tibor@mvm.hu Mezőhegyes: Kacsala István kacsala.istvan@mvm.hu Medgyesegyháza: Takács János takacs.janos@mvm.hu
Szeged	6724 Szeged, Pulz u. 42.	Szeged-Észak: Szabó Péter szabo.peter2@mvm.hu Kistelek: Kecskeméti Csaba kecskemeti.csaba@mvm.hu Szeged-Dél: Bozsó Zoltán bozso.zoltan@mvm.hu Mórahalom: Danicsipak László danicsipak.laszlo@mvm.hu Mórahalom-Kistelek: Szabó Tibor szabo.tibor.zsolt@mvm.hu Hódmezővásárhely: Labádi Pál labadi.pal@mvm.hu Makó: Makai István makai.istvan@mvm.hu Szentés: Martonosi Roland martonosi.roland@mvm.hu Csongrád: Tyityán Bendegúz tyityan.bendeguz@mvm.hu
Kecskemét	6000 Kecskemét, Szultán u. 2-4.	Kecskemét-Észak: Lantos Nimród lantos.nimrod@mvm.hu Kecskemét-Dél: Gedovics Tamás gedovics.tamas@mvm.hu Kecskemét-Kósafalu: Magyar Zoltán magyar.zoltan@mvm.hu Kunszentmiklós: Morvai József morvai.jozsef@mvm.hu Cegléd: Sági Sándor sagi.sandor@mvm.hu Monor: Gyurcsik István gyurcsik.istvan@mvm.hu Nagykőrös: Varga Norbert varga.norbert@mvm.hu Kiskunfélegyháza: Tompai István tompai.istvan@mvm.hu Kiskunfélegyháza II: Besze László besze.laszlo@mvm.hu Lajosmizse: Pap Zoltán pap.zoltan@mvm.hu Cegléd II.: Tóth László II toth.laszlo2@mvm.hu Szabadszállás: Udvari István udvari.istvan@mvm.hu



Fixed Access Tribe
Inventory Chapter

1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36.

Tel: - Fax: -

Lintner és Társa Villszer Kft.
Kiskunhalas
Gerle utca 5.
6400

Ügyiratszám: 423315-139727784/2026

Ügyintéző: Kósa János

Telefon: -

Telefax: -

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 147073297

Tárgy jellege: **Közüvilágítás rekonstrukció**

Tárgy helyszíne: **Elek - SV-05/2026**

Tárgy: **Elek Város közvilágítás korszerűsítése - 147073297**

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság)

benyújtott tervét a Társaság 2026. 05 hó 07-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépitmény ☐

Földkábel ☐

Földfeletti ☒

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Service Management and Field Operations Tribe, Field East Run Team, Debrecen (4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1., levélcím: 4047 Debrecen, Tel: -, Fax: -)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

A szakfelügyelet megrendelése kötelező a munka megkezdése előtt a kivitelezés

szakfelügyelet jelenlétében végezhető! Szakfelügyelet megrendelés:

kelet.szakfelugyelet@telekom.hu

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásen kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2027.05.07
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2026.05.07

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.