

Tervegyeztető nyilatkozat

Munka neve: ELEK VÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS

MVM Lumen Kft. nyilatkozata


közvilágítás engedélyes üzemeltetőként: **IGEN**

közvilágítási berendezés tulajdonosaként: **IGEN**

Az MVM Lumen Kft. képviselőjében **SURJÁNY-VILL BT.** (5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, KÖRISFA UTCA 18.) részére a fenti munkával kapcsolatban 2026.06.19-én benyújtott **SV-05/2026** munkaszámú, **SV-05/2026/01-től SV-05/2026/13-ig** számozott helyszínrajzok és tervdokumentáció alapján a következő nyilatkozatot tesszük:

- Az MVM Lumen Kft. csak azon közvilágítási berendezéseket érintő kérdésekben nyilatkozik, amelyek a Elek Város Önkormányzata és az MVM Lumen Kft. között megkötött, érvényes közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződés tárgya.
 - Villamos energia és közvilágítási hálózatot érintő kérdésekben az MVM Démász Áramhálózati Kft. illetékes nyilatkozni.
 - A benyújtott tervdokumentáció szerint a beruházás Elek Város Önkormányzatának a beruházásában valósul meg. Megvalósulást követően az Önkormányzat tulajdonába kerülnek az új közvilágítási berendezések. Az önkormányzat vállalta a létesülő elemek üzemeltetési költségének megfizetését.
 - A terv tartalmazza az MVM Démász Áramhálózati Kft.-nél rendszeresített formanyomtatványon a változást.
 - A tervben szereplő közvilágítási lámpatestek megfelelnek az MVM Démász Áramhálózati Kft. „Gazdaságos üzemeltetés feltételei”-inek. Mint üzemeltető nyilatkozunk, hogy a tervben megadott lámpatest üzemeltetésre megfelelő.
 - A tervben szereplő MVM Lumen Kft. tulajdonában lévő lámpatestek bontásához, valamint a hozzájuk tartozó kiemelt és egyéb lámpakarok felhasználásához a maradványértékek szerződéses rendezése után járunk hozzá. A maradványérték rendezése nélkül a lámpatestek eltávolítása és a karok felhasználása nem engedélyezett.
 - A kivitelezést a kivitelező az MVM Lumen Kft. és az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére írásban, elektronikus úton, jelenteni köteles 8 nappal megelőzően a munka megkezdését, valamint 8 napon belül a munka befejezését.
 - Üzembe helyezés előtt, a kivitelező, az Önkormányzat és az MVM Lumen Kft. között szükséges írásban rögzíteni a garanciavállalás és a garanciaérvényesítés feltételeit és többek között az üzemeltető feladatait.
 - Üzembe helyezés az MVM Démász Áramhálózati Kft. írásos engedélye alapján végezhető el.
 - Üzembe helyezhetőség feltétele továbbá az aláírt változásjelentő, illetve ezek elektronikus úton az MVM Lumen Kft.-nek történő megküldése.
 - Kérjük a műszaki átadás-átvételt 8 nappal megelőzően az MVM illetékeseit a megvalósulási terv elküldésével egyidejűleg meghívni. A megvalósulási terv pontosan tartalmazza a beépítésre került berendezéseket és azok mennyiségét. Továbbá a megvalósulási dokumentáció tartalmazza minden beépített LED világítótest típushoz tartozóan a lámpatestben található adatlapjának fotóját, valamint a szerelvénytér fotóját, amelyen jól láthatóak az esetleges vonalkódok, QR-kódok és a LED meghajtó és túlfeszültségvédelmi berendezés típusa, adatlapja.
 - Kérjük a felszerelt lámpatestre a talajszintről is látható helyen feltüntetni a lámpa teljesítményét, és tulajdonosát.
 - Változás esetén újbóli Tervegyeztető nyilatkozat szükséges. A Tervegyeztető nyilatkozat az aláírás dátumától számított 12 hónapig érvényes.
- A fent említett feltétel teljesülése esetén az MVM Lumen Kft. nevében, mint közvilágítási berendezések üzemeltetőjét érintő kérdésekben kifogást nem emelünk.

Kelt: Szeged, 2026.06.24.



Láluja Adrián
közvilágítási műszaki szakértő

PST:		BERTA:	
Munka megnevezése: Elek Város közvilágítás korszerűsítése			
Tervezést végző cég:	Lintner és Társa Kft.	Tervező/egyeztető személye:	Zsigmond Tibor
Nyilatkozat beadás dátuma (éééé.hh.nn.):		2026.06.19	

A fejléctet a nyilatkozatot kérő tölti ki!

Régiós nyilatkozat

Üzemeltetői nyilatkozat:

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tárgyi munkában érintett üzemeltetési régiójának képviselőjeként a bemutatott rajzok alapján a tervezett hálózat üzemeltetésével kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszem:

A bemutatott tervvel egyetértek:

A bemutatott tervvel kapcsolatban az alábbi üzemeltetői észrevételeket teszem:

--

Kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítés(ek):

Aggregátor alkalmazása (tr. állomás, idő) igen/nem: Szakfelügyelet (óra):

KÖF: db KIF: db

Hálózat neve

--

Kikapcsolás határkapcsoló(i):

--

KÖF FAM munkavégzés: db

Tr. állomás száma, neve:

--

Kikapcsolás helye:

--

KIF FAM: db

Megjegyzés a feszültségmentesítés kapcsán:

--

Nyilatkozat kiadás dátuma (település, éééé.hh.nn): Bcs. 2026.06.23.

--

területfelelős
MVM Démász Áramhálózati Kft.

Fejlesztői nyilatkozat:

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tervezőjének részére a fenti munkával kapcsolatban a bemutatott rajzok, dokumentumok alapján a következő nyilatkozatot teszem:

A bemutatott tervvel egyetértek:

Igen.

A bemutatott tervvel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:

Nincs észrevétel.

Nyilatkozat kiadás dátuma (település, éééé.hh.nn):

Békéscsaba, 2026.06.22.

Németh Gyula

régiós fejlesztő

MVM Démász Áramhálózati Kft.