
A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

AVDH Bélyegző




Azonosító:EPAPIR-20241220-6548

| **Küldő** | | **Dátum:** | 2024.12.20 |
|---|---|---|---|
| Viselt név: | SÁNTA JÓZSEF | **Hivatkozási szám:** | 496-23/2024 |
| Születési név: | SÁNTA JÓZSEF | **Azonosító:** | EPAPIR-20241220-6548 |
| Anyja neve: | TÓTH ILONA ÉVA | **Témacsoport azonosító:** | EGYEB |
| Születési hely: | PÉCS II | **Témacsoport neve:** | Egyéb |
| Születési idő: | 1973.01.31 | **Ügytípus azonosító:** | EGYEB_UGY |
| | | **Ügytípus neve:** | Egyéb |

**Címzett**

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
7300, Komló
Városház tér 3

**Tárgy:**

Komló 48 tér 3837 hrsz alatti ingatlanon megépített Kaptár nevü új Művészeti Központ javítás

Tisztelt Polgármester Úr

Mellékletben küldöm tárgyi munkálatok garanciális kötelezettségünkre válaszlevelünk!

Mellékletek száma: 1

| **Fájlnév** | **Méret** | **Elhelyezkedés** | **Fájl SHA-256 lenyomata** |
|---|---|---|---|
| Valaszlevel_kupola_jav..pdf | 323.4 kB | KRX/OCD/Payload/ID-2 | E737CA0559F0C196EB19CF7C4B0CFB52C28B797B2BFFA5A1EBD06AFF7713DB6A |

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:
AVDH Bélyegző
KORMÁNYZATI AZONOSÍTÁSSAL HITELESÍTETT

**Baranyai-Házépítő Kft**
**7831 Pellérd, Ipar u. 3.**

**Komló Város Önkormányzat**

Komló
Városház tér 3.

7300

Tárgy: Kaptár Művészeti Központ javítási munkái

Tisztelt Polgármester Úr!

2024. december 11. napján a tárgyban írt levelére az alábbi javaslatot tesszük:

1. A szakértő által megadott kijavítási módok (4 variáció) a T. Polgármester Úr a 2. számút (7 fokos hajlásszög, nyitható Schücó felülvilágító) határozta meg, amelyhez a tervező egy kézi vázlatot készített még a kivitelezési folyamatban, mint tervmódosítást.

A kivitelezés folyamatban igazoltuk az Aliplast gyártmány és a Schücó gyártmány termékazonosságát, amit az Aliplast gyártójának – alvállalkozónk – a dokumentációira alapoztunk; a termékazonosságot a beruházó és a műszaki ellenőr elfogadta, a kivitelezés ennek megfelelően készült, annak átvétele megtörtént.

Tudomásul vesszük a szakértő ténymegállapításait, de ki kell emelni, hogy a szakvélemény tartalmazza az Aliplast 5 fokos hajlásszögű felülvilágító beépíthetőségét, a gyártó garanciavállalása alapján. Tény, hogy nyitható felülvilágító a rendszerből ekkora vastagságú üvegezéssel felelősen nem állítható elő, de mindezzel a beépítés után szembesültünk. A szakvélemény rögzíti, hogy fix üvegezéssel, Aliplast szerkezettel a felülvilágító kivitelezhető.

Mivel a szerkezeti rendszert (Aliplast) a beruházó és a műszaki ellenőr korábban elfogadta, a rendszerhiányosságot a szakvélemény feltárta, így a kijavításra a megoldási javaslatunk:

**Aliplast rendszerrel, 5 fokos hajlásszögű fix felülvilágító, a szellőzéshez – ami a gépészet miatt nem indokolt – szükség szerint ventilátorokat vagy szellőző ablakokat építünk be a gépész és építész tervezőkkel történt egyeztetés alapján.**

Kérem, hogy a kijavítási ajánlatunkat a fentiek alapján elfogadni szíveskedjen. Ebben az esetben a kijavításhoz szükséges tervezési munkákat cégünk rendeli meg és azt a kijavítás előtt a Beruházónak és a műszaki ellenőrnek jóváhagyásra átadjuk, valamint az átadási dokumentációhoz csatoljuk.

2. A hibalistában szereplő hibák javításától továbbra sem zárkózunk el, egyeztetett időpontban javítjuk azokat.

3. A fa ültetéshez kérjük szíveskedjenek a kertépítési tervet rendelkezésre bocsájtani.

4. A szellőző rendszerrel kapcsolatban tudomásul vesszük a szakértői véleményben foglaltakat, mely szerint a kivitelezés a rendelkezésre bocsájtott kiviteli tervek alapján készült.

Továbbra is készen állunk a személyes egyeztetés lefolytatására a megfelelő műszaki szakemberek bevonásával.

Pellérd, 2024. december 20.

Tisztelettel:

# IGAZOLÁS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében az IdomSoft Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látta el.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.

A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a szolgáltató honlapján: https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy **a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SÁNTA JÓZSEF ügyféltől származik.**

Az azonosítás időpontja: 2024.12.20. 13.06.28

Az azonosított ügyfél adatai:

| | |
|---|---|
| Születési név: | *SÁNTA JÓZSEF* |
| Születési hely: | *PÉCS II* |
| Születési dátum: | *1973.01.31.* |
| Anyja neve: | *TÓTH ILONA ÉVA* |

Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll. Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

**Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei**

Telefon: Magyarországról: 1818 Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges