



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
TŰZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI ÉS VÍZÜGYI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály

Iktatószám: FE/TIV/00075-5/2026

Tárgy: SK On Hungary Kft. kötelezés

Ügyintéző: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Hiv. szám: -

telefon: [REDACTED]

Melléklet: -

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Iparbiztonsági Hatóság) iparbiztonsági hatósági hatáskörében eljárva, a SK On Hungary Kft. (székhelye: 2903 Komárom, Irinyi János u. 9., cégjegyzékszám: 11-09-027108, a továbbiakban: Üzemeltető) 2454 Iváncsa, SK út 1. szám alatti telephelye (a továbbiakban: Telephely), mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem Üzemeltetőjével szemben hivatalból indult eljárásban az alábbi döntést hozza:

HATÁROZAT

1. A Telephelyen található fali tűzcsapok fagyásveszélyének megszüntetését szolgáló műszaki megoldás meghatározására és annak az Iparbiztonsági Hatósággal történő egyeztetésére kötelezem.

Határidő: 2026. augusztus 31.

2. Az 1. pontban szereplő műszaki megoldás megvalósítására kötelezem.

Határidő: 2026. november 30.

I. Tájékoztatás

Az Iparbiztonsági Hatóság abban az esetben, ha az Üzemeltető a jogszabályokban, illetve a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy ha a biztonságos üzemeltetés feltétele bármely okból hiányzik, a veszélyes tevékenység folytatásának felfüggesztését rendelheti el.

Amennyiben az Üzemeltető a biztonságos működéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, súlyos hiányosság esetén az Iparbiztonsági Hatóság a veszélyes tevékenység folytatását megtiltja.

Az Üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel vagy eseménnyel összefüggésben megelőző, elhárító, helyreállító intézkedésekre, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset körülményeinek kivizsgálására kötelezhető.

Az engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, hatósági határozatban vagy jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek elmulasztása, illetve veszélyes tevékenységgel kapcsolatos súlyos balesettel vagy eseménnyel összefüggésben a megelőző, elhárító és helyreállító intézkedésekre vonatkozó kötelezettsége be nem tartása esetén az Üzemeltető katasztrófavédelmi bírsággal sújtható, melynek legkisebb összege 300 000 forint, legmagasabb összege 3 000 000 forint. A bírság egy eljárásban ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. A bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint az elmulasztott kötelezettség teljesítése alól.

Jelen döntés a közléssel válik véglegessé.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton – elektronikus űrlap hiányában – a <https://epapir.gov.hu> honlapon elérhető e-Papír szolgáltatás (Témacsoport: Jogorvoslat, Ügytípus: Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása, Címzett: Fejér Vármegyei Kormányhivatal) igénybevételével köteles benyújtani. A keresetlevelet a Veszprémi Törvényszék bírálja el.

A végleges döntést a bíróság az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak mértékéről dönteni nem kellett.

I n d o k o l á s

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal iparbiztonsági hatósági hatáskörében eljárva, az Üzemeltető 2454 Iváncsa, SK út 1. szám alatti telephelye, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem Üzemeltetőjével szemben 2026. február 10-én hivatalból hatósági eljárás indult.

I. Előzmények

Az Üzemeltető Telephelye felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül, tevékenységét a 35700/6740-11/2025. ált. iparbiztonsági engedély birtokában végzi. Az iparbiztonsági engedély rendelkező részében foglaltak szerint az Üzemeltető a Telephelyre vonatkozó biztonsági dokumentációban és mellékleteiben foglaltak szerint köteles működni, különös tekintettel az abban foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási és egyéb előírásokra.

2026. február 10-én az Üzemeltető az EPAPIR-20260210-402 azonosító számú beadványában a Telephelyén található, W67 jelű cellamegsemmisítő épület fali tűzcsapjait érintő fagykárok miatt szükségessé vált, átmeneti időszakot érintő üzemben kívül helyezéséről és a bevezetett ellensúlyozó intézkedésekről tájékoztatta az Iparbiztonsági Hatóságot.

II. Tényállás tisztázása

A biztonságos működés feltételeinek vizsgálata, valamint tényállás tisztázása érdekében az Iparbiztonsági Hatóság 2026. február 10-én hivatalból hatósági eljárást indított.

2026. március 5-én az Üzemeltető az EPAPIR-20260305-9743 azonosítószámú bejelentésében tájékoztatta az Iparbiztonsági Hatóságot, hogy a szükséges javításokat elvégezte, amelyet a bejelentéshez mellékelte dokumentumokkal igazolt.

Az Iparbiztonsági Hatóság 2026. március 9-én helyszíni szemlét tartott, melynek során megállapításra került, hogy a fagykárokkal érintett fali tűzcsapok környezetében 400 V feszültségű kapcsolószekrény, elektromos működtetésű technológiai berendezések és tálcákon elhelyezett akkumulátorok találhatóak. Az ellensúlyozó intézkedésként elhelyezett tűzoltó készülékek a szemle ideje alatt a helyszínen voltak.

A benyújtott dokumentumok és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján az Iparbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a W67 jelű épületben a fali tűzcsapok hibái megszüntetésre kerültek, azonban kedvezőtlen időjárási körülmények között továbbra is fennáll a fali tűzcsap hálózat fagyveszélye. Az Üzemeltető a helyszíni szemle során nyilatkozatot tett, hogy intézkedni fog a hasonló esetek megelőzése érdekében.

III. Döntéshozatal

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 35. § (1) bekezdése értelmében az iparbiztonsági hatóság az üzemeltetőt megfelelő határidő megjelölésével kötelezheti a Kat. IV. fejezetben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott üzemeltetői kötelezettségek teljesítésére, vagy ha a biztonságos üzemeltetés feltétele bármely okból hiányzik, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzéséhez és elhárításához szükséges intézkedések megtételére. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 266. §-a értelmében a tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, fagy elleni védelméről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezetnek kell gondoskodnia. Tekintettel arra, hogy a Telephelyen a fali tűzcsapok hozzájárulnak a biztonságos üzemeltetéshez, lényeges, hogy üzemképességük folyamatosan biztosított legyen. A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

IV. Zárórész

A Kat. 35. § (2) bekezdése alapján, ha az üzemeltető a biztonságos működéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti és a biztonságos üzemeltetés feltételeiben súlyos hiányosság jelentkezik, akkor az iparbiztonsági hatóság a 25. § (1a) bekezdésében meghatározott engedély visszavonásával a veszélyes tevékenység folytatását megtiltja. Ha az üzemeltető a veszélyes tevékenységet hatósági engedély nélkül kezdi el, akkor az iparbiztonsági hatóság a veszélyes tevékenység folytatását a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben jelen lévő veszélyes anyagok mennyiségének alsó küszöbérték negyede alá csökkentésével korlátozza.

A Kat. 35. § (3) bekezdése értelmében az iparbiztonsági hatóság elrendelheti az üzemeltető költségére és veszélyére:

- a) a rendőrség közreműködésével – külön jogszabály szerint – a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben foglalkoztatott vagy annak területén lévő személyeknek a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területére történő belépésének, illetve az ott-tartózkodásának megtiltását, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény helyiségeinek lezárását és ennek hatósági pecséttel történő hitelesítését,
- b) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény biztonsági őrzését,
- c) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben található veszélyes anyagok, eszközök
 - ca) elszállítását,
 - cb) környezetvédelmi szabályok szerinti megsemmisítését,
 - cc) veszélyeztető jellegük megszüntetését.

A Kat. 35. § (4) bekezdése szerint amennyiben az üzemeltető a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel vagy eseménnyel összefüggésben a megelőző, elhárító, helyreállító intézkedésekre, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset körülményeinek kivizsgálására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az iparbiztonsági hatóság ezek megtételére kötelezi.

A Kat. 35. § (5) bekezdése alapján az iparbiztonsági hatóság katasztrófavédelmi bírság kiszabására jogosult az iparbiztonsági engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenység végzése, valamint a IV. fejezetben és a végrehajtási rendeletekben, vagy az azok alapján meghozott hatósági döntésben foglalt előírások elmulasztása esetén.

A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X.12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az iparbiztonsági hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal a Kat. IV. fejezet hatálya alá tartozó eljárásban a 2. mellékletben szereplő szabályszegések esetén az ott meghatározott összegű katasztrófavédelmi bírság kiszabására jogosult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. § (2) bekezdése értelmében a vármegyei kormányhivatal határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.

Jelen határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésén alapul, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a közléssel válik véglegessé.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel tárgyi ügyben eljárási költség nem merült fel, így annak megállapításáról rendelkezni nem kellett.

A véglegessé vált döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. §-a biztosítja, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése szerint a pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási tevékenységet megvalósította.

Az Iparbiztonsági Hatóság hatáskörét a Kat. 25. § (1a) bekezdése, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
névében és megbízásából

Takácsné Varga Marianna
tűzvédelmi és iparbiztonsági osztályvezető

Kapja: Üzemeltető (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – cégkapu)



A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített.
Datum: 2026.03.26 09:52:24
Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: Takácsné Varga Marianna

