

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaságra

2022.05.04.

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2022.04.26.

ELMŰ Hálózati Kft.

2022.05.03.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

2022.04.26.

Vodafone Magyarország Zrt.

2022.04.26.



NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022.04.24.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	652470006
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2022.04.24.
Kérelmező neve:	Espár Zsolt (593333178)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	saját nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	építési engedély
Kérelem tárgya:	Göd, Babits utca útépités engedélyezési terv
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Helyi út és utca
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Espár Zsolt
Cím:	2600 Vác, Cserhát utca 5/E
Telefon:	06303861546
E-mail cím:	esparzsolt@gmail.com

ÉRINTETT TERÜLET:

Település:	Göd
Helyrajzi szám:	1333

Megadott tervezési terület:

POLYGON((656659.73 258781.1,656698.93 258754.5,656730.29 258864.82,656815.03 259336.09,656786.33 259341.69,656670.83 258794.29,656659.73 258781.1))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1134 Budapest, Váci út 35

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1132 Budapest, Váci út 72-74

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő
Részvénytársaságra

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Vodafone Magyarország Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6 a épület
1 lépcsőház 3. emelet

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	1 ml_01 muszaki (A4).pdf (3416121)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.04.24.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	2 at_01 attekinto terkep (A3).pdf (3416122)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.04.24.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	3 ar_01 állapot felveteli helyszinrajz (297 x 1400).pdf (3416123)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.04.24.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	4 hr_01 utepitesi helyszinrajz (297 x 1400).pdf (3416124)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.04.24.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	5 hsz_01 hossz-szelvény (297 x 1400).pdf (3416125)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.04.24.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	6 hsz_02 hossz-szelvény (A3).pdf (3416126)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.04.24.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)

/ Fájlnév (azonosító):	7 mk_01 mintakereszttszelvények (297 x 670).pdf (3416127)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.04.24.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	8 ksz_01 kereszttszelvények (A4).pdf (3416128)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.04.24.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	9 ksz_02 kereszttszelvények (A4).pdf (3416129)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.04.24.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	10 ft_01 ft hszer (297 x 1400).pdf (3416130)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.04.24.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	11 idft_01 ideiglenes forgalomtechnikai helyszinrajz (297 x 1550).pdf (3416131)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.04.24.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)
/ Fájlnév (azonosító):	12 kr_01 kozmu helyszinrajz (297 x 1400).pdf (3416132)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.04.24.
Rögzítő neve:	Espár Zsolt (593333178)



/ Fájlnév (azonosító):

hszr v4.dwg (3416136)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.04.24.

Rögzítő neve:

Espár Zsolt (593333178)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.04.26.

Ügyintéző neve:

Miczák Erzsébet (572915812)

Ügyintéző telefon:

+36 50 102 1181

Ügyintéző email cím:

erzsebet.miczak@digi.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2022.04.26.
Ügyintéző neve: Miczák Erzsébet (572915812)
Ügyintéző telefon: +36 50 102 1181
Ügyintéző email cím: erzsebet.miczak@digi.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett munka érinti a DIGI Kft. meglévő hálózatát (alépítmény, légkabel). A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a szakfelugyelet@digi.hu e-mail címen. Kérjük bejelenteni a kivitelező nevét, címét, felelős műszaki vezető nevét és elérhetőségét, a munka megkezdésének időpontját, és a beazonosítás végett a 9 jegyű E-közmű azonosítószámot. Amennyiben a DIGI hálózatának átépítése válik szükségessé, úgy a szükséges munkák kivitelezéséről az új létesítmény tulajdonosa a DIGI-vel előzetesen egyeztetni köteles. Az átépítéssel összefüggésben felmerülő valamennyi költség viselésére az új létesítmény tulajdonosa köteles. A föld alatti kábelek elhelyezkedésének pontos helyét, illetve mélységét a keresztezéseknel, illetve a megközelítéseknel kitűzéssel kell megállapítani. A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében kizárólag kézi szerszámmal és a DIGI szakfelügyeletének jelenlétében szabad munkát végezni, a gépi munkavégzéshez a DIGI nem járul hozzá. A távközlési hálózat nyomvonala kizárólag kézi földmunkával tárható fel, a kutató árkok megfelelő sűrűségű alkalmazásával. A kutató árkok visszatemetése csak a szakfelügyeletet adó DIGI-s dolgozó, illetve megbízott jelenlétében, és annak ellenőrzése mellett lehetséges, és ugyanez vonatkozik a munkaterületek végleges takarására is. Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést, ill. szakfelügyeletet nem rendeli meg - és a távközlési hálózatot megrongálja, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk. A kiásott munkaárkokban a keresztezett DIGI hálózat megfelelő védelméről (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell. A többszöri tereprendezés következtében a DIGI hálózatai esetenként a feltüntetett fektetési előírásoktól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A DIGI létesítmények fedlapjain anyagot tárolni tilos, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon kizárólag olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a DIGI erre irányuló kérése esetén a kivitelező 1 órán belül képes eltávolítani. A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újra egyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Nyilatkozatunk a közműnyilatkozat érvényessé válásától számított egy évig érvényes.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.04.26.

Ügyintéző neve:

Nagy Zoltán (528629185)

Ügyintéző telefon:

0627511511

Ügyintéző email cím:

nagy.zoltan@dmrvzrt.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2022.04.26.
Ügyintéző neve:	Nagy Zoltán (528629185)
Ügyintéző telefon:	0627511511
Ügyintéző email cím:	nagy.zoltan@dmrvzrt.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

Kérelemben megjelölt útépítés tervének közműegyeztetésével kapcsolatosan az érintett helyre/ helyekre vonatkozóan társaságunk üzemeltetésében lévő ivóvíz-, és szennyvízhálózat érintettségének tekintetében az alábbi előírásainkat közöljük: A mellékelt tervdokumentáció, valamint az igénybejelentő alapján társaságunk üzemeltetésében lévő ivóvíz-, és szennyvízhálózatot érintett. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonala tájékoztató jellegű. A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal írásban meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámoljuk. A szükséges szakfelügyelet megrendelését ivóvíz és/vagy szennyvíz érintettség esetén a dmrvzrt@dmrvzrt.hu e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre: 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.- ra. Hibabejelentést a +36-27-511-511 telefonszámokon jelezhetnek. A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetékfeltárást lehet végezni. A kivitelezés során a közműkeresztezéseket az MSZ 7487:2021 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérni és betartani. Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét. A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyek minimum 1-1m-es túlnyúlással kell, hogy készüljenek. A DMRV Zrt. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerinti tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (téglázás, szalagozás stb...). Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonala miatt a, DMRV Zrt. kezelésében lévő vezetékek jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni. A feltárt közművezetéseinket, szerelvényeinket a kivitelezés során amennyiben az indokolt (iránytöréseknél, párhozamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell. Munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni. +5 oC alatt vezetéseink környezetében földmunka nem végezhető! A DMRV Zrt. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb., illetve annak 2-2 m-es körzetében anyagot tárolni tilos! Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámoljuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik. A DMRV Zrt. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett közművezetékeink kézi erős megkutatása szükséges! A meglévő vezeték nyomvonalán, és helyén közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink helyének pontos beazonosításához. Az út nyomvonalába eső csapszekrényeink, fedlapjaink szakszerű, megfelelő szintbehelyezését a kivitelezés során el kell végezni, melynek költségei a beruházót terhelik. A műszaki átadást megelőzően Társaságunkkal az elkészült szintbehelyezéseket helyszíni bejárással át kell vetetni, ez feltétele az átadáshoz történő hozzájárulásunknak.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.04.25.

Ügyintéző neve:

Fórika Katalin (387459660)

Ügyintéző telefon:

06-20-276-0718

Ügyintéző email cím:

katalin.forika@elmu.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2022.05.03.
Ügyintéző neve:	Dávid István (504413438)
Ügyintéző telefon:	209671371
Ügyintéző email cím:	istvan.david@elmu.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett munkálatokhoz az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk:

- A jóváhagyó nyilatkozatunk 132 kV-os kábel, 132 kV-os szabadvezeték, alállomás, áramszolgáltatói távközlési hálózat érintettsége esetén, az ezekre vonatkozó nyilatkozatokkal együtt érvényes.
- Nyilatkozatunk az E-közmű rendszer által kiadandó Közműnyilatkozathoz készült, felhasználni csak azzal együtt, annak részeként lehet!
- A hálózataink biztonsági övezetében kivitelezési munkák csak a társaságunk által kiadott munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában végezhetők. Ennek érdekében a munkálatok tervezett megkezdése előtt legalább 20 nappal a kivitelező köteles a munkakezdést elektronikus levélben bejelenteni a fent megjelölt kapcsolattartó e-mail címre.
- Hálózatink biztonsági övezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető.
- A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben meghatározott tilalmakat és korlátozásokat.
- A hálózataink biztonsági övezetében kivitelezési munkák csak munkatársaink szakfelügyelete mellett végezhetők. A szakfelügyeletet a kivitelezőnek, a munkakezdés előtt legalább 20 nappal, írásban kell megrendelnie. A megrendelésnek tartalmaznia kell a következőket:
 - az igénylő (cég) nevét címét,
 - adószámát, számlaszámát (Bank nevét),
 - kapcsolattartó nevét, és telefonszámát,
 - a munkavégzés pontos helyét és idejét, (naponként, órától-óraig bontásban)A vonatkozó E-közmű ügy azonosítóját,
- A szakfelügyelet nem mentesíti a kivitelezőt a károkozás következményeitől!
- Ügyspecifikus előírások.
- Jelen nyilatkozatunk a keltezésétől számított 1 évig érvényes.
- A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett és érvényes engedélyekkel rendelkező kiviteli tervek alapján kezdhetők meg!
- A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
- Kábelsértés esetén a 06-/20/30/70 978-5612-es, vagy vezetékes telefonról 06/80-42-43-44-es telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	3432345
Fájlnév:	652470006.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2022.05.03.
Rögzítő neve:	Dávid István (504413438)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2022.04.24.
Ügyintéző neve:	Gajdos Erika (282648130)
Ügyintéző telefon:	+3646521702
Ügyintéző email cím:	gajdos.erika@telekom.hu
Kifejtés:	Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:	OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaságra
-------------------------	--

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2022.05.03.
Ügyintéző neve:	Tóth Krisztina (615551030)
Ügyintéző telefon:	+36703311730
Ügyintéző email cím:	toth.krisztina@opustigaz.hu
Kifejtés:	Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2022.05.04.
Ügyintéző neve:	Tóth Krisztina (615551030)
Ügyintéző telefon:	+36703311730
Ügyintéző email cím:	toth.krisztina@opustigaz.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

Amennyiben az üzemi egyeztetésen a tervezett – támfalépítés, vízhálózat kiváltás, útterv, körforgalom építés, forgalomtechnikai terv, zárt/nyitott csapadékvíz-elvezető árok – áteresztő-folyóka, csatornahálózat, terep rendezés, vasútvonali rekonstrukció - nyomvonala illetve mélységi elrendezése miatt süllyesztése, védelembe helyezése, nyomvonalának áthelyezése szükséges, abban az esetben a beruházónak kétoldalú Együttműködési megállapodást kell kötnie az OPUS-TIGÁZ Zrt-vel.

Az Együttműködési Megállapodás megkötéséhez a OPUS-Tigáz Zrt. Fejlesztési szervezetét kell keresni. Kapcsolattartó: Tóth György: Toth.Gyorgy@opustigaz.hu

A megállapodásban rögzítésre kerül a kiváltásra kerülő gázelosztó vezeték vagyoni rendezése és a kiváltás pontos műszaki tartalma.

A megállapodás alapján a kiváltáshoz szükséges tervet a beruházó készítteti el. A kivitelezést a Társaságunk által minősített alvállalkozó végezheti, és a teljes vezeték-kiváltás költsége a beruházót terheli. A kiváltás elvégzését követően ismételt közműegyeztetést kell végezni, amely alapján az idegen közművezeték kivitelezése elvégezhető. A tárgyi kivitelezés időbeni sorrendjét társaságunkkal egyeztetni szükséges.

Jelen nyilatkozatunk az üzem által kiadott nyilatkozattal együtt érvényes.

Gépi földmunkát - beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztóvezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról.

A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A szakfelügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal az OPUS TIGÁZ Zrt. ugyfelszolgalat@opustigaz.hu e-mail címen írásban kell megrendelni. Megrendeléskor kérjük, mellékelje nyilatkozatunkat.

A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak az illetékes üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védelméről, annak eltakarásáig a kivitelező köteles gondoskodni.

A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül tilos az anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődés szerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel

egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

Tervezésnél, kivitelezésnél az alábbi kötelező érvényű szabványokat, rendeletekben előírtakat kérjük betartani, ill. alkalmazni: 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról valamint (MSZ 7487-2:1980) Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen, elhelyezés a térszint alatt.

Egyéb felmerülő kérdés esetén Tassy Zsolt műszaki csoport vezetőt a Tassy.Zsolt@opustigaz.hu email címen keressék.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezeték megsemmisült, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	3435832
Fájlnév:	652470006.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2022.05.04.
Rögzítő neve:	Tóth Krisztina (615551030)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	Vodafone Magyarország Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2022.04.26.
Ügyintéző neve:	Károlyi Éva Ágnes (510031501)
Ügyintéző telefon:	06703191814
Ügyintéző email cím:	evakarolyi@yahoo.com
Kifejtés:	
<i>Nincs kiegészítés.</i>	

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2022.04.26.
Ügyintéző neve:	Károlyi Éva Ágnes (510031501)
Ügyintéző telefon:	06703191814
Ügyintéző email cím:	evakarolyi@yahoo.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !

A tárgyi létesítmény érinti a VODAFONE Magyarország Zrt. alépítmény hálózatát.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős.

A hossz- és keresztshelvény-rajzokon a VODAFONE hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell ábrázolni.

Külön shelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a VODAFONE hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban, valamint a 8/2012. (I. 26.) az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló NMHH rendeletben előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárokokkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

A kiásott munkaárókban a keresztezett VODAFONE hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A VODAFONE hálózat a többszöri tereprendekezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A VODAFONE hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A VODAFONE létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a VODAFONE Magyarország Zrt. kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf. 350).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a VODAFONE Mo. Zrt. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés VODAFONE nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszélnek a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a VODAFONE Mo. Zrt. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az VODAFONE Magyarország Zrt.-t meg kell hívni. Az VODAFONE Magyarország Zrt. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a

kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@vodafone.com)
A VODAFONE hálózatban okozott bárminemű rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.