

OPUS TIGÁZ Zrt.

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

Ügyfélszolgálat: www.opustigaz.hu

Telefon: +36 52/558-100

Espár Zsolt

Elektronikusan továbbított levél az
E-közmű rendszerben

Ügyintéző: Tóth Krisztina

toth.krisztina@opustigaz.hu

Telefon: +36 70/698 41 09

Sorszám: 2022 / 1163

Tárgy: egyeztetési nyilatkozat- **Göd, Babits utca útépítés és csapadékvíz-elvezetése,** sajátos építmény, műtárgy építési engedélyezési eljárásának előkészítéséhez.
e-közmű ügytári azonosító: **652470006**

Tisztelt Kérelmező!

A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtására kiadott **203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a** alapján az **MSZ 7487/2** az **MSZ 7048/1** és **MSZ 7048/3** szabványok figyelembe vételével tárgyi engedély kiadásának előkészítéséhez az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Szakági nyilvántartásunk alapján a Göd település, tárgyban megjelölt úton illetve ingatlan előtt Társaságunk tulajdonában, ill. kezelésében gázelosztó vezeték **üzemel.**

A benyújtott tervdokumentáción feltüntetették a gázelosztó vezeték nyomvonalait.

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték, ill. építési-, használatba vételi engedéllyel rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert továbbvezetés, rekonstrukció nyomvonalát és biztonsági övezetét:

érinti

A nyilatkozatunkat azonban csak a tervezett munka, műtárgy nyomvonalára vonatkozóan tudjuk megadni, a mélységi illetve a meglévő hálózatra gyakorolt hatásának vizsgálatát illetve a lehetséges gázvezeték kiváltásokkal (az üzemelő elosztó és leágazó vezetékhalózatunk részleges vagy teljes kiváltása) kapcsolatosan az illetékes **váci üzemvezetőnkkel, Magyar Lászlóval** magyar.laszlo@opustigaz.hu email címen kell egyeztetni és azt jegyzőkönyvben rögzíteni.



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0089(8)-219(8)
ISO 14001: KIR/181(3)-160(3)
ISO 45001: MEBIR/43(3)-40(3)

Amennyiben az üzemi egyeztetésen a tervezett – támfalépítés, vízhálózat kiváltás, útterv, körforgalom építés, forgalomtechnikai terv, zárt/nyitott csapadékvíz-elvezető árok – áteresztő-folyóka, csatornahálózat, terep rendezés, vasútvonali rekonstrukció - nyomvonala illetve mélységi elrendezése miatt süllyesztése, védelembe helyezése, nyomvonalának áthelyezése szükséges, abban az esetben a beruházónak kétoldalú Együttműködési megállapodást kell kötnie az OPUS-TIGÁZ Zrt.-vel.

Az Együttműködési Megállapodás megkötéséhez a OPUS-Tigáz Zrt. Fejlesztési szervezetét kell keresni. Kapcsolattartó: Tóth György: Toth.Gyorgy@opustigaz.hu

A megállapodásban rögzítésre kerül a kiváltásra kerülő gázelosztó vezeték vagyoni rendezése és a kiváltás pontos műszaki tartalma.

A megállapodás alapján a kiváltáshoz szükséges tervet a beruházó készítteti el. A kivitelezést a Társaságunk által minősített alvállalkozó végezheti, és a teljes vezeték-kiváltás költsége a beruházót terheli. **A kiváltás elvégzését követően ismételt közműegyeztetést kell végezni, amely alapján az idegen közművezeték kivitelezése elvégezhető.** A tárgyi kivitelezés időbeni sorrendjét társaságunkkal egyeztetni szükséges.

Jelen nyilatkozatunk az üzem által kiadott nyilatkozattal együtt érvényes.

Gépi földmunkát - beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztóvezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról.

A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A szakfelügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal az OPUS TIGÁZ Zrt.

ugyfelszolgalat@opustigaz.hu e-mail címen írásban kell megrendelni. Megrendeléskor kérjük, mellékelje nyilatkozatunkat.

A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak az illetékes üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védelméről, annak eltakarásáig a kivitelező köteles gondoskodni.

A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül tilos az anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődés szerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel

egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

Tervezésnél, kivitelezésnél az alábbi kötelező érvényű szabványokat, rendeletekben előírtakat kérjük betartani, ill. alkalmazni: **21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet** a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról valamint **(MSZ 7487-2:1980)** Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen, elhelyezés a térszint alatt.

Egyéb felmerülő kérdés esetén Tassy Zsolt műszaki csoport vezetőt a Tassy.Zsolt@opustigaz.hu email címen keressék.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezetékét megsértették, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg.

A nyilatkozat a kiadástól számított **1 évig érvényes**.

Felhívjuk figyelmét, hogy az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló **324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 9/B. § (1)** bekezdése értelmében: „A közműegyeztetést kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el a közműegyeztetési folyamatot.”

Az OPUS TIGÁZ-Zrt. tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen nyilatkozat kiadásával összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli, amelynek körében biztosítja a mindenkor hatályos adatkezelési, adatvédelmi illetve adatbiztonsági jogszabályok érvényesülését, így különösen a GDPR, valamint az Info tv rendelkezéseinek betartását. Az adatkezelésre vonatkozó Társasági rendelkezéseket az adatkezelő – Üzletszabályzatban is megtalálható - Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely ügyfélszolgálatokon és az alábbi linken érhető el:

<https://www.opustigaz.hu/dokumentumok/adatvedelem>

Gödöllő, 2022.05.04.



Tassy Zsolt

Nyugati Régió – Műszaki Csoport
Műszaki Csoportvezető
OPUS TIGÁZ Zrt.