



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Közegészségügyi Laboratóriumi Decentrum
Közegészségügyi Biológiai Laboratóriumi Osztály
 A NAT által NAT-1-1007/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Közegészségügyi Kémiai Laboratóriumi Osztály
 A NAT által NAT-1-1362/2011 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv

Iktatószám: **2015/ 00735** Kód: 0119-2002-1517 Megrendelő:
 Minta származása: Általános Iskola, ebédlő előtt BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
 ellenőrző vizsgálat Budapest
 1194 Budapest, Csokonai utca 9. Váci út 174.
 1138
 A mintát vette: BFKH NSZSZ KLD Közeü. Kémiai Lab. Oszt.
 Akkreditált mintavétel
 Mintavétel: 2015.02.17. Átvétel: 2015.02.17. Vizsgálat kezdete: 2015.02.17. Kiadás: 2015.02.27.

Bakteriológiai vizsgálatok:

Min	Vizsgálat	Érték	Mértékegység	Szabvány
	Coliformszám	0	/100mL	MSZ EN ISO 9308-1:2001
	Escherichia coli-szám	0	/100mL	MSZ EN ISO 9308-1:2001
	Enterococcus-szám	0	/100mL	MSZ EN ISO 7899-2:2000
	Pseudomonas aeruginosa-szám	0	/100 mL	MSZ EN ISO 16266:2008
	Teleszám 37°C-on	50	/1mL	MSZ ISO 6222:2000
	Teleszám 22°C-on	38	/1mL	MSZ ISO 6222:2000
	Clostridiumszám	0	/100 mL	MSZ EN 26461-2:1994

Kémiai vizsgálatok:

Min	Vizsgálat	Érték	Mértékegység	Szabvány
	Szín	szintelen		nem akkreditált vizsgálat
	Zavarosság	tiszta		nem akkreditált vizsgálat
	Összes aktív klór	0.47	mg/l	MSZ 448-25:1981 5. fejezet
	Szabad klór	0.21	mg/l	MSZ 448-25:1981 5. fejezet
	Kötött aktív klór	0.26	mg/l	MSZ 448-25:1981 5. fejezet
	Permanganát index (KOIps)	0.65	mg/l	MSZ 448-20:1990
	Klorid	31	mg/l	MSZ 1484-15:2009
	Nitrát	7.39	mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.fejezet
	Nitrit	<0.01	mg/l	MSZ EN 26777:1998
	Ammónium	<0.02	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
	Össz. keménység	203	CaO mg/l	MSZ 448-21:1986 3. fejezet
	Vas	<30	µg/l	MSZ 448-4:1983 2.fejezet
	Mangán	15	µg/l	MSZ 1484-2:1993
	Fajl. elektr. vezetőképesség	653	µS/cm	MSZ EN 27888:1998
	pH	7.52		MSZ 1484-22:2009
	Ólom	<1	µg/l	MSZ 1484-3:2006 7. fejezet



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Közegészségügyi Laboratóriumi Decentrum
Közegészségügyi Biológiai Laboratóriumi Osztály
A NAT által NAT-1-1007/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Közegészségügyi Kémiai Laboratóriumi Osztály
A NAT által NAT-1-1362/2011 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv

Iktatószám: **2015/ 00735** Kód: 0119-2002-1517 Megrendelő:


Minta származása: Általános Iskola, ebédlő előtt BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
ellenőrző vizsgálat Budapest
1194 Budapest, Csokonai utca 9. Váci út 174.
1138


A mintát vette: BFKH NSZSZ KLD Közeü. Kémiai Lab. Oszt.
Akkreditált mintavétel

Mintavétel: 2015.02.17. Átvétel: 2015.02.17. Vizsgálat kezdete: 2015.02.17. Kiadás: 2015.02.27.

A vízminta a vizsgált jellemzők szempontjából megfelelő ivóvíz.
Minősítés a 201/2001. (X.25.) kormányrendeletben foglalt határértékek szerint.
A Clostridium-vizsgálat nem a 201/2001 (X.25.) kormányrendelet szerint történik.
A mintavétel szakszerűségéért és a minta azonosságáért a mintavevő vállal felelősséget.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.
Aláírással, pecsét nélkül hiteles.

Budapest, 2015.02.27.


Dr. Kanjo Abdul Hamid
laboratórium vezető


Váradi Tibor
laboratórium vezető