

435



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☎: 3501 Miskolc, Pf.: 530.  
Tel: (06-46) 500-141 Fax: (06-46) 342-016 e-mail: [titkarsag.miskolc@katved.gov.hu](mailto:titkarsag.miskolc@katved.gov.hu)



**Ügyiratszám:** 35510/3138.4/2015.ált.

**Tárgy:** 3792 Sajóbábony, Gyártelep hrsz.:024/201. alatti KisChemicals Gyártó és Kereskedelmi Kft. területén lévő ACB tartálypark 2-CP, klórbenzol, HEMI és DNPA tároló tartályok védelmére telepített száraz fél-stabil habbal-oltó berendezés használatbavételi engedélyezési ügye.

**Építtető:** KisChemicals Kft.  
(3792 Sajóbábony, Gyártelep)

**Ügyintézőnk:**

### HATÁROZAT

A KisChemicals Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep) által kérelmezett, a 3792 Sajóbábony, Gyártelep hrsz.:024/201. alatti KisChemicals Gyártó és Kereskedelmi Kft. területén lévő ACB tartálypark 2-CP, klórbenzol, HEMI és DNPA tároló tartályok védelmére telepített száraz fél-stabil habbal-oltó berendezés használatbavételét

### ENGEDÉLYEZEM

Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén 1.000.000,- (Egymillió) forintig terjedő ismételtelhető eljárásbírság róható ki. Az ügyfél az eljárás illetéket megfizette. A határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának címzett, – hatóságomnál benyújtandó – 5.000 forint értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

### INDOKOLÁS


A KisChemicals Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep) tárgyi ügy kapcsán kérelmezte a beépített tűzoltó berendezés használatbavételének engedélyezését.


A fenti tényállást a kérelemhez csatolt megvalósulási tervdokumentáció és az ügyben 2015. augusztus 18-án lefolytatott helyszíni szemle funkciópróbái alapján állapítottam meg, figyelembe véve a hatályos jogszabályi előírásokat, irányadó szabványi követelményeket.

Határozatomat, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése, a módosított 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ) 136. § (1) és (3) bekezdései, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.) BM rendelet alapján adom ki.

Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXLI. Törvény (továbbiakban: Ket.) szabályai alapján folytattam le. A határozatom ellen való fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás lefolytatására jogosult szervet a Rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg, míg a fellebbezési illeték mértéke az illetékről szóló módosított 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul.

Miskolc, 2015. augusztus 27.

  
Dócs Róbert tű. ezredes  
kirendeltség vezető



Gépelte

Határozatról értesülnek:

1. KisChemicals Kft. (3792 Sajóháony, Gyártelep)
2. Irattár *PONBÁR 2015. 08. 28.*